

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 362721
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362721
ППС-5 SN 362641

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 14123
Зонд-10 ИД SN 14108

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1343140г
КТС-Б SN 1343140х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	64.16	49.39	14.77	189.79	187.34	0.00	186.26	185.20	0.57	4.83	4.89	2.75	-60.00	24.00	
02.03.2026	63.10	48.80	14.30	189.83	187.42	0.00	186.40	185.32	0.58	4.88	4.94	2.66	-60.00	24.00	
03.03.2026	66.33	50.66	15.67	190.14	187.59	0.00	186.39	185.33	0.57	4.88	4.94	2.92	-60.00	24.00	
04.03.2026	69.25	52.28	16.97	190.37	187.73	0.00	186.30	185.34	0.52	4.86	4.93	3.16	-60.00	24.00	
05.03.2026	70.20	52.90	17.30	189.98	187.29	0.00	185.80	184.86	0.51	4.84	4.91	3.21	-60.00	24.00	
06.03.2026	70.25	52.97	17.28	189.36	186.69	0.00	185.19	184.25	0.51	4.85	4.92	3.20	-60.00	24.00	
07.03.2026	67.87	51.62	16.24	189.16	186.60	0.00	185.26	184.28	0.53	4.82	4.89	3.01	-60.00	24.00	
08.03.2026	68.45	51.59	16.86	189.48	186.86	0.00	185.50	184.55	0.51	4.84	4.90	3.13	-60.00	24.00	
09.03.2026	72.46	53.68	18.77	189.81	186.97	0.00	185.40	184.47	0.50	4.91	4.97	3.48	-60.00	24.00	
10.03.2026	71.94	53.38	18.56	189.88	187.04	0.00	185.52	184.56	0.52	4.89	4.96	3.44	-60.00	24.00	
11.03.2026	58.75	46.39	12.36	203.08	200.82	0.00	199.85	198.77	0.54	4.85	4.87	2.47	-60.00	24.00	
12.03.2026	49.54	40.73	8.81	208.18	206.20	0.00	205.78	204.56	0.60	5.04	5.04	1.81	-60.00	24.00	
13.03.2026	48.29	40.05	8.24	207.20	205.24	0.00	204.92	203.66	0.62	5.05	5.04	1.69	-60.00	24.00	
14.03.2026	46.47	39.05	7.42	206.95	205.10	0.00	204.83	203.60	0.60	5.07	5.06	1.52	-60.00	24.00	
15.03.2026	44.38	37.73	6.66	206.77	204.99	0.00	204.84	203.58	0.62	5.05	5.04	1.36	-60.00	24.00	
16.03.2026	46.51	39.38	7.13	213.13	211.23	0.00	210.95	209.65	0.62	5.11	5.10	1.50	-60.00	24.00	
17.03.2026	46.66	39.52	7.14	210.60	208.71	0.00	208.43	207.14	0.62	5.14	5.14	1.49	-60.00	24.00	
18.03.2026	48.04	40.62	7.42	216.83	214.87	0.00	214.47	213.17	0.61	4.95	4.94	1.59	-60.00	24.00	
19.03.2026	47.40	40.27	7.14	215.25	213.29	0.00	212.96	211.63	0.63	5.00	5.00	1.52	-60.00	24.00	
20.03.2026	47.17	40.16	7.01	201.61	199.81	0.00	199.49	198.27	0.61	4.95	4.95	1.40	-60.00	22.48	
21.03.2026	47.02	39.85	7.17	215.05	213.12	0.00	212.79	211.49	0.61	5.03	5.03	1.52	-60.00	24.00	
22.03.2026	48.56	41.06	7.49	215.13	213.16	0.00	212.74	211.44	0.61	5.06	5.07	1.59	-60.00	24.00	
23.03.2026	46.54	39.75	6.80	215.04	213.17	0.00	212.83	211.55	0.60	5.07	5.07	1.44	-60.00	24.00	
24.03.2026	42.88	37.41	5.46	228.36	226.52	0.00	226.35	224.98	0.61	5.08	5.07	1.23	-60.00	23.73	
25.03.2026	41.36	36.78	4.58	256.28	254.42	0.00	254.18	252.75	0.56	5.21	5.16	1.15	-60.00	23.67	
26.03.2026	44.02	38.43	5.59	244.76	242.86	0.00	242.51	241.13	0.57	5.23	5.20	1.35	-60.00	23.83	
27.03.2026	42.54	36.94	5.60	207.01	205.21	0.00	205.22	203.87	0.66	5.26	5.09	1.15	-60.00	23.49	
28.03.2026	38.62	34.27	4.35	216.68	214.47	0.00	215.12	213.25	0.88	4.84	4.85	0.92	-60.00	23.63	
29.03.2026	41.22	35.97	5.25	216.62	214.40	0.00	214.85	213.06	0.84	4.89	4.90	1.12	-60.00	24.00	
30.03.2026	40.87	35.89	4.98	216.61	214.44	0.00	214.88	213.10	0.83	5.09	5.09	1.07	-60.00	24.00	
31.03.2026	41.11	35.95	5.17	216.52	214.41	0.00	214.77	213.07	0.79	5.13	5.13	1.11	-60.00	24.00	
Средние:	52.97	43.02	9.95	---	---	---	---	---	0.61	4.99	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	6435.44	6367.97	0.00	6350.78	6311.88	---	---	---	60.93	---	740.83	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	15870.29	15697.95	0.00	15565.71	15489.40	180.74	1380.32
31.03.2026	22305.72	22065.92	0.00	21916.49	21801.29	241.67	2121.15
Итого:	6435.43	6367.97	0.00	6350.78	6311.89	60.93	740.83

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB107
Точка измерения: Узел 1 (ИП Румянцев А. Ю.); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ВСТ SN 18190

ВСТ SN 40126049

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 2816

КТПТР-01 SN 2816a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	64.34	50.07	14.27	0.47	0.46	11.07	10.82	2.29	0.157	23.9	24.0
02.03.2026	61.95	48.92	13.02	0.50	0.48	11.74	11.47	2.36	0.153	24.0	24.0
03.03.2026	60.86	48.24	12.63	0.50	0.48	11.74	11.48	2.23	0.148	24.0	24.0
04.03.2026	63.61	49.98	13.63	0.50	0.48	11.69	11.43	2.29	0.159	24.0	24.0
05.03.2026	66.05	51.92	14.13	0.49	0.48	11.64	11.37	2.30	0.164	24.0	24.0
06.03.2026	67.10	52.64	14.46	0.49	0.48	11.58	11.32	2.29	0.167	24.0	24.0
07.03.2026	67.18	52.57	14.61	0.49	0.48	11.54	11.29	2.18	0.168	24.0	24.0
08.03.2026	65.15	51.16	13.99	0.49	0.48	11.56	11.32	2.14	0.161	24.0	24.0
09.03.2026	65.17	50.93	14.24	0.49	0.48	11.56	11.32	2.14	0.164	24.0	24.0
10.03.2026	68.92	53.51	15.41	0.49	0.48	11.49	11.25	2.17	0.177	24.0	24.0
11.03.2026	68.85	53.19	15.67	0.49	0.47	11.49	11.25	2.15	0.180	24.0	24.0
12.03.2026	57.36	45.88	11.48	0.53	0.52	12.52	12.25	2.23	0.143	23.7	24.0
13.03.2026	48.07	39.83	8.25	0.55	0.54	13.14	12.83	2.37	0.108	24.0	24.0
14.03.2026	46.68	38.88	7.80	0.55	0.54	13.07	12.76	2.34	0.102	24.0	24.0
15.03.2026	44.96	37.82	7.14	0.55	0.54	13.07	12.77	2.35	0.093	24.0	24.0
16.03.2026	43.00	36.40	6.60	0.55	0.54	13.08	12.78	2.34	0.086	24.0	24.0
17.03.2026	44.91	37.84	7.07	0.57	0.55	13.44	13.12	2.41	0.095	24.0	24.0
18.03.2026	45.26	38.40	6.85	0.56	0.54	13.28	12.96	2.43	0.091	24.0	24.0
19.03.2026	46.30	39.14	7.16	0.57	0.56	13.64	13.31	2.48	0.098	24.0	24.0
20.03.2026	45.97	39.04	6.92	0.57	0.55	13.55	13.22	2.46	0.094	24.0	24.0
21.03.2026	45.67	38.70	6.96	0.57	0.55	13.55	13.22	2.42	0.094	24.0	24.0
22.03.2026	45.61	38.66	6.95	0.57	0.55	13.54	13.20	2.53	0.094	24.0	24.0
23.03.2026	47.09	39.96	7.13	0.57	0.55	13.52	13.17	2.58	0.096	24.0	24.0
24.03.2026	45.15	38.61	6.53	0.57	0.55	13.54	13.20	2.51	0.088	24.0	24.0
25.03.2026	41.74	36.25	5.49	0.61	0.60	14.59	14.27	2.25	0.079	23.8	24.0
26.03.2026	40.26	35.57	4.69	0.69	0.68	16.54	16.21	2.02	0.077	23.9	24.0
27.03.2026	42.85	37.31	5.54	0.66	0.65	15.72	15.41	1.99	0.087	23.8	24.0
28.03.2026	40.81	35.49	5.32	0.60	0.58	14.14	13.87	1.96	0.076	22.3	24.0
29.03.2026	37.56	33.19	4.36	0.57	0.56	13.59	13.30	2.15	0.059	24.0	24.0
30.03.2026	40.02	34.76	5.27	0.57	0.56	13.57	13.26	2.34	0.071	24.0	24.0
31.03.2026	39.73	34.63	5.10	0.57	0.56	13.58	13.25	2.45	0.069	24.0	24.0
Средние:	51.88	42.56	9.31	0.55	0.53	---	---	2.30	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	401.79	392.68	---	3.600	741.5	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	30270.03	15454.96	402.039	52559.1	89890.9
31.03.2026	30671.82	15847.64	405.639	53300.6	90634.9
Итого:	401.79	392.68	3.600	741.5	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации