

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20619

ПРИМ SN 20620

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 8605г

КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	84.64	55.15	29.49	0.89	0.88	20.64	20.84	-0.98	0.608	24.0	24.0
02.03.2026	81.09	53.61	27.47	0.89	0.88	20.73	20.94	-0.99	0.569	24.0	24.0
03.03.2026	78.99	52.56	26.43	0.89	0.89	20.78	20.99	-1.00	0.549	24.0	24.0
04.03.2026	83.19	54.92	28.27	0.89	0.89	20.77	20.97	-1.00	0.587	24.0	24.0
05.03.2026	86.97	56.54	30.43	0.87	0.87	20.29	20.49	-1.00	0.618	24.0	24.0
06.03.2026	89.93	58.88	31.05	0.89	0.88	20.62	20.83	-1.00	0.640	24.0	24.0
07.03.2026	89.32	58.64	30.68	0.90	0.89	20.80	21.01	-1.00	0.638	24.0	24.0
08.03.2026	86.61	57.31	29.29	0.90	0.89	20.88	21.09	-1.01	0.611	24.0	24.0
09.03.2026	87.22	56.61	30.61	0.86	0.86	20.08	20.28	-1.01	0.613	24.0	24.0
10.03.2026	94.88	59.92	34.96	0.86	0.85	19.89	20.09	-1.01	0.696	24.0	24.0
11.03.2026	94.78	60.96	33.82	0.89	0.88	20.58	20.79	-1.01	0.697	24.0	24.0
12.03.2026	80.89	54.43	26.47	0.91	0.90	21.17	21.40	-1.05	0.560	24.0	24.0
13.03.2026	64.66	45.19	19.48	0.87	0.87	20.44	20.65	-1.01	0.397	24.0	24.0
14.03.2026	62.28	44.26	18.02	0.92	0.92	21.64	21.87	-1.05	0.389	24.0	24.0
15.03.2026	60.67	44.02	16.65	0.95	0.95	22.46	22.70	-1.04	0.373	24.0	24.0
16.03.2026	59.72	43.18	16.53	0.94	0.94	22.08	22.31	-1.05	0.363	24.0	24.0
17.03.2026	62.59	45.31	17.28	0.96	0.96	22.62	22.89	-1.17	0.390	24.0	24.0
18.03.2026	62.23	45.01	17.22	0.95	0.96	22.46	22.74	-1.26	0.384	24.0	24.0
19.03.2026	62.58	45.63	16.95	0.97	0.98	22.97	23.28	-1.34	0.388	24.0	24.0
20.03.2026	62.89	45.92	16.97	0.94	0.95	22.19	22.49	-1.36	0.375	24.0	24.0
21.03.2026	61.07	44.72	16.35	0.92	0.93	21.77	22.07	-1.39	0.355	24.0	24.0
22.03.2026	60.54	43.68	16.87	0.86	0.87	20.38	20.66	-1.34	0.343	24.0	24.0
23.03.2026	60.51	43.90	16.61	0.88	0.89	20.86	21.15	-1.35	0.346	24.0	24.0
24.03.2026	62.09	45.68	16.41	0.96	0.97	22.64	22.96	-1.41	0.371	24.0	24.0
25.03.2026	60.70	44.73	15.98	0.94	0.95	22.19	22.50	-1.42	0.354	24.0	24.0
26.03.2026	60.30	44.55	15.75	0.94	0.95	22.18	22.50	-1.42	0.349	24.0	24.0
27.03.2026	61.15	44.88	16.27	0.94	0.95	22.29	22.60	-1.40	0.362	24.0	24.0
28.03.2026	60.75	44.85	15.90	0.96	0.96	22.54	22.86	-1.41	0.357	24.0	24.0
29.03.2026	61.03	45.50	15.54	0.98	0.99	23.12	23.45	-1.42	0.358	24.0	24.0
30.03.2026	60.22	44.61	15.62	0.92	0.92	21.68	21.99	-1.38	0.338	24.0	24.0
31.03.2026	60.79	45.65	15.14	0.99	1.00	23.38	23.71	-1.42	0.353	24.0	24.0
Средние:	71.14	49.38	21.76	0.92	0.92	---	---	-1.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	667.10	675.09	---	14.333	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	2974.62	2994.93	75.671	3581.6	4068.4
31.03.2026	3641.73	3670.02	90.004	4325.6	4812.4
Итого:	667.10	675.09	14.333	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: TC1; Ресурс: TC

Подача: ВПС SN 151007310
Обратка: ВПС SN 151007309
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а632233
Коммуналец СДВ-И SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tсв1	tсв2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	бхв	Рхв	TWork	QntHIP	NS	JSCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.03.2026	86.36	47.36	86.02	46.95	151.541	144.391	0.000	146.70	142.89	2.63	5.44	4.24	5.730	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
02.03.2026	83.62	46.07	83.62	45.96	147.941	141.141	0.000	143.48	139.76	2.63	5.49	4.28	5.394	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
03.03.2026	88.02	48.00	88.43	47.39	153.801	146.491	0.000	148.73	144.93	2.59	5.51	4.30	5.960	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
04.03.2026	91.46	51.93	92.53	50.55	176.191	167.871	0.000	169.97	165.77	2.50	5.45	4.29	6.731	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
05.03.2026	95.74	51.26	95.55	50.17	155.311	147.491	0.000	149.38	145.69	2.50	5.46	4.27	6.658	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
06.03.2026	95.04	51.10	94.85	49.81	155.681	147.841	0.000	149.81	146.05	2.54	5.49	4.27	6.596	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
07.03.2026	92.06	50.33	91.76	49.67	158.751	150.951	0.000	153.08	149.17	2.59	5.47	4.25	6.400	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
08.03.2026	93.31	53.65	93.06	52.74	198.391	189.051	0.000	191.14	186.52	2.45	5.41	4.28	7.595	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
09.03.2026	101.45	57.47	101.76	56.81	211.481	200.401	0.000	202.55	197.34	2.60	5.46	4.34	8.930	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
10.03.2026	101.04	55.50	100.96	54.53	185.411	175.961	0.000	177.63	173.45	2.38	5.53	4.34	8.109	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
11.03.2026	85.51	49.62	85.48	48.94	178.551	170.451	0.000	172.93	168.50	2.60	5.55	4.28	6.215	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
12.03.2026	68.35	44.12	67.84	43.35	191.851	184.281	0.000	187.81	182.63	2.80	5.39	4.23	4.555	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
13.03.2026	65.21	41.38	65.03	39.99	146.921	141.121	0.000	144.09	140.02	2.86	5.61	4.30	3.437	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,I
14.03.2026	63.55	39.07	62.80	38.55	119.030	114.740	0.000	116.84	113.96	2.50	5.73	4.32	2.864	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
15.03.2026	63.58	40.74	62.68	39.13	137.201	131.931	0.000	134.68	130.94	2.82	5.69	4.32	3.077	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
16.03.2026	65.31	39.15	65.52	37.94	119.360	114.480	0.000	117.05	113.70	2.91	5.68	4.24	3.065	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
17.03.2026	65.10	42.54	64.55	40.61	147.661	143.561	0.000	144.82	142.37	1.71	5.61	4.19	3.272	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,D,I
18.03.2026	65.28	40.53	64.85	39.56	123.010	119.400	0.000	120.63	118.51	1.77	5.43	3.94	2.992	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
19.03.2026	64.82	40.49	65.27	39.37	123.340	119.600	0.000	120.99	118.71	1.90	5.40	4.01	2.947	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
20.03.2026	64.04	39.52	63.60	38.49	122.271	117.500	0.000	119.99	116.68	2.80	5.26	3.93	2.945	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
21.03.2026	63.84	41.11	63.53	40.32	162.431	156.091	0.000	159.42	154.89	2.88	5.17	4.01	3.629	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
22.03.2026	63.81	40.59	63.42	39.18	143.841	138.090	0.000	141.18	137.06	2.96	5.26	4.04	3.282	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
23.03.2026	64.78	39.09	64.71	37.94	111.030	106.890	0.000	108.91	106.16	2.56	5.51	4.07	2.801	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
24.03.2026	63.80	39.74	62.79	38.60	114.910	110.820	0.000	112.78	110.03	2.47	5.45	4.07	2.716	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
25.03.2026	63.10	37.91	62.92	36.70	106.880	102.490	0.000	104.94	101.84	3.00	5.47	4.10	2.646	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,D,I
26.03.2026	64.14	41.09	63.12	39.82	127.601	123.230	0.000	125.21	122.28	2.37	5.55	4.15	2.890	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
27.03.2026	63.40	39.87	63.09	37.21	109.630	105.560	0.000	107.62	104.80	2.66	5.62	4.19	2.536	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
28.03.2026	63.98	37.21	62.75	36.88	77.290	75.760	0.000	75.85	75.30	0.73	5.38	3.88	2.039	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
29.03.2026	63.39	37.29	62.28	36.04	80.800	78.230	0.000	79.32	77.75	2.00	5.21	3.90	2.073	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,D,I
30.03.2026	63.69	36.99	62.49	36.84	77.330	75.920	0.000	75.90	75.46	0.58	5.64	4.11	2.036	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RC,D,I
31.03.2026	63.41	38.86	62.29	37.54	88.960	86.920	0.000	87.33	86.33	1.15	5.67	4.15	2.149	5.00	5.00	24.0	24.0	*	RA,C,D,I
Средние:	74.20	43.86	73.86	42.83	---	---	---	---	---	2.37	5.48	4.17	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	4304.399	4128.657	0.000	4190.75	4089.46	---	---	---	132.267	---	---	744.0	744.0		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	226414.03	225820.98	0.13	220581.63	223525.63	6412.580	57083.6	32814.0
31.03.2026	230718.44	229949.64	0.13	224772.38	227615.08	6544.846	57827.6	33558.0
Итого:	4304.41	4128.66	0.00	4190.75	4089.45	132.267	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	tcв3 °C	tcв4 °C	t3 °C	t4 °C	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qtv Гкал	txв °C	Pxв кгс/см2	TWork ч	QntHIP ч	NS	ISCodes:	ISCodes:
01.03.2026	65.89	56.54	65.83	56.56	86.070	61.127	0.000	84.38	60.22	5.76	4.00	2.036	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
02.03.2026	65.83	56.75	65.81	56.76	83.810	62.058	0.000	82.17	61.13	5.78	3.98	1.837	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
03.03.2026	65.72	56.32	65.70	56.33	81.711	61.129	0.000	80.11	60.23	5.77	4.03	1.776	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
04.03.2026	65.52	56.38	65.50	56.39	81.556	61.142	0.000	79.97	60.24	5.81	4.06	1.746	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
05.03.2026	65.56	56.42	65.55	56.44	81.803	61.191	0.000	80.21	60.29	5.77	4.02	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
06.03.2026	65.63	56.47	65.62	56.49	80.680	61.193	0.000	79.11	60.29	5.76	4.01	1.695	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
07.03.2026	65.84	56.71	65.79	56.73	85.368	60.994	0.000	83.69	60.09	5.78	4.02	1.987	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
08.03.2026	65.70	56.58	65.67	56.59	83.518	61.010	0.000	81.89	60.11	5.77	4.01	1.872	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
09.03.2026	65.56	56.42	65.54	56.44	85.479	61.011	0.000	83.82	60.11	5.79	4.03	1.987	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
10.03.2026	65.47	56.20	65.47	56.22	81.273	61.326	0.000	79.70	60.43	5.77	4.01	1.727	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
11.03.2026	65.88	56.56	65.84	56.57	82.119	61.302	0.000	80.51	60.40	5.78	4.02	1.789	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
12.03.2026	65.56	56.66	65.61	56.67	82.087	61.346	0.000	80.49	60.44	5.78	4.01	1.754	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
13.03.2026	66.13	57.08	66.10	57.09	81.075	61.301	0.000	79.47	60.38	5.78	4.01	1.716	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
14.03.2026	64.02	55.80	64.21	55.81	83.146	61.169	0.000	81.60	60.29	5.74	3.97	1.755	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
15.03.2026	63.69	54.90	63.57	50.76	74.542	50.041	0.000	73.17	49.34	5.38	3.91	1.833	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
16.03.2026	65.27	56.47	65.34	56.49	82.986	61.884	0.000	81.38	60.97	4.81	3.04	1.768	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
17.03.2026	65.50	56.75	65.56	56.76	82.778	61.555	0.000	81.17	60.64	4.90	3.14	1.775	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
18.03.2026	65.78	56.73	65.81	56.74	82.084	61.523	0.000	80.47	60.60	4.74	2.98	1.757	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
19.03.2026	64.25	56.30	56.96	49.92	66.998	47.774	0.000	65.74	47.07	3.91	2.36	1.482	5.00	5.00	24.0	24.0	*	R	R8,9,I
20.03.2026	64.59	57.11	64.61	57.12	88.048	67.891	0.000	86.38	66.87	5.48	3.68	1.666	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
21.03.2026	64.11	56.56	64.22	56.57	88.737	66.353	0.000	87.08	65.37	5.81	4.08	1.779	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
22.03.2026	63.94	56.59	64.19	56.59	93.518	66.171	0.000	91.78	65.19	5.77	4.04	2.049	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
23.03.2026	65.71	57.77	65.74	57.79	86.125	66.353	0.000	84.44	65.33	5.78	4.04	1.681	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
24.03.2026	64.28	56.69	64.38	56.70	85.993	66.274	0.000	84.38	65.29	5.79	4.04	1.630	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
25.03.2026	63.85	56.36	63.92	56.37	86.911	66.169	0.000	85.30	65.20	5.79	4.04	1.674	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
26.03.2026	64.78	57.09	64.87	57.10	87.582	66.058	0.000	85.91	65.06	5.79	4.03	1.749	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
27.03.2026	64.31	56.65	64.36	56.67	86.029	65.967	0.000	84.41	64.99	5.78	4.03	1.652	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
28.03.2026	64.53	56.90	64.60	56.91	85.861	65.788	0.000	84.24	64.80	5.80	4.05	1.654	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
29.03.2026	63.70	56.31	63.87	56.32	90.207	65.404	0.000	88.54	64.44	5.76	4.00	1.893	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RI
30.03.2026	64.35	56.72	64.46	56.73	86.702	65.454	0.000	85.07	64.48	5.78	4.02	1.716	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
31.03.2026	64.15	56.55	64.24	56.56	86.280	65.243	0.000	84.67	64.28	5.78	4.03	1.697	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RE,I
Средние:	65.00	56.56	64.80	56.23	---	---	---	---	---	5.60	3.86	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	2601.081	1933.198	0.000	2551.23	1904.57	---	---	54.894	---	---	744.0	744.0			

Дата	V3 м3	V4 м3	V5 м3	M3 т	M4 т	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
28.02.2026	28465.52	14582.47	0.13	27959.19	14372.23	874.203	57083.6	7955.1
31.03.2026	31066.60	16515.67	0.13	30510.42	16276.80	929.097	57827.6	8699.1
Итого:	2601.08	1933.20	0.00	2551.23	1904.57	54.894	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации