

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 372490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: TC

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 372490
ППС-5 SN 372480

Датчик давления:
ДДИ SN 130923
ДДИ SN 8010281

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339236г
КТС-Б SN 1339236х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	86.37	49.86	36.51	127.51	123.03	0.00	123.44	121.59	1.51	5.46	4.03	4.51	-60.00	24.00	
02.03.2026	84.46	49.23	35.24	127.38	122.96	0.00	123.47	121.55	1.57	5.51	4.09	4.35	-60.00	24.00	
03.03.2026	89.63	50.92	38.71	127.34	122.58	0.00	123.00	121.09	1.57	5.51	4.10	4.77	-60.00	24.00	
04.03.2026	94.43	52.18	42.24	126.74	121.64	0.00	122.00	120.09	1.58	5.47	4.08	5.16	-60.00	24.00	
05.03.2026	96.67	53.31	43.36	127.88	122.60	0.00	122.90	120.98	1.57	5.47	4.06	5.34	-60.00	24.00	
06.03.2026	95.72	53.36	42.36	128.95	123.72	0.00	124.02	122.08	1.57	5.51	4.07	5.26	-60.00	24.00	
07.03.2026	92.25	52.53	39.72	129.49	124.37	0.00	124.85	122.77	1.67	5.50	4.05	4.97	-60.00	24.00	
08.03.2026	94.62	52.21	42.41	124.31	119.25	0.00	119.65	117.73	1.62	5.41	4.07	5.08	-60.00	24.00	
09.03.2026	103.81	54.80	49.01	126.30	120.44	0.00	120.71	118.76	1.63	5.50	4.14	5.93	-60.00	24.00	
10.03.2026	100.57	54.53	46.04	128.48	122.82	0.00	123.10	121.12	1.63	5.55	4.14	5.68	-60.00	24.00	
11.03.2026	84.61	49.75	34.86	130.97	126.41	0.00	126.93	124.94	1.58	5.58	4.08	4.43	-60.00	24.00	
12.03.2026	67.60	43.04	24.56	125.46	121.95	0.00	122.88	120.87	1.65	5.40	4.00	3.02	-60.00	24.00	
13.03.2026	66.16	43.33	22.83	133.19	129.51	0.00	130.57	128.35	1.71	5.68	4.10	2.98	-60.00	24.00	
14.03.2026	65.07	43.44	21.63	135.31	131.56	0.00	132.73	130.37	1.79	5.74	4.11	2.87	-60.00	24.00	
15.03.2026	65.87	43.68	22.19	134.95	131.10	0.00	132.31	129.90	1.84	5.71	4.09	2.94	-60.00	24.00	
16.03.2026	66.47	44.25	22.22	136.35	132.44	0.00	133.64	131.20	1.84	5.67	4.02	2.97	-60.00	24.00	
17.03.2026	66.04	44.13	21.92	138.00	134.08	0.00	135.30	132.84	1.83	5.60	3.91	2.97	-60.00	24.00	
18.03.2026	66.28	44.34	21.94	139.70	135.69	0.00	136.94	134.42	1.86	5.49	3.75	3.01	-60.00	24.00	
19.03.2026	66.45	44.02	22.43	134.25	130.36	0.00	131.58	129.16	1.86	5.37	3.77	2.95	-60.00	24.00	
20.03.2026	64.85	43.23	21.63	121.09	117.64	0.00	118.80	116.59	1.88	5.27	3.69	2.57	-60.00	21.80	
21.03.2026	64.24	42.00	22.24	125.19	121.59	0.00	122.85	120.57	1.88	5.18	3.78	2.73	-60.00	24.00	
22.03.2026	64.16	42.03	22.13	127.70	124.05	0.00	125.33	123.00	1.88	5.26	3.81	2.77	-60.00	24.00	
23.03.2026	65.72	43.78	21.94	137.56	133.64	0.00	134.88	132.41	1.85	5.52	3.84	2.96	-60.00	24.00	
24.03.2026	64.20	43.06	21.14	134.92	131.16	0.00	132.41	130.00	1.84	5.46	3.84	2.80	-60.00	24.00	
25.03.2026	63.72	42.88	20.83	134.55	130.84	0.00	132.08	129.69	1.83	5.48	3.87	2.75	-60.00	24.00	
26.03.2026	64.68	43.27	21.41	135.78	132.00	0.00	133.22	130.82	1.81	5.56	3.92	2.85	-60.00	24.00	
27.03.2026	64.17	43.25	20.91	136.86	133.14	0.00	134.32	131.95	1.78	5.63	3.97	2.81	-60.00	24.00	
28.03.2026	64.48	43.83	20.65	139.38	135.65	0.00	136.76	134.41	1.74	5.38	3.66	2.83	-60.00	24.00	
29.03.2026	63.77	42.73	21.03	130.84	127.31	0.00	128.43	126.20	1.76	5.20	3.68	2.70	-60.00	24.00	
30.03.2026	64.27	43.81	20.46	140.76	137.04	0.00	138.14	135.79	1.72	5.65	3.89	2.83	-60.00	24.00	
31.03.2026	64.08	43.74	20.34	140.42	136.74	0.00	137.82	135.49	1.70	5.68	3.93	2.80	-60.00	24.00	
Средние:	75.01	46.47	28.55	---	---	---	---	---	1.73	5.50	3.95	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	4087.58	3957.28	0.00	3985.05	3916.71	---	---	---	112.61	---	741.80	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	7403.27	7120.67	0.00	7134.37	7032.90	294.31	1415.83
31.03.2026	11490.85	11077.95	0.00	11119.42	10949.61	406.92	2157.64
Итого:	4087.58	3957.28	0.00	3985.05	3916.71	112.61	741.80

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 22596
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: 2.1

Дата	тсв1	тсв2	t1	t2	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.03.2026	66.51	47.83	66.32	47.84	25.785	7.669	25.27	7.59	5.61	3.17	1.229	5.00	5.00	24.0	24.0			
02.03.2026	66.40	47.42	66.31	47.42	19.856	7.707	19.46	7.63	5.63	3.17	0.872	5.00	5.00	24.0	24.0			
03.03.2026	66.27	47.09	66.14	47.10	22.006	7.650	21.57	7.57	5.62	3.20	1.003	5.00	5.00	24.0	24.0			
04.03.2026	66.05	46.81	65.92	46.82	20.227	7.656	19.83	7.58	5.65	3.23	0.894	5.00	5.00	24.0	24.0			
05.03.2026	66.09	46.70	65.97	46.71	20.675	7.654	20.27	7.58	5.61	3.18	0.922	5.00	5.00	24.0	24.0			
06.03.2026	66.17	47.04	66.08	47.05	21.168	7.643	20.75	7.56	5.60	3.17	0.951	5.00	5.00	24.0	24.0			
07.03.2026	66.43	47.52	66.23	47.53	23.511	7.637	23.04	7.56	5.62	3.19	1.094	5.00	5.00	24.0	24.0			
08.03.2026	66.26	47.32	66.16	47.33	22.484	7.645	22.04	7.57	5.61	3.18	1.030	5.00	5.00	24.0	24.0			
09.03.2026	66.09	46.29	65.96	46.30	22.018	7.674	21.58	7.60	5.64	3.20	1.005	5.00	5.00	24.0	24.0			
10.03.2026	66.03	46.66	65.93	46.67	21.669	7.665	21.24	7.59	5.61	3.17	0.980	5.00	5.00	24.0	24.0			
11.03.2026	66.46	47.24	66.28	47.25	20.935	7.661	20.52	7.58	5.62	3.18	0.941	5.00	5.00	24.0	24.0			
12.03.2026	65.89	47.58	66.04	47.59	20.496	7.659	20.09	7.58	5.62	3.17	0.901	5.00	5.00	24.0	24.0			
13.03.2026	66.56	47.51	66.53	47.52	18.643	7.655	18.27	7.57	5.62	3.18	0.803	5.00	5.00	24.0	24.0			
14.03.2026	65.28	47.79	65.52	47.80	21.447	7.654	21.03	7.57	5.58	3.14	0.944	5.00	5.00	24.0	24.0			
15.03.2026	65.72	46.76	65.82	44.59	22.321	6.271	21.88	6.21	5.20	3.19	1.069	5.00	5.00	24.0	24.0	*	P	
16.03.2026	66.14	47.46	66.29	47.48	21.060	7.725	20.64	7.64	4.65	2.17	0.937	5.00	5.00	24.0	24.0			
17.03.2026	66.36	48.02	66.45	48.03	20.203	7.690	19.80	7.61	4.73	2.28	0.888	5.00	5.00	24.0	24.0			
18.03.2026	66.67	48.42	66.62	48.43	20.554	7.695	20.14	7.61	4.57	2.12	0.912	5.00	5.00	24.0	24.0			
19.03.2026	64.96	47.73	57.78	43.89	17.242	5.785	16.91	5.72	4.48	1.85	0.769	5.00	5.00	24.0	20.6	*	O	7
20.03.2026	65.95	49.80	65.40	49.83	35.697	8.010	34.99	7.92	5.31	2.83	1.778	5.00	5.00	24.0	24.0			
21.03.2026	64.51	47.70	64.75	47.71	20.409	7.944	20.02	7.86	5.66	3.23	0.856	5.00	5.00	24.0	24.0			
22.03.2026	64.06	47.90	64.64	47.91	24.540	7.950	24.08	7.87	5.62	3.19	1.085	5.00	5.00	24.0	24.0			
23.03.2026	66.15	48.47	66.16	48.48	19.018	7.940	18.64	7.85	5.63	3.19	0.799	5.00	5.00	24.0	24.0			
24.03.2026	64.54	48.03	64.83	48.05	21.363	7.935	20.96	7.85	5.63	3.19	0.910	5.00	5.00	24.0	24.0			
25.03.2026	64.10	47.83	64.31	47.84	20.391	7.942	20.01	7.86	5.63	3.20	0.846	5.00	5.00	24.0	24.0			
26.03.2026	65.09	48.25	65.32	48.26	21.922	7.944	21.50	7.86	5.63	3.19	0.952	5.00	5.00	24.0	24.0			
27.03.2026	64.73	48.22	64.79	48.23	21.344	7.941	20.94	7.86	5.62	3.19	0.911	5.00	5.00	24.0	24.0			
28.03.2026	64.89	48.49	65.03	48.50	21.829	7.940	21.41	7.85	5.65	3.21	0.941	5.00	5.00	24.0	24.0			
29.03.2026	63.93	48.07	64.29	48.08	23.595	7.941	23.16	7.86	5.61	3.17	1.026	5.00	5.00	24.0	24.0			
30.03.2026	64.82	48.19	64.90	48.20	21.414	7.945	21.01	7.86	5.62	3.19	0.917	5.00	5.00	24.0	24.0			
31.03.2026	64.51	48.64	64.66	48.65	22.760	7.948	22.33	7.86	5.62	3.19	0.986	5.00	5.00	24.0	24.0			
Средние:	65.60	47.70	65.40	47.52	---	---	---	---	5.47	3.03	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	676.580	237.775	663.39	235.26	---	---	30.155	---	---	744.0	740.6			

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	1723.53	523.22	1690.63	517.90	79.489	9631.8	1879.9
31.03.2026	2400.11	760.99	2354.02	753.16	109.643	10375.8	2620.5
Итого:	676.58	237.77	663.39	235.26	30.155	744.0	740.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации