

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.03.2026	64.03	0.00	64.03	0.43	0.00	10.06	0.00	0.00	0.611	0.000	0.000	24.0	24.0
02.03.2026	64.88	0.00	64.88	0.48	0.00	11.22	0.00	0.00	0.685	0.000	0.000	24.0	24.0
03.03.2026	64.67	0.00	64.67	0.46	0.00	10.78	0.00	0.00	0.659	0.000	0.000	24.0	24.0
04.03.2026	64.70	0.00	64.70	0.43	0.00	10.17	0.00	0.00	0.619	0.000	0.000	24.0	24.0
05.03.2026	64.70	0.00	64.70	0.44	0.00	10.32	0.00	0.00	0.626	0.000	0.000	24.0	24.0
06.03.2026	64.56	0.00	64.56	0.45	0.00	10.54	0.00	0.00	0.640	0.000	0.000	24.0	24.0
07.03.2026	64.51	0.00	64.51	0.39	0.00	9.29	0.00	0.00	0.565	0.000	0.000	24.0	24.0
08.03.2026	65.16	0.00	65.16	0.47	0.00	11.12	0.00	0.00	0.678	0.000	0.000	24.0	24.0
09.03.2026	65.06	0.00	65.06	0.50	0.00	11.73	0.00	0.00	0.716	0.000	0.000	24.0	24.0
10.03.2026	64.44	0.00	64.44	0.46	0.00	10.87	0.00	0.00	0.660	0.000	0.000	24.0	24.0
11.03.2026	63.95	0.00	63.95	0.48	0.00	11.37	0.00	0.00	0.689	0.000	0.000	24.0	24.0
12.03.2026	64.48	0.00	64.48	0.45	0.00	10.47	0.00	0.00	0.640	0.000	0.000	24.0	24.0
13.03.2026	64.80	0.00	64.80	0.52	0.00	12.17	0.00	0.00	0.739	0.000	0.000	24.0	24.0
14.03.2026	64.71	0.00	64.71	0.43	0.00	10.03	0.00	0.00	0.614	0.000	0.000	24.0	24.0
15.03.2026	64.36	0.00	64.36	0.48	0.00	11.26	0.00	0.00	0.673	0.000	0.000	24.0	24.0
16.03.2026	64.40	0.00	64.40	0.50	0.00	11.79	0.00	0.00	0.709	0.000	0.000	24.0	24.0
17.03.2026	65.51	0.00	65.51	0.44	0.00	10.45	0.00	0.00	0.635	0.000	0.000	24.0	24.0
18.03.2026	64.80	0.00	64.80	0.42	0.00	9.82	0.00	0.00	0.599	0.000	0.000	24.0	24.0
19.03.2026	65.17	0.00	65.17	0.47	0.00	11.02	0.00	0.00	0.676	0.000	0.000	24.0	24.0
20.03.2026	55.50	0.00	55.50	0.40	0.00	9.31	0.00	0.00	0.550	0.000	0.000	24.0	24.0
21.03.2026	63.91	0.00	63.91	0.46	0.00	10.80	0.00	0.00	0.648	0.000	0.000	24.0	24.0
22.03.2026	62.91	0.00	62.91	0.43	0.00	10.22	0.00	0.00	0.603	0.000	0.000	24.0	24.0
23.03.2026	63.38	0.00	63.38	0.51	0.00	11.97	0.00	0.00	0.701	0.000	0.000	24.0	24.0
24.03.2026	65.05	0.00	65.05	0.44	0.00	10.42	0.00	0.00	0.633	0.000	0.000	24.0	24.0
25.03.2026	63.73	0.00	63.73	0.51	0.00	11.97	0.00	0.00	0.707	0.000	0.000	24.0	24.0
26.03.2026	63.04	0.00	63.04	0.46	0.00	10.86	0.00	0.00	0.639	0.000	0.000	24.0	24.0
27.03.2026	63.57	0.00	63.57	0.47	0.00	11.13	0.00	0.00	0.664	0.000	0.000	24.0	24.0
28.03.2026	63.29	0.00	63.29	0.45	0.00	10.62	0.00	0.00	0.631	0.000	0.000	24.0	24.0
29.03.2026	63.64	0.00	63.64	0.49	0.00	11.55	0.00	0.00	0.688	0.000	0.000	24.0	24.0
30.03.2026	63.36	0.00	63.36	0.49	0.00	11.46	0.00	0.00	0.672	0.000	0.000	24.0	24.0
31.03.2026	64.14	0.00	64.14	0.49	0.00	11.61	0.00	0.00	0.690	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	64.01	0.00	64.01	0.46	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	336.39	0.00	0.00	20.257	0.000	0.000	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
28.02.2026	9404.90	0.00	0.00	529.111	0.000	0.000	23256.6	23257.0
31.03.2026	9741.30	0.00	0.00	549.369	0.000	0.000	24000.6	24001.0
Итого:	336.39	0.00	0.00	20.257	0.000	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 322046
ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10507
КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.03.2026	89.87	49.53	40.34	3.97	4.04	91.95	95.74	-4.04	-0.40	-0.40	3.708	24.0	24.0
02.03.2026	86.09	48.65	37.44	3.98	4.04	92.57	95.97	-3.60	-0.40	-0.40	3.463	24.0	24.0
03.03.2026	83.42	47.83	35.59	3.99	4.05	92.84	96.06	-3.41	-0.40	-0.40	3.302	24.0	24.0
04.03.2026	87.86	49.31	38.55	4.00	4.07	92.85	96.47	-3.83	-0.40	-0.40	3.581	24.0	24.0
05.03.2026	91.56	49.75	41.81	3.91	3.99	90.63	94.61	-4.30	-0.40	-0.40	3.795	24.0	24.0
06.03.2026	95.21	51.41	43.80	3.97	4.05	91.69	95.96	-4.55	-0.40	-0.40	4.017	24.0	24.0
07.03.2026	94.55	51.39	43.16	4.00	4.08	92.42	96.61	-4.44	-0.40	-0.40	3.988	24.0	24.0
08.03.2026	91.78	50.80	40.98	4.01	4.08	92.87	96.76	-4.10	-0.40	-0.40	3.804	24.0	24.0
09.03.2026	92.08	50.20	41.88	3.91	3.99	90.58	94.60	-4.35	-0.40	-0.40	3.789	24.0	24.0
10.03.2026	100.45	51.66	48.79	3.85	3.95	88.64	93.63	-5.47	-0.40	-0.40	4.331	24.0	24.0
11.03.2026	101.31	53.07	48.24	3.99	4.08	91.61	96.59	-5.30	-0.40	-0.40	4.424	24.0	24.0
12.03.2026	86.44	49.09	37.35	4.08	4.15	94.81	98.48	-3.79	-0.40	-0.40	3.535	24.0	24.0
13.03.2026	68.27	42.39	25.88	3.95	3.99	92.89	94.85	-2.09	-0.40	-0.40	2.399	24.0	24.0
14.03.2026	65.01	41.60	23.41	4.11	4.14	96.79	98.47	-1.71	-0.40	-0.40	2.260	24.0	24.0
15.03.2026	64.64	42.42	22.22	4.28	4.30	100.75	102.41	-1.64	-0.40	-0.40	2.236	24.0	24.0
16.03.2026	64.76	42.07	22.69	4.21	4.23	99.11	100.76	-1.65	-0.40	-0.40	2.243	24.0	24.0
17.03.2026	65.85	42.99	22.86	4.31	4.34	101.50	103.25	-1.70	-0.40	-0.40	2.318	24.0	24.0
18.03.2026	65.12	42.41	22.71	4.30	4.32	101.13	102.81	-1.65	-0.40	-0.40	2.286	24.0	24.0
19.03.2026	65.42	42.86	22.57	4.42	4.44	103.92	105.63	-1.64	-0.40	-0.40	2.337	24.0	24.0
20.03.2026	66.11	43.11	23.00	4.31	4.34	101.50	103.15	-1.61	-0.40	-0.40	2.327	24.0	24.0
21.03.2026	63.75	41.69	22.06	4.18	4.20	98.55	99.88	-1.34	-0.40	-0.40	2.172	24.0	24.0
22.03.2026	63.36	40.70	22.66	3.98	3.99	93.71	94.97	-1.33	-0.40	-0.40	2.120	24.0	24.0
23.03.2026	63.45	40.76	22.69	4.03	4.05	95.05	96.32	-1.33	-0.40	-0.40	2.154	24.0	24.0
24.03.2026	64.83	42.35	22.48	4.33	4.35	101.96	103.40	-1.40	-0.40	-0.40	2.288	24.0	24.0
25.03.2026	63.48	41.79	21.70	4.26	4.27	100.36	101.65	-1.28	-0.40	-0.40	2.174	24.0	24.0
26.03.2026	63.03	41.65	21.38	4.26	4.27	100.41	101.64	-1.22	-0.40	-0.40	2.143	24.0	24.0
27.03.2026	63.78	41.94	21.84	4.28	4.30	100.89	102.21	-1.30	-0.40	-0.40	2.199	24.0	24.0
28.03.2026	63.35	41.84	21.51	4.29	4.30	101.16	102.45	-1.27	-0.40	-0.40	2.170	24.0	24.0
29.03.2026	63.73	42.76	20.97	4.42	4.43	104.16	105.48	-1.27	-0.40	-0.40	2.179	24.0	24.0
30.03.2026	63.16	41.80	21.37	4.13	4.15	97.41	98.67	-1.29	-0.40	-0.40	2.077	24.0	24.0
31.03.2026	63.30	42.53	20.78	4.41	4.42	103.85	105.18	-1.27	-0.40	-0.40	2.155	24.0	24.0
Средние:	75.00	45.24	29.76	4.13	4.17	---	---	-2.55	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2998.53	3074.66	---	---	---	87.974	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	47310.34	49099.08	1583.741	12843.4	19088.5
31.03.2026	50308.87	52173.73	1671.715	13587.4	19832.5
Итого:	2998.53	3074.66	87.974	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации