

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 58 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304419  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Холодная вода:  
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:  
ППС-5 SN 304419  
ППС-5 SN 304417

Датчик температуры:  
КТС-Б SN 3436 г  
КТС-Б SN 3436 х

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1      | V2      | V3   | M1      | M2      | %     | P1   | P2   | Qот   | ta     | Tr     | NS |
|------------|--------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|------|------|-------|--------|--------|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3      | м3      | м3   | т       | т       | т     | атм  | атм  | Гкал  | °C     | ч      |    |
| 01.03.2026 | 94.16  | 49.74 | 44.42 | 84.44   | 82.54   | 0.00 | 81.32   | 81.57   | -0.32 | 7.85 | 2.56 | 3.62  | -60.00 | 24.00  |    |
| 02.03.2026 | 91.00  | 49.31 | 41.69 | 84.34   | 82.63   | 0.00 | 81.41   | 81.68   | -0.33 | 7.85 | 2.56 | 3.40  | -60.00 | 24.00  |    |
| 03.03.2026 | 95.67  | 51.14 | 44.53 | 84.93   | 82.97   | 0.00 | 81.70   | 81.95   | -0.31 | 7.85 | 2.56 | 3.65  | -60.00 | 24.00  |    |
| 04.03.2026 | 99.56  | 52.32 | 47.23 | 84.22   | 82.05   | 0.00 | 80.78   | 80.99   | -0.26 | 7.85 | 2.56 | 3.83  | -60.00 | 24.00  |    |
| 05.03.2026 | 102.87 | 53.32 | 49.55 | 84.78   | 82.38   | 0.00 | 81.11   | 81.28   | -0.20 | 7.85 | 2.56 | 4.03  | -60.00 | 24.00  |    |
| 06.03.2026 | 102.06 | 53.51 | 48.55 | 84.90   | 82.59   | 0.00 | 81.28   | 81.49   | -0.25 | 7.85 | 2.56 | 3.96  | -60.00 | 24.00  |    |
| 07.03.2026 | 99.30  | 52.17 | 47.14 | 84.81   | 82.66   | 0.00 | 81.37   | 81.61   | -0.29 | 7.85 | 2.56 | 3.85  | -60.00 | 24.00  |    |
| 08.03.2026 | 100.36 | 52.68 | 47.67 | 84.30   | 82.14   | 0.00 | 80.82   | 81.07   | -0.32 | 7.85 | 2.56 | 3.87  | -60.00 | 24.00  |    |
| 09.03.2026 | 108.83 | 53.76 | 55.07 | 84.95   | 82.20   | 0.00 | 80.90   | 81.09   | -0.24 | 7.84 | 2.56 | 4.47  | -60.00 | 24.00  |    |
| 10.03.2026 | 108.82 | 55.35 | 53.47 | 87.38   | 84.59   | 0.00 | 83.21   | 83.39   | -0.21 | 7.84 | 2.56 | 4.47  | -60.00 | 24.00  |    |
| 11.03.2026 | 94.86  | 50.75 | 44.11 | 60.66   | 59.09   | 0.00 | 58.38   | 58.35   | 0.04  | 7.84 | 2.56 | 2.58  | -60.00 | 17.99  |    |
| 12.03.2026 | 75.64  | 44.80 | 30.83 | 67.17   | 66.46   | 0.00 | 65.49   | 65.82   | -0.50 | 7.84 | 2.56 | 2.02  | -60.00 | 24.00  |    |
| 13.03.2026 | 72.16  | 40.71 | 31.45 | 65.38   | 64.58   | 0.00 | 63.88   | 64.06   | -0.27 | 7.84 | 2.56 | 2.01  | -60.00 | 21.46  |    |
| 14.03.2026 | 71.70  | 40.53 | 31.17 | 78.74   | 77.74   | 0.00 | 76.95   | 77.13   | -0.23 | 7.85 | 2.56 | 2.40  | -60.00 | 24.00  |    |
| 15.03.2026 | 71.81  | 41.26 | 30.54 | 78.68   | 77.70   | 0.00 | 76.90   | 77.06   | -0.22 | 7.85 | 2.56 | 2.35  | -60.00 | 24.00  |    |
| 16.03.2026 | 72.53  | 41.88 | 30.65 | 79.00   | 77.97   | 0.00 | 77.17   | 77.32   | -0.19 | 7.85 | 2.56 | 2.37  | -60.00 | 24.00  |    |
| 17.03.2026 | 71.78  | 41.77 | 30.01 | 78.74   | 77.76   | 0.00 | 76.95   | 77.10   | -0.20 | 7.85 | 2.56 | 2.31  | -60.00 | 24.00  |    |
| 18.03.2026 | 71.15  | 41.71 | 29.44 | 78.63   | 77.68   | 0.00 | 76.87   | 77.03   | -0.21 | 7.85 | 2.56 | 2.27  | -60.00 | 24.00  |    |
| 19.03.2026 | 70.70  | 41.23 | 29.47 | 76.96   | 76.08   | 0.00 | 75.26   | 75.46   | -0.27 | 7.85 | 2.56 | 2.22  | -60.00 | 24.00  |    |
| 20.03.2026 | 70.51  | 40.35 | 30.17 | 84.41   | 83.44   | 0.00 | 82.55   | 82.79   | -0.28 | 7.85 | 2.56 | 2.50  | -60.00 | 26.88  |    |
| 21.03.2026 | 70.66  | 40.29 | 30.38 | 73.69   | 72.84   | 0.00 | 72.06   | 72.27   | -0.28 | 7.85 | 2.56 | 2.19  | -60.00 | 24.00  |    |
| 22.03.2026 | 70.77  | 39.48 | 31.29 | 74.02   | 73.14   | 0.00 | 72.38   | 72.59   | -0.29 | 7.85 | 2.56 | 2.27  | -60.00 | 24.00  |    |
| 23.03.2026 | 71.59  | 41.50 | 30.09 | 75.80   | 74.94   | 0.00 | 74.09   | 74.32   | -0.32 | 7.85 | 2.56 | 2.24  | -60.00 | 24.00  |    |
| 24.03.2026 | 70.11  | 40.83 | 29.28 | 75.33   | 74.53   | 0.00 | 73.69   | 73.93   | -0.32 | 7.85 | 2.56 | 2.16  | -60.00 | 24.00  |    |
| 25.03.2026 | 69.63  | 40.92 | 28.71 | 75.33   | 74.57   | 0.00 | 73.71   | 73.97   | -0.35 | 7.85 | 2.56 | 2.12  | -60.00 | 24.00  |    |
| 26.03.2026 | 70.56  | 40.90 | 29.66 | 75.61   | 74.80   | 0.00 | 73.95   | 74.20   | -0.35 | 7.85 | 2.56 | 2.20  | -60.00 | 24.00  |    |
| 27.03.2026 | 69.81  | 40.57 | 29.24 | 76.18   | 75.42   | 0.00 | 74.54   | 74.82   | -0.37 | 7.85 | 2.56 | 2.18  | -60.00 | 24.00  |    |
| 28.03.2026 | 70.30  | 40.78 | 29.52 | 73.01   | 72.26   | 0.00 | 71.41   | 71.68   | -0.38 | 7.85 | 2.56 | 2.11  | -60.00 | 24.00  |    |
| 29.03.2026 | 70.14  | 40.12 | 30.02 | 71.62   | 70.88   | 0.00 | 70.06   | 70.32   | -0.38 | 7.86 | 2.56 | 2.11  | -60.00 | 24.00  |    |
| 30.03.2026 | 69.92  | 41.29 | 28.64 | 75.93   | 75.18   | 0.00 | 74.29   | 74.57   | -0.38 | 7.86 | 2.56 | 2.13  | -60.00 | 24.00  |    |
| 31.03.2026 | 69.57  | 41.30 | 28.27 | 76.05   | 75.32   | 0.00 | 74.42   | 74.70   | -0.38 | 7.86 | 2.56 | 2.11  | -60.00 | 24.00  |    |
| Средние:   | 81.24  | 45.04 | 36.20 | ---     | ---     | ---  | ---     | ---     | -0.29 | 7.85 | 2.56 | ---   | -60.00 | ---    |    |
| Итого:     | ---    | ---   | ---   | 2419.98 | 2379.15 | 0.00 | 2348.88 | 2355.61 | ---   | ---  | ---  | 86.05 | ---    | 738.33 |    |

| Дата       | V1      | V2      | V3   | M1      | M2      | Qот    | Tr      |
|------------|---------|---------|------|---------|---------|--------|---------|
|            | м3      | м3      | м3   | т       | т       | Гкал   | ч       |
| 28.02.2026 | 1499.36 | 1466.75 | 0.00 | 1443.56 | 1448.93 | 63.11  | 416.03  |
| 31.03.2026 | 3919.34 | 3845.90 | 0.00 | 3792.44 | 3804.54 | 149.17 | 1154.36 |
| Итого:     | 2419.98 | 2379.15 | 0.00 | 2348.88 | 2355.61 | 86.05  | 738.33  |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации