

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367054
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: ППС-5 SN 367054
Обратка: ППС-5 SN 367039
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а750397
Коммуналец СДВ-И SN 183404

Датчик температуры:
КТС-Б SN 138431г
КТС-Б SN 138431х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	90.06	41.50	48.55	82.16	79.11	0.00	79.30	78.44	1.10	0.05	-0.78	3.85	-60.00	24.00	
02.03.2026	87.78	41.19	46.59	82.19	79.27	0.00	79.46	78.62	1.06	0.05	-0.76	3.70	-60.00	24.00	
03.03.2026	92.71	43.51	49.20	82.62	79.46	0.00	79.60	78.73	1.09	0.05	-0.77	3.92	-60.00	24.00	
04.03.2026	97.09	43.58	53.50	82.23	78.86	0.00	78.98	78.14	1.07	0.05	-0.77	4.23	-60.00	24.00	
05.03.2026	99.13	44.15	54.99	82.51	78.99	0.00	79.14	78.24	1.13	0.05	-0.77	4.36	-60.00	24.00	
06.03.2026	98.11	44.90	53.21	82.76	79.29	0.00	79.43	78.52	1.15	0.05	-0.79	4.23	-60.00	24.00	
07.03.2026	95.10	42.78	52.32	82.67	79.30	0.00	79.51	78.59	1.17	0.05	-0.79	4.16	-60.00	24.00	
08.03.2026	97.81	43.72	54.09	81.89	78.46	0.00	78.61	77.73	1.13	0.05	-0.79	4.26	-60.00	24.00	
09.03.2026	106.15	45.21	60.94	83.39	79.46	0.00	79.56	78.67	1.13	0.05	-0.77	4.86	-60.00	24.00	
10.03.2026	102.75	44.69	58.05	84.88	81.04	0.00	81.19	80.25	1.16	0.05	-0.76	4.72	-60.00	24.00	
11.03.2026	87.94	40.83	47.11	84.60	81.52	0.00	81.76	80.85	1.12	0.05	-0.76	3.85	-60.00	24.00	
12.03.2026	72.00	35.91	36.09	80.95	78.77	0.00	79.06	78.27	1.00	0.04	-0.74	2.85	-60.00	24.00	
13.03.2026	70.25	35.81	34.44	81.20	79.10	0.00	79.38	78.60	0.99	0.04	-0.75	2.73	-60.00	24.00	
14.03.2026	69.40	36.03	33.38	81.74	79.60	0.00	79.95	79.09	1.09	0.04	-0.74	2.67	-60.00	24.00	
15.03.2026	69.97	35.20	34.78	81.79	79.59	0.00	79.97	79.10	1.10	0.04	-0.74	2.78	-60.00	24.00	
16.03.2026	69.89	39.48	30.41	58.08	57.08	0.00	56.79	56.65	0.25	0.04	1.59	1.72	-60.00	23.74	
17.03.2026	69.82	42.99	26.83	83.09	81.79	0.00	81.25	81.07	0.23	0.04	2.86	2.17	-60.00	24.00	
18.03.2026	68.02	36.43	31.59	69.78	68.66	0.00	68.31	68.21	0.15	0.04	-0.72	2.16	-60.00	24.00	
19.03.2026	68.79	36.75	32.04	82.27	81.12	0.00	80.50	80.59	-0.11	0.04	-0.72	2.58	-60.00	24.00	
20.03.2026	68.90	36.31	32.59	78.55	77.38	0.00	76.85	76.88	-0.03	0.04	-0.73	2.50	-60.00	23.20	
21.03.2026	68.59	36.11	32.48	79.32	78.30	0.00	77.62	77.80	-0.24	0.04	-0.72	2.52	-60.00	24.00	
22.03.2026	68.71	35.65	33.07	79.75	78.58	0.00	78.03	78.08	-0.07	0.04	-0.72	2.58	-60.00	24.00	
23.03.2026	69.51	36.63	32.88	81.71	80.41	0.00	79.91	79.89	0.03	0.04	-0.73	2.63	-60.00	24.00	
24.03.2026	68.15	36.47	31.68	81.15	79.98	0.00	79.43	79.46	-0.04	0.04	-0.73	2.51	-60.00	24.00	
25.03.2026	67.71	36.13	31.58	81.22	80.07	0.00	79.52	79.55	-0.04	0.04	-0.74	2.51	-60.00	24.00	
26.03.2026	68.61	36.66	31.95	81.48	80.32	0.00	79.73	79.79	-0.07	0.04	-0.74	2.55	-60.00	24.00	
27.03.2026	67.91	36.60	31.32	82.11	80.96	0.00	80.38	80.42	-0.06	0.04	-0.73	2.52	-60.00	24.00	
28.03.2026	68.32	35.13	33.19	78.68	77.59	0.00	77.01	77.12	-0.14	0.04	-0.73	2.55	-60.00	24.00	
29.03.2026	68.14	34.74	33.40	77.31	76.13	0.00	75.67	75.67	-0.01	0.04	-0.72	2.52	-60.00	24.00	
30.03.2026	68.06	36.21	31.85	81.98	80.70	0.00	80.25	80.18	0.08	0.04	-0.72	2.55	-60.00	24.00	
31.03.2026	67.74	36.59	31.15	82.09	80.78	0.00	80.37	80.25	0.15	0.04	-0.71	2.50	-60.00	24.00	
Средние:	78.49	38.96	39.52	---	---	---	---	---	0.53	0.04	-0.55	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	2496.16	2431.65	0.00	2426.51	2413.44	---	---	---	96.26	---	742.94	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	4904.60	4712.22	0.00	4715.76	4669.16	245.62	1416.00
31.03.2026	7400.77	7143.87	0.00	7142.27	7082.60	341.88	2158.94
Итого:	2496.16	2431.65	0.00	2426.51	2413.44	96.26	742.94

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации