

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 00461021
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Q2	Q3	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	Гкал	ч		
01.03.2026	65.18	56.58	8.47	34.600	31.327	33.930	30.862	4.43	3.77	2.042	1.591	0.451	24.0		Ok
02.03.2026	65.71	57.31	8.34	35.218	32.314	34.526	31.822	4.43	3.71	2.096	1.664	0.432	24.0		Ok
03.03.2026	64.39	56.38	7.97	34.822	32.483	34.163	32.004	4.43	3.71	2.029	1.644	0.385	24.0		Ok
04.03.2026	63.47	55.79	7.64	34.461	32.732	33.826	32.259	4.43	3.72	1.977	1.638	0.340	24.0	*	HC G
05.03.2026	63.14	55.67	7.41	35.844	32.745	35.190	32.274	4.42	3.73	2.046	1.635	0.411	24.0	*	HC G
06.03.2026	63.24	55.68	7.51	35.882	32.589	35.226	32.120	4.43	3.75	2.051	1.627	0.424	24.0	*	HC G
07.03.2026	63.98	56.11	7.81	37.087	31.816	36.394	31.351	4.44	3.79	2.146	1.602	0.545	24.0		Ok
08.03.2026	63.30	55.37	7.86	37.056	31.605	36.377	31.155	4.45	3.77	2.120	1.568	0.552	24.0		Ok
09.03.2026	62.15	54.31	7.78	37.520	31.660	36.856	31.227	4.41	3.76	2.106	1.539	0.567	24.0		Ok
10.03.2026	62.67	55.02	7.60	37.934	32.843	37.252	32.381	4.41	3.72	2.148	1.619	0.529	24.0		Ok
11.03.2026	65.35	56.93	8.31	37.768	32.653	37.033	32.163	4.43	3.74	2.235	1.669	0.565	24.0		Ok
12.03.2026	67.83	58.95	8.85	37.206	32.433	36.432	31.912	4.43	3.74	2.289	1.721	0.568	24.0		Ok
13.03.2026	68.31	59.40	8.90	37.230	32.543	36.445	32.013	4.43	3.74	2.307	1.741	0.567	24.0		Ok
14.03.2026	67.54	58.78	8.78	36.146	31.690	35.400	31.184	4.44	3.78	2.214	1.677	0.537	24.0		Ok
15.03.2026	68.05	59.19	8.83	37.042	31.399	36.266	30.891	4.42	3.77	2.286	1.673	0.613	24.0		Ok
16.03.2026	68.28	59.61	8.69	37.135	32.350	36.353	31.820	4.42	3.71	2.300	1.737	0.563	24.0		Ok
17.03.2026	66.09	57.96	8.18	36.824	32.320	36.093	31.817	4.43	3.71	2.204	1.684	0.520	24.0		Ok
18.03.2026	61.57	54.44	7.16	37.285	32.420	36.636	31.973	4.42	3.68	2.072	1.580	0.492	24.0		Ok
19.03.2026	61.40	54.19	7.27	37.280	32.158	36.635	31.719	4.42	3.71	2.066	1.560	0.506	24.0		Ok
20.03.2026	61.60	54.29	7.33	36.568	32.341	35.932	31.898	4.44	3.73	2.033	1.571	0.462	24.0	*	HC Tmin
21.03.2026	61.65	54.25	7.42	37.169	32.102	36.521	31.663	4.44	3.79	2.069	1.559	0.510	24.2		Ok
22.03.2026	63.03	55.30	7.72	37.827	31.853	37.140	31.401	4.43	3.77	2.155	1.579	0.576	24.3		Ok
23.03.2026	63.18	55.39	7.80	36.523	31.728	35.856	31.276	4.44	3.77	2.086	1.575	0.511	24.1		Ok
24.03.2026	63.20	55.38	7.83	36.099	31.524	35.440	31.075	4.44	3.78	2.062	1.565	0.497	24.0		Ok
25.03.2026	63.22	55.34	7.89	36.033	31.348	35.374	30.902	4.45	3.78	2.059	1.555	0.504	24.0		Ok
26.03.2026	63.39	55.48	7.91	35.795	31.285	35.137	30.838	4.44	3.77	2.051	1.556	0.495	24.0		Ok
27.03.2026	63.51	55.53	8.00	35.810	31.271	35.150	30.824	4.44	3.78	2.056	1.557	0.500	24.0		Ok
28.03.2026	63.63	55.70	7.92	35.910	31.138	35.246	30.690	4.45	3.79	2.066	1.555	0.511	24.0		Ok
29.03.2026	63.29	55.44	7.85	36.845	30.979	36.170	30.537	4.43	3.77	2.108	1.540	0.568	24.0		Ok
30.03.2026	63.19	55.58	7.62	37.252	32.096	36.572	31.636	4.43	3.73	2.128	1.599	0.528	24.0		Ok
31.03.2026	62.54	55.01	7.56	36.695	32.095	36.038	31.644	4.44	3.73	2.073	1.582	0.492	24.0	*	HC Tmin
Средние:	64.10	56.14	7.94	---	---	---	---	4.43	3.75	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1132.866	991.840	1111.610	977.331	---	---	65.681	49.960	15.721	744.6		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Q2	Q3	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч
28.02.2026	48610.620	40949.360	47760.380	40413.590	2704.136	1938.836	765.300	40209.1
31.03.2026	49743.490	41941.200	48871.990	41390.930	2769.818	1988.796	781.021	40953.7
Итого:	1132.870	991.840	1111.610	977.340	65.682	49.960	15.721	744.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации