

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.03.2026	63.99	50.59	13.40	540.44	533.49	1.29	7.26	24.00	
02.03.2026	62.14	49.50	12.64	541.56	533.91	1.42	6.86	24.00	*
03.03.2026	66.34	52.10	14.24	542.02	535.52	1.21	7.74	24.00	*
04.03.2026	67.52	52.70	14.81	540.58	534.85	1.07	8.03	24.00	
05.03.2026	69.86	54.30	15.56	539.56	534.81	0.88	8.42	24.00	
06.03.2026	69.88	54.40	15.48	539.78	535.02	0.89	8.38	24.00	
07.03.2026	68.11	53.36	14.75	540.06	534.66	1.00	7.99	24.00	
08.03.2026	67.79	53.04	14.74	539.03	533.35	1.06	7.97	24.00	
09.03.2026	72.50	55.49	17.01	537.39	532.79	0.86	9.16	24.00	
10.03.2026	73.11	56.06	17.05	538.66	534.42	0.79	9.21	24.00	
11.03.2026	61.46	49.02	12.43	540.73	533.34	1.38	6.74	24.00	*
12.03.2026	51.49	42.70	8.79	542.38	534.12	1.53	4.78	24.00	
13.03.2026	49.19	41.34	7.85	546.84	538.02	1.63	4.31	24.00	
14.03.2026	48.00	40.77	7.23	550.73	541.84	1.63	4.00	24.00	
15.03.2026	47.55	40.59	6.95	549.93	541.34	1.58	3.84	24.00	
16.03.2026	49.39	41.84	7.55	550.94	541.39	1.75	4.18	24.00	
17.03.2026	48.49	41.30	7.19	550.30	541.38	1.63	3.98	24.00	
18.03.2026	48.94	41.58	7.35	549.45	540.93	1.56	4.06	24.00	
19.03.2026	49.08	41.74	7.34	547.01	538.23	1.62	4.03	24.00	
20.03.2026	48.44	41.32	7.12	548.18	539.69	1.56	3.92	24.00	
21.03.2026	49.19	41.69	7.50	548.09	539.02	1.67	4.13	24.00	
22.03.2026	48.69	41.32	7.37	547.97	539.04	1.64	4.06	24.00	
23.03.2026	47.57	40.61	6.95	546.84	539.28	1.39	3.82	24.00	
24.03.2026	48.20	41.15	7.06	548.51	540.25	1.52	3.89	24.00	
25.03.2026	48.48	41.43	7.06	547.65	539.08	1.58	3.88	24.00	
26.03.2026	48.06	41.07	6.98	546.62	538.77	1.45	3.84	24.00	
27.03.2026	47.02	40.47	6.54	550.07	541.33	1.60	3.62	24.00	
28.03.2026	45.20	39.39	5.81	550.33	540.92	1.73	3.21	24.00	
29.03.2026	41.22	36.42	4.80	544.49	535.55	1.66	2.63	24.00	
30.03.2026	42.66	37.51	5.15	546.76	537.85	1.64	2.83	24.00	
31.03.2026	41.75	36.81	4.94	543.79	535.61	1.51	2.71	24.00	
Средние:	54.56	44.89	9.67	---	---	1.41	---	---	
Итого:	---	---	---	16896.68	16659.78	---	163.50	744.00	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	476462.31	489178.21	4415.39	20866.92
31.03.2026	493358.99	505837.99	4578.89	21610.92
Итого:	16896.68	16659.78	163.50	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.03.2026	63.60	45.80	17.79	51.61	32.04	3.03	1.31	1.720	24.00	
02.03.2026	63.73	45.58	18.15	41.23	28.64	2.42	1.16	1.261	20.82	*
03.03.2026	62.96	46.80	16.15	30.00	16.97	1.74	0.71	1.031	12.92	*
04.03.2026	63.21	45.83	17.38	49.87	32.55	2.91	1.33	1.577	24.00	
05.03.2026	63.05	45.69	17.36	50.56	30.40	2.94	1.24	1.701	24.00	
06.03.2026	63.50	45.91	17.59	47.36	30.93	2.77	1.27	1.508	24.00	
07.03.2026	63.47	46.07	17.41	49.26	32.29	2.88	1.33	1.557	24.00	
08.03.2026	63.52	45.74	17.78	48.91	32.01	2.87	1.31	1.560	24.00	
09.03.2026	63.53	45.82	17.71	52.86	30.71	3.10	1.26	1.843	24.00	
10.03.2026	63.47	45.52	17.96	50.26	29.56	2.94	1.20	1.744	24.00	
11.03.2026	63.58	45.75	17.83	49.87	30.79	2.93	1.26	1.669	23.97	*
12.03.2026	61.16	44.78	16.38	49.48	30.34	2.78	1.21	1.574	24.00	
13.03.2026	60.98	44.54	16.44	49.65	32.98	2.78	1.31	1.478	24.00	
14.03.2026	63.30	46.08	17.22	50.45	34.03	2.95	1.40	1.546	24.00	
15.03.2026	63.96	46.96	16.99	53.72	33.96	3.17	1.43	1.745	24.00	
16.03.2026	63.48	46.33	17.15	48.89	31.59	2.86	1.31	1.556	24.00	
17.03.2026	63.87	46.79	17.07	49.54	32.69	2.92	1.37	1.553	24.00	
18.03.2026	63.68	46.76	16.92	49.99	30.50	2.94	1.28	1.662	24.00	
19.03.2026	63.08	46.72	16.36	50.87	29.80	2.96	1.24	1.714	24.00	
20.03.2026	63.05	46.54	16.51	48.18	29.92	2.80	1.24	1.556	24.00	
21.03.2026	60.61	45.31	15.30	51.44	29.79	2.86	1.20	1.662	24.00	
22.03.2026	61.80	45.95	15.84	53.30	29.81	3.03	1.22	1.809	24.00	
23.03.2026	63.50	46.90	16.60	49.96	29.86	2.93	1.25	1.674	24.00	
24.03.2026	62.94	46.71	16.23	49.85	29.84	2.89	1.25	1.646	24.00	
25.03.2026	62.65	46.43	16.23	48.78	29.89	2.82	1.24	1.577	24.00	
26.03.2026	63.18	46.70	16.48	49.42	30.04	2.88	1.25	1.625	24.00	
27.03.2026	63.15	46.85	16.30	49.46	29.88	2.88	1.25	1.628	24.00	
28.03.2026	63.33	46.80	16.53	49.62	29.86	2.90	1.25	1.649	24.00	
29.03.2026	61.69	46.03	15.66	54.62	29.87	3.10	1.23	1.874	24.00	
30.03.2026	63.29	47.79	15.49	53.30	34.27	3.11	1.47	1.643	24.00	
31.03.2026	63.04	48.65	14.39	59.17	41.63	3.44	1.82	1.620	24.00	
Средние:	63.01	46.26	16.75	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1541.45	957.46	89.54	39.57	49.963	729.70	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
28.02.2026	54115.54	39911.61	3083.14	1725.06	21473.15
31.03.2026	55656.99	40869.07	3172.68	1764.63	22202.85
Итого:	1541.45	957.46	89.54	39.57	729.70

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации