

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362181
ППС-5 SN 362051

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN А 765111
Зонд-10 ИД SN А 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2026	63.43	53.01	10.42	323.02	317.09	0.00	317.03	312.94	1.30	0.84	4.17	3.28	-60.00	24.00	
02.03.2026	62.18	52.11	10.08	320.66	314.83	0.00	314.94	310.83	1.31	0.82	4.19	3.15	-60.00	24.00	
03.03.2026	65.35	54.38	10.97	322.84	316.84	0.00	316.54	312.48	1.29	0.85	4.23	3.45	-60.00	24.00	
04.03.2026	66.66	55.10	11.56	319.19	313.15	0.00	312.71	308.75	1.27	0.86	4.21	3.59	-60.00	24.00	
05.03.2026	68.68	56.73	11.94	323.19	317.03	0.00	316.27	312.31	1.26	0.88	4.20	3.75	-60.00	24.00	
06.03.2026	68.26	56.33	11.93	319.72	313.65	0.00	312.94	309.06	1.25	0.87	4.19	3.71	-60.00	24.00	
07.03.2026	66.80	55.47	11.33	322.92	316.93	0.00	316.36	312.42	1.25	0.85	4.17	3.56	-60.00	24.00	
08.03.2026	67.21	55.54	11.67	319.47	313.48	0.00	312.89	308.99	1.25	0.85	4.19	3.63	-60.00	24.00	
09.03.2026	71.40	58.26	13.13	323.57	317.26	0.00	316.14	312.32	1.22	0.88	4.24	4.13	-60.00	24.00	
10.03.2026	71.38	58.27	13.11	320.15	313.93	0.00	312.79	309.02	1.21	0.87	4.19	4.08	-60.00	24.00	
11.03.2026	59.95	50.44	9.51	321.96	316.25	0.00	316.58	312.46	1.31	0.75	4.12	2.99	-60.00	24.00	
12.03.2026	50.68	43.75	6.93	317.36	312.05	0.00	313.49	309.19	1.38	0.66	4.02	2.15	-60.00	24.00	
13.03.2026	48.89	42.53	6.36	320.19	314.87	0.00	316.55	312.14	1.40	0.64	4.08	1.99	-60.00	24.00	
14.03.2026	47.00	41.25	5.75	316.81	311.59	0.00	313.47	309.05	1.42	0.62	4.05	1.78	-60.00	24.00	
15.03.2026	46.06	40.58	5.48	319.28	314.05	0.00	316.05	311.57	1.43	0.60	4.02	1.71	-60.00	24.00	
16.03.2026	48.20	42.21	5.99	316.94	311.69	0.00	313.44	309.03	1.42	0.62	3.97	1.85	-60.00	24.00	
17.03.2026	47.00	41.45	5.55	319.14	313.89	0.00	315.78	311.31	1.43	0.61	3.89	1.73	-60.00	24.00	
18.03.2026	48.14	42.22	5.92	316.86	311.61	0.00	313.36	308.95	1.42	0.62	3.71	1.83	-60.00	24.00	
19.03.2026	48.20	42.44	5.76	319.11	313.83	0.00	315.58	311.13	1.42	0.62	3.86	1.80	-60.00	24.00	
20.03.2026	47.15	41.71	5.43	323.47	318.18	0.00	320.04	315.52	1.42	0.62	3.75	1.72	-60.00	24.00	
21.03.2026	46.50	41.08	5.42	319.75	314.47	0.00	316.45	311.93	1.44	0.61	3.90	1.69	-60.00	24.00	
22.03.2026	46.54	41.03	5.51	317.35	312.14	0.00	314.06	309.62	1.42	0.61	3.93	1.71	-60.00	24.00	
23.03.2026	46.15	40.80	5.34	319.57	314.34	0.00	316.32	311.82	1.43	0.60	3.92	1.67	-60.00	24.00	
24.03.2026	44.59	39.70	4.89	316.98	311.88	0.00	313.96	309.51	1.43	0.59	3.88	1.51	-60.00	24.00	
25.03.2026	43.82	39.09	4.73	319.13	314.03	0.00	316.19	311.71	1.43	0.58	3.90	1.47	-60.00	24.00	
26.03.2026	44.66	39.68	4.98	317.58	312.46	0.00	314.54	310.09	1.42	0.58	3.97	1.54	-60.00	24.00	
27.03.2026	43.68	39.01	4.67	318.96	313.88	0.00	316.04	311.58	1.42	0.57	3.97	1.45	-60.00	24.00	
28.03.2026	39.61	36.00	3.61	315.96	311.07	0.00	313.56	309.11	1.43	0.54	3.76	0.88	-60.00	18.32	
29.03.2026	42.28	37.91	4.37	318.69	313.65	0.00	315.94	311.47	1.43	0.56	3.84	1.36	-60.00	24.00	
30.03.2026	41.83	37.70	4.14	315.62	310.66	0.00	312.96	308.54	1.42	0.55	3.88	1.27	-60.00	24.00	
31.03.2026	42.35	38.21	4.14	331.49	326.25	0.00	328.62	323.95	1.43	0.56	4.20	1.33	-60.00	23.92	
Средние:	53.05	45.61	7.44	---	---	---	---	---	1.37	0.69	4.02	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	9916.92	9747.01	0.00	9781.57	9648.81	---	---	---	71.74	---	738.23	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2026	22327.92	21916.29	0.00	21870.62	21589.01	220.19	1415.89
31.03.2026	32244.84	31663.30	0.00	31652.19	31237.82	291.93	2154.13
Итого:	9916.92	9747.01	0.00	9781.57	9648.81	71.74	738.23

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации