

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15365

ПРИМ SN 15264

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3706

КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2026	92.12	53.14	38.98	3.60	3.75	83.27	88.70	-6.32	3.248	24.0	24.0
02.03.2026	88.62	51.92	36.70	3.59	3.74	83.34	88.53	-6.04	3.058	24.0	24.0
03.03.2026	86.18	51.18	35.00	3.60	3.75	83.77	88.87	-5.92	2.932	24.0	24.0
04.03.2026	90.91	53.29	37.62	3.66	3.81	84.79	90.31	-6.31	3.192	24.0	24.0
05.03.2026	93.32	53.28	40.04	3.52	3.67	81.46	87.00	-6.58	3.267	24.0	24.0
06.03.2026	93.95	54.97	38.98	3.25	3.36	74.96	79.65	-6.07	3.185	22.0	24.0
07.03.2026	95.66	54.71	40.94	3.60	3.76	83.04	88.89	-6.79	3.401	24.0	24.0
08.03.2026	93.38	54.37	39.01	3.65	3.81	84.37	90.10	-6.57	3.291	24.0	24.0
09.03.2026	94.70	53.98	40.72	3.50	3.66	80.94	86.55	-6.70	3.290	24.0	24.0
10.03.2026	102.38	56.30	46.08	3.51	3.67	80.69	86.87	-7.37	3.725	24.0	24.0
11.03.2026	101.24	57.12	44.12	3.68	3.84	84.51	90.89	-7.28	3.733	24.0	24.0
12.03.2026	85.04	51.39	33.65	3.78	3.94	87.89	93.34	-6.02	2.951	24.0	24.0
13.03.2026	71.54	45.18	26.36	3.58	3.73	83.94	88.63	-5.44	2.213	24.0	24.0
14.03.2026	68.61	44.43	24.18	3.71	3.87	87.14	91.90	-5.32	2.101	24.0	24.0
15.03.2026	67.76	45.01	22.75	3.83	3.99	89.97	94.80	-5.23	2.043	24.0	24.0
16.03.2026	68.41	45.69	22.71	3.86	4.02	90.64	95.46	-5.18	2.055	24.0	24.0
17.03.2026	68.74	46.04	22.70	3.87	4.03	90.93	95.75	-5.16	2.061	24.0	24.0
18.03.2026	68.48	46.01	22.47	3.88	4.04	91.28	96.06	-5.10	2.044	24.0	24.0
19.03.2026	67.80	45.93	21.87	3.95	4.11	92.95	97.71	-5.00	2.024	24.0	24.0
20.03.2026	68.10	46.08	22.01	3.92	4.08	92.18	96.83	-4.92	2.028	24.0	24.0
21.03.2026	67.26	44.52	22.74	3.59	3.73	84.48	88.73	-4.91	1.918	24.0	24.0
22.03.2026	66.21	42.79	23.41	3.29	3.42	77.32	81.26	-4.97	1.804	24.0	24.0
23.03.2026	66.22	42.78	23.44	3.33	3.46	78.31	82.26	-4.92	1.832	24.0	24.0
24.03.2026	66.80	43.93	22.87	3.54	3.68	83.33	87.48	-4.87	1.902	24.0	24.0
25.03.2026	66.20	43.47	22.73	3.43	3.56	80.79	84.78	-4.82	1.831	24.0	24.0
26.03.2026	66.28	44.02	22.26	3.65	3.73	85.84	88.63	-3.20	1.907	24.0	24.0
27.03.2026	66.55	44.35	22.20	3.70	3.78	87.08	89.91	-3.20	1.929	24.0	24.0
28.03.2026	66.90	44.88	22.02	3.80	3.89	89.43	92.50	-3.37	1.966	24.0	24.0
29.03.2026	66.72	44.98	21.74	3.73	3.82	87.63	90.72	-3.47	1.900	24.0	24.0
30.03.2026	66.11	44.11	22.00	3.57	3.66	84.07	87.10	-3.54	1.845	24.0	24.0
31.03.2026	67.13	45.66	21.47	3.88	3.98	91.32	94.63	-3.56	1.957	24.0	24.0
Средние:	77.40	48.24	29.15	3.65	3.78	---	---	-5.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2641.65	2784.84	---	76.634	742.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	68351.70	72049.25	2156.840	24422.3	29845.8
31.03.2026	70993.36	74834.09	2233.474	25164.3	30589.8
Итого:	2641.66	2784.84	76.634	742.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации