

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Нахимова ул, д. 20 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1148801929
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача:
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1002587/2
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.04.2026	67.65	49.23	18.42	114.53	114.86	-0.29	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
02.04.2026	68.58	50.26	18.32	119.34	119.69	-0.29	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00		
03.04.2026	67.80	49.89	17.91	116.09	116.42	-0.29	2.09	2.09	2.09	24.00	0.00		
04.04.2026	67.58	47.83	19.75	106.09	106.43	-0.32	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00		
05.04.2026	67.62	47.30	20.32	108.32	108.70	-0.34	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00		
06.04.2026	67.31	46.55	20.76	101.88	102.23	-0.34	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
07.04.2026	67.14	45.91	21.23	99.08	99.43	-0.35	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00		
08.04.2026	67.74	49.62	18.12	106.81	107.14	-0.30	1.94	1.94	1.94	24.00	0.00		
09.04.2026	66.65	48.88	17.77	89.63	89.90	-0.31	1.60	1.60	1.60	23.97	0.03	*	2
10.04.2026	68.12	45.37	22.75	87.34	88.07	-0.83	2.00	2.00	2.00	23.68	0.32	*	0,2
11.04.2026	67.59	45.19	22.40	101.15	102.01	-0.84	2.27	2.27	2.27	24.00	0.00		
12.04.2026	67.46	45.42	22.04	100.64	101.34	-0.70	2.22	2.22	2.22	24.00	0.00		
13.04.2026	67.98	46.62	21.36	107.32	108.01	-0.64	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00		
14.04.2026	68.07	49.14	18.93	120.25	120.94	-0.57	2.28	2.28	2.28	24.00	0.00		
15.04.2026	67.84	48.38	19.46	111.51	112.05	-0.48	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
16.04.2026	67.48	46.72	20.76	103.19	103.64	-0.44	2.15	2.15	2.15	24.00	0.00		
17.04.2026	68.08	48.16	19.92	110.73	111.20	-0.43	2.21	2.21	2.21	24.00	0.00		
18.04.2026	67.06	48.36	18.70	110.99	111.43	-0.39	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
19.04.2026	67.30	46.46	20.84	104.28	104.68	-0.38	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
20.04.2026	68.78	47.34	21.44	103.94	104.32	-0.37	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
21.04.2026	69.41	46.41	23.00	100.10	100.48	-0.38	2.31	2.31	2.31	24.00	0.00		
22.04.2026	68.56	47.28	21.28	106.02	106.41	-0.36	2.26	2.26	2.26	24.00	0.00		
23.04.2026	69.20	49.39	19.81	118.00	118.45	-0.38	2.34	2.34	2.34	24.00	0.00		
24.04.2026	68.57	49.52	19.05	120.28	120.71	-0.36	2.30	2.30	2.30	24.00	0.00		
25.04.2026	67.39	45.62	21.77	94.20	94.47	-0.29	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00		
26.04.2026	67.47	46.00	21.47	97.85	98.13	-0.29	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00		
27.04.2026	67.93	48.05	19.88	112.07	112.42	-0.31	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
28.04.2026	67.48	47.40	20.08	105.38	105.65	-0.25	2.12	2.12	2.12	24.00	0.00		
29.04.2026	67.54	47.36	20.18	103.95	104.20	-0.24	2.10	2.10	2.10	24.00	0.00		
30.04.2026	67.79	47.68	20.11	104.71	104.96	-0.23	2.11	2.11	2.11	24.00	0.00		
Средние:	67.84	47.58	20.26	---	---	-0.40	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	3185.64	3198.35	---	64.51	64.51	64.51	719.65	0.35		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.03.2026	260119.71	257093.24	7299.32	7299.32	7299.32	87709.62	5387.92
30.04.2026	263305.35	260291.59	7363.83	7363.83	7363.83	88429.27	5388.27
Итого:	3185.64	3198.35	64.51	64.51	64.51	719.65	0.35

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации