

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 362721
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362721
ППС-5 SN 362641

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 14123
Зонд-10 ИД SN 14108

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1343140г
КТС-Б SN 1343140х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2026	42.22	36.82	5.40	216.81	214.72	0.00	214.96	213.32	0.76	4.98	4.98	1.15	-60.00	23.89	
02.04.2026	39.71	35.17	4.54	216.66	214.67	0.00	215.01	213.38	0.76	4.77	4.78	0.96	-60.00	23.64	
03.04.2026	36.78	33.06	3.73	216.57	214.66	0.00	215.16	213.52	0.77	4.58	4.58	0.57	-60.00	15.40	
04.04.2026	38.22	33.85	4.37	216.68	214.74	0.00	215.15	213.55	0.74	4.48	4.48	0.92	-60.00	23.30	
05.04.2026	43.71	37.65	6.06	216.93	214.89	0.00	214.96	213.43	0.72	4.95	4.96	1.30	-60.00	24.00	
06.04.2026	44.45	38.10	6.35	215.40	213.40	0.00	213.38	211.91	0.69	5.00	5.02	1.35	-60.00	24.00	
07.04.2026	45.52	38.75	6.77	214.07	212.07	0.00	211.98	210.54	0.68	5.02	5.04	1.43	-60.00	24.00	
08.04.2026	44.19	37.91	6.28	214.08	212.12	0.00	212.08	210.64	0.68	4.99	5.01	1.33	-60.00	24.00	
09.04.2026	46.95	39.64	7.31	215.62	213.59	0.00	213.38	211.98	0.66	5.11	5.13	1.56	-60.00	24.00	
10.04.2026	47.38	39.41	7.97	205.70	203.70	0.00	203.52	202.17	0.66	5.35	5.39	1.62	-60.00	23.92	
11.04.2026	48.70	40.38	8.32	206.35	204.32	0.00	204.05	202.72	0.66	5.55	5.59	1.70	-60.00	24.00	
12.04.2026	46.50	39.14	7.36	206.23	204.31	0.00	204.13	202.81	0.65	5.14	5.17	1.50	-60.00	24.00	
13.04.2026	44.08	37.59	6.50	206.25	204.41	0.00	204.35	203.02	0.65	4.96	4.99	1.32	-60.00	24.00	
14.04.2026	41.67	36.11	5.56	206.05	204.29	0.00	204.34	203.01	0.65	4.89	4.92	1.13	-60.00	24.00	
15.04.2026	43.11	37.04	6.07	209.86	208.04	0.00	207.99	206.66	0.64	4.84	4.86	1.26	-60.00	24.00	
16.04.2026	45.45	38.83	6.63	212.71	210.84	0.00	210.62	209.31	0.63	4.83	4.85	1.39	-60.00	24.00	
17.04.2026	39.51	34.81	4.70	212.33	210.63	0.00	210.73	209.40	0.63	4.68	4.70	0.96	-60.00	22.83	
18.04.2026	40.46	35.40	5.06	212.34	210.62	0.00	210.67	209.34	0.63	4.81	4.83	1.06	-60.00	24.00	
19.04.2026	44.46	38.12	6.34	212.53	210.69	0.00	210.53	209.22	0.62	4.98	5.01	1.33	-60.00	24.00	
20.04.2026	49.32	41.27	8.04	212.80	210.89	0.00	210.38	209.17	0.57	5.43	5.46	1.69	-60.00	24.00	
21.04.2026	51.35	42.68	8.67	212.93	210.93	0.00	210.31	209.11	0.57	5.31	5.35	1.82	-60.00	24.00	
22.04.2026	49.13	41.28	7.85	212.69	210.81	0.00	210.27	209.09	0.57	5.36	5.40	1.65	-60.00	24.00	
23.04.2026	46.88	39.67	7.21	212.58	210.79	0.00	210.38	209.21	0.56	5.40	5.43	1.51	-60.00	24.00	
24.04.2026	43.67	37.60	6.07	212.36	210.71	0.00	210.42	209.27	0.55	5.04	5.07	1.27	-60.00	24.00	
25.04.2026	44.92	38.38	6.54	212.51	210.85	0.00	210.48	209.35	0.54	4.62	4.65	1.37	-60.00	24.00	
26.04.2026	45.11	38.54	6.57	212.46	210.81	0.00	210.41	209.30	0.53	4.93	4.96	1.38	-60.00	24.00	
27.04.2026	39.54	34.83	4.71	212.11	210.63	0.00	210.51	209.39	0.54	4.90	4.92	0.97	-60.00	22.95	
28.04.2026	40.88	35.54	5.34	212.31	210.81	0.00	210.61	209.53	0.52	4.78	4.80	1.12	-60.00	24.00	
29.04.2026	42.23	36.59	5.65	212.67	211.18	0.00	210.85	209.82	0.49	4.78	4.80	1.19	-60.00	24.00	
30.04.2026	42.89	37.26	5.63	220.88	219.39	0.00	218.94	217.92	0.47	4.74	4.75	1.23	-60.00	23.92	
Средние:	43.97	37.71	6.25	---	---	---	---	---	0.63	4.97	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	6379.48	6324.55	0.00	6320.54	6281.09	---	---	---	39.04	---	707.84	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	22305.72	22065.92	0.00	21916.49	21801.29	241.67	2121.15
30.04.2026	28685.20	28390.47	0.00	28237.03	28082.38	280.72	2828.99
Итого:	6379.48	6324.55	0.00	6320.54	6281.09	39.04	707.84

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 30 (ООО "УК "ЖКХ Кировский" / ИП Румянцев А. Ю.)
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB107
Точка измерения: Узел 1 (ИП Румянцев А. Ю.); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ВСТ SN 18190

ВСТ SN 40126049

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 2816

КТПТР-01 SN 2816a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	39.94	34.88	5.07	0.57	0.56	13.58	13.26	2.38	0.069	24.0	24.0
02.04.2026	41.03	35.80	5.23	0.57	0.56	13.59	13.29	2.25	0.071	24.0	24.0
03.04.2026	38.64	34.22	4.42	0.57	0.56	13.61	13.31	2.22	0.060	24.0	24.0
04.04.2026	35.82	32.05	3.77	0.57	0.56	13.62	13.32	2.26	0.051	24.0	24.0
05.04.2026	37.16	32.83	4.32	0.57	0.56	13.62	13.32	2.24	0.059	24.0	24.0
06.04.2026	42.40	36.47	5.93	0.57	0.56	13.59	13.29	2.21	0.080	24.0	24.0
07.04.2026	43.06	36.97	6.09	0.57	0.55	13.47	13.18	2.17	0.082	24.0	24.0
08.04.2026	44.11	37.63	6.48	0.56	0.55	13.37	13.08	2.18	0.086	24.0	24.0
09.04.2026	42.84	36.83	6.02	0.56	0.55	13.38	13.08	2.24	0.080	24.0	24.0
10.04.2026	45.41	38.47	6.94	0.57	0.55	13.45	13.16	2.19	0.093	24.0	24.0
11.04.2026	45.72	38.26	7.46	0.54	0.53	12.83	12.55	2.22	0.096	24.0	24.0
12.04.2026	47.01	39.21	7.80	0.54	0.53	12.81	12.52	2.24	0.100	24.0	24.0
13.04.2026	44.93	37.80	7.13	0.54	0.53	12.83	12.55	2.21	0.091	24.0	24.0
14.04.2026	42.67	36.33	6.35	0.54	0.53	12.84	12.57	2.14	0.081	24.0	24.0
15.04.2026	40.43	35.06	5.37	0.54	0.53	12.86	12.58	2.16	0.069	24.0	24.0
16.04.2026	41.80	36.03	5.77	0.55	0.54	13.09	12.81	2.11	0.075	24.0	24.0
17.04.2026	44.10	37.78	6.32	0.56	0.54	13.24	12.97	2.05	0.083	24.0	24.0
18.04.2026	38.40	33.83	4.57	0.56	0.54	13.27	13.00	2.08	0.061	24.0	24.0
19.04.2026	39.32	34.38	4.94	0.56	0.54	13.27	13.00	2.05	0.065	24.0	24.0
20.04.2026	43.14	37.00	6.14	0.56	0.54	13.24	12.97	2.04	0.081	24.0	24.0
21.04.2026	47.79	40.12	7.68	0.56	0.54	13.19	12.92	2.08	0.101	24.0	24.0
22.04.2026	49.77	41.51	8.26	0.56	0.54	13.17	12.91	2.02	0.109	24.0	24.0
23.04.2026	47.67	40.07	7.60	0.56	0.54	13.19	12.91	2.09	0.100	24.0	24.0
24.04.2026	45.51	38.51	7.00	0.56	0.54	13.21	12.93	2.17	0.092	24.0	24.0
25.04.2026	42.45	36.56	5.89	0.56	0.54	13.24	12.96	2.14	0.078	24.0	24.0
26.04.2026	43.64	37.32	6.32	0.56	0.54	13.24	12.97	2.06	0.083	24.0	24.0
27.04.2026	43.84	37.47	6.37	0.56	0.54	13.23	12.97	2.01	0.084	24.0	24.0
28.04.2026	38.50	33.74	4.77	0.56	0.54	13.26	12.98	2.07	0.063	24.0	24.0
29.04.2026	39.75	34.54	5.21	0.56	0.54	13.26	13.00	2.00	0.069	24.0	24.0
30.04.2026	41.08	35.60	5.48	0.56	0.55	13.27	13.02	1.96	0.073	24.0	24.0
Средние:	42.60	36.57	6.02	0.56	0.54	---	---	2.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	397.81	389.38	---	2.386	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	30671.82	15847.64	405.639	53300.6	90634.9
30.04.2026	31069.63	16237.02	408.025	54020.6	91354.9
Итого:	397.81	389.38	2.386	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации