

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 12 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12731
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
ВПС SN 151007305
ВПС SN 151007129

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN А 632229
Коммуналец СДВ-И SN А 632228

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16289
КТПТР-01 SN 16289 А

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txв	Pxв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.04.2026	42.50	38.23	42.51	38.24	378.160	370.851	0.000	375.05	368.46	1.77	4.44	4.26	1.601	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
02.04.2026	41.24	37.29	41.25	37.30	378.620	371.431	0.000	375.72	369.16	1.76	4.38	4.20	1.472	5.00	5.00	24.0	23.7	*		R6,7,C,I,U
03.04.2026	38.46	35.17	38.48	35.18	377.810	370.281	0.000	375.33	368.30	1.89	4.32	4.14	0.819	5.00	5.00	24.0	14.5	*	O,P	R7,C,I,U
04.04.2026	37.72	34.47	37.73	34.48	379.520	370.101	0.000	377.14	368.21	2.40	4.24	4.05	1.204	5.00	5.00	24.0	23.5	*		R7,C,D,I,U
05.04.2026	39.53	35.69	39.54	35.70	378.180	369.141	0.000	375.55	367.10	2.28	4.40	4.22	1.442	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
06.04.2026	45.27	40.17	45.28	40.18	380.200	371.831	0.000	376.62	369.15	2.00	4.48	4.30	1.921	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
07.04.2026	45.90	40.65	45.92	40.66	379.410	371.621	0.000	375.73	368.87	1.84	4.51	4.33	1.976	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
08.04.2026	45.12	40.13	45.15	40.14	380.020	371.661	0.000	376.46	368.98	2.01	4.50	4.31	1.883	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
09.04.2026	47.00	41.37	47.00	41.39	381.490	371.251	0.000	377.61	368.38	2.47	4.55	4.37	2.123	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
10.04.2026	46.67	40.94	46.68	40.95	380.700	370.991	0.000	376.88	368.20	2.33	4.65	4.47	2.160	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
11.04.2026	47.69	41.67	47.71	41.68	378.010	369.721	0.000	374.05	366.82	1.95	4.70	4.53	2.254	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
12.04.2026	47.14	41.44	47.15	41.45	380.110	370.811	0.000	376.22	367.94	2.23	4.56	4.38	2.144	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
13.04.2026	44.51	39.50	44.52	39.51	380.750	372.081	0.000	377.29	369.50	2.09	4.48	4.30	1.890	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
14.04.2026	44.13	39.27	44.14	39.29	379.940	372.041	0.000	376.55	369.50	1.89	4.44	4.26	1.827	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
15.04.2026	44.32	39.46	44.33	39.47	380.220	372.051	0.000	376.80	369.48	1.96	4.45	4.27	1.832	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
16.04.2026	45.74	40.57	45.75	40.58	380.490	371.911	0.000	376.83	369.17	2.05	4.42	4.24	1.949	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
17.04.2026	43.79	39.15	43.80	39.16	380.170	372.051	0.000	376.83	369.52	1.96	4.38	4.20	1.749	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
18.04.2026	45.89	40.83	45.90	40.84	380.980	371.641	0.000	377.29	368.86	2.26	4.42	4.24	1.908	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
19.04.2026	45.57	40.55	45.59	40.56	378.680	371.431	0.000	375.06	368.69	1.71	4.45	4.27	1.885	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
20.04.2026	49.09	43.01	49.09	43.02	380.300	369.921	0.000	376.08	366.80	2.50	4.63	4.46	2.286	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
21.04.2026	50.05	43.66	50.07	43.67	379.070	369.471	0.000	374.69	366.25	2.28	4.60	4.42	2.399	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
22.04.2026	48.52	42.57	48.55	42.58	379.510	370.031	0.000	375.39	366.98	2.27	4.61	4.43	2.238	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
23.04.2026	47.18	41.51	47.20	41.52	379.290	371.141	0.000	375.40	368.25	1.92	4.62	4.44	2.132	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
24.04.2026	33.89	38.82	35.48	32.81	441.811	180.940	0.000	439.42	179.72	83.89	2.92	2.89	1.091	5.00	5.00	24.0	12.5	*		6,7,C,D,I
25.04.2026	45.79	40.19	45.81	40.20	358.521	348.411	0.000	355.06	345.89	2.61	4.18	4.03	1.988	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
26.04.2026	45.43	39.97	45.44	39.99	356.371	348.061	0.000	352.99	345.58	2.12	4.33	4.18	1.925	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
27.04.2026	44.45	39.31	44.48	39.33	357.061	347.851	0.000	353.82	345.45	2.39	4.44	4.29	1.820	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
28.04.2026	44.36	39.36	44.39	39.37	359.481	348.231	0.000	356.24	345.83	2.97	4.41	4.27	1.784	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
29.04.2026	43.63	38.73	43.64	38.74	357.351	348.641	0.000	354.24	346.33	2.26	4.42	4.27	1.731	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,D,I
30.04.2026	43.60	38.74	43.61	38.75	356.401	348.521	0.000	353.30	346.21	2.03	4.39	4.25	1.715	5.00	5.00	24.0	24.0	*		RC,I
Средние:	44.47	39.75	44.54	39.56	---	---	---	---	---	4.87	4.41	4.24	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	1318.634	0804.111	0.000	11215.64	10727.57	---	---	---	55.148	---	---	720.0	698.1			

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	888846.13	740272.50	1.02	878657.75	732822.31	4035.383	58178.1	29891.0
30.04.2026	900164.75	751076.63	1.02	889873.44	743549.88	4090.531	58898.1	30589.1
Итого:	11318.63	10804.13	0.00	11215.69	10727.56	55.148	720.0	698.1

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации