

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: МКТС Заводской номер: 17256
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача:
Подача: ППС-5 SN 92428
Подача:
Схема измерений: Тупиковая

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 1913251

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	P1	Q	txв	Pxв	ta	Траб	NS	Вр.паб1	Вр.паб2	Вр.паб3
	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	ати	Гкал	°C	атм	°C	ч		ч	ч	ч
01.04.2026	60.87	7.71	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	7.58	0.00	3.96	0.423	5.00	4.00	28.87	24.0		24.00	0.00	0.00
02.04.2026	60.76	7.21	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	7.08	0.00	4.14	0.394	5.00	4.00	29.21	24.0		24.00	0.00	0.00
03.04.2026	60.81	7.64	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	7.51	0.00	4.16	0.419	5.00	4.00	29.46	24.0		24.00	0.00	0.00
04.04.2026	60.84	7.73	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	4.12	0.424	5.00	4.00	29.56	24.0		24.00	0.00	0.00
05.04.2026	61.15	9.02	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	8.87	0.00	3.87	0.497	5.00	4.00	29.03	24.0		24.00	0.00	0.00
06.04.2026	60.76	7.53	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00	3.97	0.412	5.00	4.00	28.30	24.0		24.00	0.00	0.00
07.04.2026	60.52	7.23	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	7.11	0.00	3.99	0.395	5.00	4.00	27.83	24.0		24.00	0.00	0.00
08.04.2026	60.64	7.27	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	3.94	0.396	5.00	4.00	27.82	24.0		24.00	0.00	0.00
09.04.2026	60.84	9.03	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	8.88	0.00	3.93	0.496	5.00	4.00	26.80	24.0		24.00	0.00	0.00
10.04.2026	60.78	7.86	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	7.73	0.00	3.94	0.430	5.00	4.00	24.99	24.0		24.00	0.00	0.00
11.04.2026	61.13	8.91	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	8.76	0.00	3.87	0.491	5.00	4.00	24.88	24.0		24.00	0.00	0.00
12.04.2026	61.06	8.87	0.00	0.00	8.71	0.00	0.00	8.71	0.00	3.88	0.488	5.00	4.00	25.85	24.0		24.00	0.00	0.00
13.04.2026	60.69	7.52	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	7.39	0.00	3.99	0.411	5.00	4.00	26.75	24.0		24.00	0.00	0.00
14.04.2026	60.45	6.97	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	4.03	0.379	5.00	4.00	27.75	24.0		24.00	0.00	0.00
15.04.2026	60.69	7.84	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	7.72	0.00	3.95	0.429	5.00	4.00	27.61	24.0		24.00	0.00	0.00
16.04.2026	60.67	7.08	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	6.96	0.00	3.95	0.388	5.00	4.00	27.55	24.0		24.00	0.00	0.00
17.04.2026	60.51	7.06	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	6.93	0.00	4.05	0.384	5.00	4.00	27.86	24.0		24.00	0.00	0.00
18.04.2026	60.92	8.29	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	4.01	0.455	5.00	4.00	28.30	24.0		24.00	0.00	0.00
19.04.2026	60.99	8.38	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	8.23	0.00	3.83	0.461	5.00	4.00	27.89	24.0		24.00	0.00	0.00
20.04.2026	60.72	7.46	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	3.97	0.408	5.00	4.00	26.82	24.0		24.00	0.00	0.00
21.04.2026	60.79	7.67	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	7.53	0.00	3.97	0.420	5.00	4.00	25.97	24.0		24.00	0.00	0.00
22.04.2026	60.60	7.14	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	7.02	0.00	3.97	0.390	5.00	4.00	26.08	24.0		24.00	0.00	0.00
23.04.2026	60.84	7.64	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	7.51	0.00	3.92	0.419	5.00	4.00	26.68	24.0		24.00	0.00	0.00
24.04.2026	54.21	3.86	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	3.81	0.00	2.56	0.187	5.00	4.00	25.92	24.0		24.00	0.00	0.00
25.04.2026	60.68	7.72	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	7.59	0.00	3.97	0.422	5.00	4.00	27.15	24.0		24.00	0.00	0.00
26.04.2026	60.81	7.77	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	7.63	0.00	3.99	0.425	5.00	4.00	27.49	24.0		24.00	0.00	0.00
27.04.2026	60.31	6.32	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	6.22	0.00	3.31	0.344	5.00	4.00	27.84	24.0		24.00	0.00	0.00
28.04.2026	60.92	8.49	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	8.34	0.00	3.98	0.466	5.00	4.00	28.72	24.0		24.00	0.00	0.00
29.04.2026	60.64	7.24	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	7.11	0.00	4.03	0.395	5.00	4.00	28.87	24.0		24.00	0.00	0.00
30.04.2026	60.56	7.17	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	7.05	0.00	4.01	0.391	5.00	4.00	28.76	24.0		24.00	0.00	0.00
Средние:	60.54	---	---	---	---	---	---	---	---	3.91	---	5.00	4.00	27.55	---		---	---	---
Итого:	---	227.63	0.00	0.00	223.76	0.00	0.00	223.76	0.00	---	12.439	---	---	---	720.0		720.00	0.00	0.00

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	Q	Траб
	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	19544.15	1.06	1.06	19217.52	1.06	1.06	19216.46	0.00	1053.127	54012.3
30.04.2026	19771.78	1.06	1.06	19441.28	1.06	1.06	19440.22	0.00	1065.566	54732.3
Итого:	227.63	0.00	0.00	223.76	0.00	0.00	223.76	0.00	12.439	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 17Б (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 92428
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС-5 SN 92428
Обратка: ППС-5 SN 92406
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN 1913251
Зонд-10 ИД SN 91913

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1993 г
КТС-Б SN 1993 г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2026	69.15	46.48	22.67	111.43	112.40	0.00	109.11	111.25	-1.95	16.89	5.00	2.50	-60.00	24.00	
02.04.2026	69.53	46.81	22.72	110.60	111.54	0.00	108.26	110.38	-1.94	16.83	5.00	2.48	-60.00	24.00	
03.04.2026	69.39	46.57	22.82	107.63	108.55	0.00	105.37	107.44	-1.95	16.72	5.00	2.43	-60.00	24.00	
04.04.2026	69.28	45.87	23.41	102.93	103.78	0.00	100.77	102.74	-1.94	16.57	5.00	2.38	-60.00	24.00	
05.04.2026	69.33	46.18	23.15	108.59	109.52	0.00	106.31	108.41	-1.95	16.83	5.00	2.48	-60.00	23.92	
06.04.2026	68.86	45.09	23.77	103.08	103.93	0.00	100.94	102.93	-1.94	16.81	5.00	2.42	-60.00	24.00	
07.04.2026	68.30	44.33	23.96	99.45	100.26	0.00	97.42	99.32	-1.93	16.79	5.00	2.36	-60.00	24.00	
08.04.2026	69.26	45.09	24.17	103.14	103.96	0.00	100.97	102.96	-1.95	16.82	5.00	2.46	-60.00	24.00	
09.04.2026	67.97	43.73	24.24	97.83	98.60	0.00	95.84	97.71	-1.92	16.81	5.00	2.34	-60.00	24.00	
10.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.04.2026	68.56	44.52	24.04	108.49	109.36	0.00	106.26	108.33	-1.93	17.11	5.00	2.58	-60.00	24.00	
12.04.2026	68.96	44.54	24.42	103.01	103.81	0.00	100.87	102.83	-1.93	16.89	5.00	2.48	-60.00	24.00	
13.04.2026	69.79	45.42	24.37	105.11	105.92	0.00	102.87	104.88	-1.93	16.83	5.00	2.53	-60.00	24.00	
14.04.2026	69.87	46.83	23.04	113.28	114.23	0.00	110.87	113.04	-1.94	16.93	5.00	2.58	-60.00	24.00	
15.04.2026	69.35	45.54	23.81	104.15	104.99	0.00	101.96	103.96	-1.94	16.78	5.00	2.45	-60.00	24.00	
16.04.2026	68.79	44.70	24.08	98.89	99.69	0.00	96.84	98.74	-1.94	16.68	5.00	2.35	-60.00	24.00	
17.04.2026	69.62	45.55	24.07	103.25	104.08	0.00	101.07	103.06	-1.95	16.71	5.00	2.45	-60.00	24.00	
18.04.2026	68.15	45.22	22.93	102.10	103.00	0.00	100.02	102.01	-1.97	16.74	5.00	2.31	-60.00	24.00	
19.04.2026	68.33	45.03	23.30	102.36	103.26	0.00	100.27	102.27	-1.98	16.78	5.00	2.36	-60.00	24.00	
20.04.2026	70.17	45.90	24.27	108.90	109.79	0.00	106.57	108.70	-1.98	17.05	5.00	2.61	-60.00	23.92	
21.04.2026	71.03	45.69	25.33	106.53	107.34	0.00	104.19	106.28	-1.98	16.97	5.00	2.66	-60.00	24.00	
22.04.2026	69.79	45.40	24.39	107.54	108.41	0.00	105.26	107.35	-1.97	17.03	5.00	2.59	-60.00	24.00	
23.04.2026	70.38	46.75	23.63	115.61	116.62	0.00	113.12	115.41	-2.01	17.14	5.00	2.70	-60.00	24.00	
24.04.2026	68.55	45.07	23.47	67.32	67.92	0.00	65.93	67.26	-2.00	15.26	5.00	1.56	-60.00	15.73	
25.04.2026	68.88	45.35	23.53	104.37	105.21	0.00	102.21	104.19	-1.92	16.56	5.00	2.43	-60.00	24.00	
26.04.2026	69.02	45.86	23.16	108.72	109.59	0.00	106.46	108.50	-1.90	16.78	5.00	2.49	-60.00	24.00	
27.04.2026	68.85	45.87	22.97	108.76	109.67	0.00	106.50	108.58	-1.93	16.90	5.00	2.47	-60.00	24.00	
28.04.2026	69.01	45.26	23.75	102.15	102.95	0.00	100.03	101.96	-1.91	16.77	5.00	2.40	-60.00	24.00	
29.04.2026	69.00	45.21	23.80	101.20	101.98	0.00	99.09	100.99	-1.90	16.77	5.00	2.38	-60.00	24.00	
30.04.2026	69.49	45.39	24.10	101.02	101.80	0.00	98.89	100.81	-1.92	16.74	5.00	2.40	-60.00	24.00	
Средние:	69.20	45.49	23.70	---	---	---	---	---	-1.94	16.78	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3017.44	3042.18	0.00	2954.28	3012.28	---	---	---	70.64	---	687.56	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	11111.92	11082.97	0.00	10715.68	10918.52	386.04	2155.19
30.04.2026	14232.62	14229.17	0.00	13771.05	14033.85	459.23	2866.75
Итого:	3120.70	3146.20	0.00	3055.37	3115.33	73.19	711.56

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации