

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 36 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 16079
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
МФ-5.2 SN 201049276
МФ-5.2 SN 201049284

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN A 709152
Коммуналец СДВ-И SN A 709153

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 15846
КТПТР-01 SN 15846a

Дата	tsv1	tsv2	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	txv	Pxv	TWork	QntHIP	NS	vCodes:	vCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.04.2026	43.89	38.26	43.90	38.27	336.891	337.017	333.93	334.84	-0.27	4.86	4.23	1.879	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
02.04.2026	43.18	37.95	43.20	37.95	336.806	336.967	333.94	334.83	-0.26	4.67	4.04	1.752	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7,A
03.04.2026	36.76	33.18	36.77	33.19	336.714	337.121	334.73	335.56	-0.25	4.50	3.87	1.199	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7,A
04.04.2026	36.63	33.01	36.64	33.02	336.960	337.364	334.98	335.82	-0.25	4.41	3.78	1.216	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
05.04.2026	37.94	33.67	37.95	33.68	337.079	337.407	334.94	335.79	-0.25	4.84	4.21	1.433	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
06.04.2026	40.59	35.56	40.60	35.57	337.355	337.528	334.88	335.68	-0.24	4.91	4.28	1.685	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
07.04.2026	44.41	38.23	44.42	38.24	337.255	337.365	334.21	335.19	-0.29	4.93	4.30	2.068	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
08.04.2026	44.05	38.00	44.06	38.01	337.432	337.470	334.44	335.32	-0.26	4.90	4.27	2.022	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
09.04.2026	43.60	37.63	43.61	37.64	337.579	337.568	334.66	335.47	-0.24	5.02	4.39	1.998	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
10.04.2026	44.25	37.80	44.26	37.81	337.732	337.672	334.71	335.55	-0.25	5.26	4.63	2.161	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
11.04.2026	45.05	38.39	45.06	38.40	337.312	337.277	334.18	335.09	-0.27	5.43	4.80	2.230	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
12.04.2026	45.07	38.54	45.08	38.55	337.100	337.079	333.96	334.87	-0.27	5.05	4.42	2.184	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
13.04.2026	44.35	38.14	44.36	38.15	337.030	337.066	334.00	334.90	-0.27	4.88	4.25	2.075	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
14.04.2026	42.89	37.28	42.90	37.29	337.121	337.230	334.30	335.17	-0.26	4.82	4.19	1.876	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
15.04.2026	44.72	38.61	44.73	38.62	336.823	336.850	333.73	334.63	-0.27	4.67	4.04	2.041	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
16.04.2026	44.59	38.52	44.61	38.54	336.944	337.022	333.88	334.81	-0.28	4.78	4.15	2.028	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
17.04.2026	42.54	37.28	42.56	37.29	337.014	337.200	334.24	335.14	-0.27	4.64	4.02	1.760	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
18.04.2026	40.41	35.72	40.42	35.73	336.993	337.256	334.54	335.39	-0.25	4.75	4.13	1.571	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
19.04.2026	39.91	35.17	39.92	35.18	337.204	337.409	334.82	335.61	-0.23	4.91	4.28	1.589	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
20.04.2026	45.67	38.99	45.68	39.00	337.639	337.564	334.41	335.30	-0.26	5.33	4.70	2.235	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
21.04.2026	47.68	40.38	47.68	40.39	337.716	337.485	334.19	335.03	-0.25	5.22	4.59	2.440	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
22.04.2026	47.40	40.27	47.41	40.28	337.306	337.149	333.83	334.71	-0.26	5.27	4.65	2.381	5.00	5.00	24.0	24.0	*		A
23.04.2026	46.82	39.80	99.15	95.82	337.394	337.253	165.47	165.46	0.01	5.64	4.83	1.159	5.00	5.00	24.0	11.9	*	G,H,O,P	6,7,A,U
24.04.2026	0.00	0.00	150.50	150.50	337.505	337.445	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H,O,P	7,U
25.04.2026	0.00	0.00	150.50	150.50	337.921	337.859	0.00	0.00	---	6.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	