

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: DB522
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	dGm т	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.04.2026	63.50	0.00	63.50	0.47	0.00	10.99	0.00	0.00	0.650	0.000	0.000	24.0	24.0
02.04.2026	63.34	0.00	63.34	0.47	0.00	11.07	0.00	0.00	0.656	0.000	0.000	24.0	24.0
03.04.2026	64.30	0.00	64.30	0.45	0.00	10.51	0.00	0.00	0.629	0.000	0.000	24.0	24.0
04.04.2026	64.07	0.00	64.07	0.49	0.00	11.63	0.00	0.00	0.692	0.000	0.000	24.0	24.0
05.04.2026	63.39	0.00	63.39	0.44	0.00	10.30	0.00	0.00	0.606	0.000	0.000	24.0	24.0
06.04.2026	63.36	0.00	63.36	0.55	0.00	12.99	0.00	0.00	0.758	0.000	0.000	24.0	24.0
07.04.2026	57.69	0.00	57.69	0.37	0.00	8.66	0.00	0.00	0.492	0.000	0.000	24.0	24.0
08.04.2026	62.42	0.00	62.42	0.49	0.00	11.58	0.00	0.00	0.669	0.000	0.000	24.0	24.0
09.04.2026	62.87	0.00	62.87	0.45	0.00	10.63	0.00	0.00	0.623	0.000	0.000	24.0	24.0
10.04.2026	61.83	0.00	61.83	0.53	0.00	12.40	0.00	0.00	0.704	0.000	0.000	24.0	24.0
11.04.2026	62.42	0.00	62.42	0.42	0.00	9.94	0.00	0.00	0.579	0.000	0.000	24.0	24.0
12.04.2026	62.40	0.00	62.40	0.52	0.00	12.24	0.00	0.00	0.709	0.000	0.000	24.0	24.0
13.04.2026	62.54	0.00	62.54	0.46	0.00	10.93	0.00	0.00	0.633	0.000	0.000	24.0	24.0
14.04.2026	63.55	0.00	63.55	0.42	0.00	9.77	0.00	0.00	0.585	0.000	0.000	24.0	24.0
15.04.2026	64.28	0.00	64.28	0.43	0.00	10.23	0.00	0.00	0.610	0.000	0.000	24.0	24.0
16.04.2026	41.67	0.00	41.67	0.22	0.00	5.15	0.00	0.00	0.232	0.000	0.000	24.0	24.0
17.04.2026	63.20	0.00	63.20	0.48	0.00	11.35	0.00	0.00	0.670	0.000	0.000	24.0	24.0
18.04.2026	63.68	0.00	63.68	0.42	0.00	9.82	0.00	0.00	0.583	0.000	0.000	24.0	24.0
19.04.2026	61.55	0.00	61.55	0.45	0.00	10.60	0.00	0.00	0.609	0.000	0.000	24.0	24.0
20.04.2026	60.44	0.00	60.44	0.50	0.00	11.80	0.00	0.00	0.659	0.000	0.000	24.0	24.0
21.04.2026	63.27	0.00	63.27	0.45	0.00	10.50	0.00	0.00	0.626	0.000	0.000	24.0	24.0
22.04.2026	64.83	0.00	64.83	0.40	0.00	9.50	0.00	0.00	0.577	0.000	0.000	24.0	24.0
23.04.2026	63.71	0.00	63.71	0.42	0.00	9.96	0.00	0.00	0.589	0.000	0.000	24.0	24.0
24.04.2026	64.79	0.00	64.79	0.43	0.00	10.22	0.00	0.00	0.624	0.000	0.000	24.0	24.0
25.04.2026	65.19	0.00	65.19	0.46	0.00	10.94	0.00	0.00	0.667	0.000	0.000	24.0	24.0
26.04.2026	63.51	0.00	63.51	0.45	0.00	10.56	0.00	0.00	0.624	0.000	0.000	24.0	24.0
27.04.2026	63.45	0.00	63.45	0.46	0.00	10.83	0.00	0.00	0.642	0.000	0.000	24.0	24.0
28.04.2026	64.23	0.00	64.23	0.43	0.00	10.18	0.00	0.00	0.612	0.000	0.000	24.0	24.0
29.04.2026	63.28	0.00	63.28	0.38	0.00	8.96	0.00	0.00	0.533	0.000	0.000	24.0	24.0
30.04.2026	62.76	0.00	62.76	0.43	0.00	10.14	0.00	0.00	0.595	0.000	0.000	24.0	24.0
Средние:	62.38	0.00	62.38	0.44	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	314.38	0.00	0.00	18.438	0.000	0.000	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	dGm_itog т	Qt_itog1 Гкал	Qt_itog2 Гкал	dQt_itog Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.03.2026	9741.30	0.00	0.00	549.369	0.000	0.000	24000.6	24001.0
30.04.2026	10055.67	0.00	0.00	567.807	0.000	0.000	24720.6	24721.0
Итого:	314.38	0.00	0.00	18.438	0.000	0.000	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Каляева ул, д. 14 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВВ280
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 322046

ПРИМ SN 322947

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 10507

КТПТР-01 SN 10507 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	P1	P2	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		МПа	МПа	Гкал	ч	ч
01.04.2026	63.42	42.66	20.76	4.45	4.47	104.88	106.26	-1.31	-0.40	-0.40	2.173	24.0	24.0
02.04.2026	63.26	42.47	20.79	4.35	4.37	102.53	103.89	-1.32	-0.40	-0.40	2.127	24.0	24.0
03.04.2026	63.85	50.62	13.23	4.48	4.48	105.42	106.12	-0.66	-0.40	-0.40	1.384	24.0	24.0
04.04.2026	63.98	51.28	12.69	4.53	4.53	106.76	107.46	-0.65	-0.40	-0.40	1.350	24.0	24.0
05.04.2026	63.33	41.59	21.75	4.27	4.29	100.62	102.00	-1.36	-0.40	-0.40	2.183	24.0	24.0
06.04.2026	62.88	40.85	22.03	4.18	4.19	98.46	99.80	-1.35	-0.40	-0.40	2.167	24.0	24.0
07.04.2026	63.97	40.61	23.35	4.02	4.04	94.80	96.23	-1.49	-0.40	-0.40	2.212	24.0	24.0
08.04.2026	62.20	39.68	22.52	3.93	3.94	92.62	93.87	-1.34	-0.40	-0.40	2.083	24.0	24.0
09.04.2026	62.70	40.10	22.61	4.05	4.07	95.55	96.84	-1.34	-0.40	-0.40	2.156	24.0	24.0
10.04.2026	61.68	39.23	22.45	3.87	3.88	91.22	92.46	-1.35	-0.40	-0.40	2.045	24.0	24.0
11.04.2026	62.35	38.40	23.94	3.79	3.81	89.46	90.83	-1.52	-0.40	-0.40	2.139	24.0	24.0
12.04.2026	62.08	38.71	23.37	3.92	3.93	92.47	93.75	-1.37	-0.40	-0.40	2.156	24.0	24.0
13.04.2026	62.13	39.43	22.70	3.96	3.98	93.46	94.71	-1.34	-0.40	-0.40	2.117	24.0	24.0
14.04.2026	63.21	40.36	22.85	4.08	4.09	96.18	97.49	-1.36	-0.40	-0.40	2.189	24.0	24.0
15.04.2026	63.92	42.13	21.79	4.39	4.41	103.47	104.88	-1.36	-0.40	-0.40	2.249	24.0	24.0
16.04.2026	45.36	34.89	10.46	1.73	1.74	40.86	41.40	-1.32	-0.40	-0.40	0.899	10.0	24.0
17.04.2026	60.83	38.93	21.90	3.79	3.81	89.27	90.82	-1.71	-0.40	-0.40	2.043	22.9	24.0
18.04.2026	64.21	39.01	25.20	3.16	3.20	74.43	76.16	-2.29	-0.40	-0.40	1.828	24.0	24.0
19.04.2026	63.91	36.49	27.42	2.39	2.41	56.31	57.55	-2.19	-0.40	-0.40	1.543	24.0	24.0
20.04.2026	63.27	34.47	28.79	2.14	2.16	50.48	51.63	-2.25	-0.40	-0.40	1.452	24.0	24.0
21.04.2026	64.58	35.74	28.84	2.68	2.71	63.08	64.73	-2.58	-0.40	-0.40	1.769	24.0	24.0
22.04.2026	65.94	40.26	25.69	3.74	3.78	88.09	89.95	-2.09	-0.40	-0.40	2.259	24.0	24.0
23.04.2026	65.09	40.38	24.70	3.78	3.81	88.93	90.75	-2.03	-0.40	-0.40	2.195	24.0	24.0
24.04.2026	66.32	41.38	24.94	3.94	3.98	92.78	94.71	-2.06	-0.40	-0.40	2.309	24.0	24.0
25.04.2026	66.19	42.56	23.62	4.14	4.18	97.46	99.42	-1.99	-0.40	-0.40	2.299	24.0	24.0
26.04.2026	64.68	41.42	23.26	3.84	3.87	90.49	92.20	-1.86	-0.40	-0.40	2.102	24.0	24.0
27.04.2026	64.10	40.87	23.23	3.86	3.89	90.99	92.64	-1.80	-0.40	-0.40	2.111	24.0	24.0
28.04.2026	65.20	42.22	22.98	4.11	4.14	96.73	98.54	-1.86	-0.40	-0.40	2.222	24.0	24.0
29.04.2026	64.36	41.71	22.65	3.94	3.97	92.84	94.49	-1.76	-0.40	-0.40	2.100	24.0	24.0
30.04.2026	63.83	41.60	22.24	4.02	4.04	94.59	96.23	-1.72	-0.40	-0.40	2.098	24.0	24.0
Средние:	63.09	40.67	22.43	3.79	3.81	---	---	-1.62	-0.40	-0.40	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2675.22	2717.79	---	---	---	59.958	705.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	50308.87	52173.73	1671.715	13587.4	19832.5
30.04.2026	52984.09	54891.53	1731.673	14292.4	20552.5
Итого:	2675.22	2717.79	59.958	705.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации