

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 753147
ПРЭМ SN 343343

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	43.69	39.14	4.55	391.60	390.27	0.00	0.34	387.99	387.36	0.16	0.63	0.90	0.90	1.763	24.0	0.0	
02.04.2026	43.51	39.13	4.38	388.74	387.63	0.00	0.29	385.20	384.77	0.11	0.43	0.90	0.90	1.685	24.0	0.0	
03.04.2026	38.44	35.21	3.23	379.59	379.10	0.00	0.13	376.85	376.84	0.00	0.01	0.90	0.90	1.213	24.0	0.0	
04.04.2026	37.09	34.00	3.09	378.40	377.68	0.00	0.19	375.88	375.62	0.07	0.26	0.90	0.90	1.161	24.0	0.0	
05.04.2026	39.52	35.69	3.83	384.72	383.43	0.00	0.34	381.83	381.06	0.20	0.77	0.90	0.90	1.457	24.0	0.0	
06.04.2026	41.90	37.38	4.52	391.22	389.68	0.00	0.39	387.89	387.03	0.22	0.86	0.90	0.90	1.745	24.0	0.0	
07.04.2026	47.28	41.76	5.52	407.09	404.74	0.00	0.58	402.70	401.29	0.35	1.41	0.90	0.90	2.214	24.0	0.0	
08.04.2026	45.37	40.35	5.02	401.16	399.48	0.00	0.42	397.20	396.36	0.21	0.84	0.90	0.90	1.988	24.0	0.0	
09.04.2026	46.73	41.19	5.54	407.32	405.19	0.00	0.52	403.03	401.87	0.29	1.16	0.90	0.90	2.225	24.0	0.0	
10.04.2026	49.87	43.44	6.43	414.20	411.47	0.00	0.66	409.31	407.73	0.39	1.58	0.90	0.90	2.625	24.0	0.0	
11.04.2026	50.99	44.47	6.52	420.28	417.65	0.00	0.63	415.04	413.65	0.34	1.39	0.90	0.90	2.701	24.0	0.0	
12.04.2026	49.71	43.70	6.01	415.23	412.64	0.00	0.63	410.31	408.88	0.35	1.43	0.90	0.90	2.459	24.0	0.0	
13.04.2026	48.30	42.71	5.59	410.00	407.56	0.00	0.60	405.41	404.00	0.35	1.41	0.90	0.90	2.261	24.0	0.0	
14.04.2026	48.26	42.71	5.55	405.44	402.86	0.00	0.64	400.90	399.31	0.40	1.59	0.90	0.90	2.221	24.0	0.0	
15.04.2026	45.81	40.55	5.26	379.41	377.01	0.00	0.63	375.60	374.00	0.43	1.60	0.90	0.90	1.974	24.0	0.0	
16.04.2026	46.15	40.93	5.22	398.75	396.18	0.00	0.65	394.67	393.01	0.42	1.66	0.90	0.90	2.055	24.0	0.0	
17.04.2026	44.93	40.09	4.84	394.47	391.93	0.00	0.65	390.63	388.91	0.44	1.72	0.90	0.90	1.886	24.0	0.0	
18.04.2026	45.25	40.41	4.84	395.53	393.09	0.00	0.62	391.62	389.99	0.42	1.63	0.90	0.90	1.892	24.0	0.0	
19.04.2026	45.79	40.67	5.12	397.84	395.14	0.00	0.68	393.83	391.99	0.47	1.84	0.90	0.90	2.012	24.0	0.0	
20.04.2026	49.27	43.14	6.13	405.77	402.82	0.00	0.73	401.06	399.22	0.46	1.84	0.90	0.90	2.450	24.0	0.0	
21.04.2026	49.34	43.09	6.25	405.33	402.18	0.00	0.78	400.62	398.58	0.51	2.04	0.90	0.90	2.500	24.0	0.0	
22.04.2026	48.99	42.92	6.07	405.16	402.20	0.00	0.73	400.49	398.64	0.46	1.85	0.90	0.90	2.426	24.0	0.0	
23.04.2026	47.97	42.14	5.83	402.56	399.70	0.00	0.71	398.10	396.27	0.46	1.83	0.90	0.90	2.317	24.0	0.0	
24.04.2026	45.76	40.65	5.11	396.23	393.75	0.00	0.63	392.26	390.60	0.42	1.66	0.90	0.90	2.002	24.0	0.0	
25.04.2026	43.97	39.14	4.83	395.59	393.88	0.00	0.43	391.90	390.99	0.23	0.91	0.90	0.90	1.888	24.0	0.0	
26.04.2026	47.71	42.13	5.58	405.30	403.38	0.00	0.47	400.89	399.94	0.24	0.95	0.90	0.90	2.232	24.0	0.0	
27.04.2026	44.96	40.15	4.81	394.55	392.74	0.00	0.46	390.69	389.68	0.26	1.01	0.90	0.90	1.879	24.0	0.0	
28.04.2026	41.70	37.40	4.30	389.12	387.22	0.00	0.49	385.81	384.53	0.33	1.28	0.90	0.90	1.654	24.0	0.0	
29.04.2026	43.44	38.77	4.67	392.70	390.42	0.00	0.58	389.12	387.55	0.40	1.57	0.90	0.90	1.812	24.0	0.0	
30.04.2026	43.66	38.97	4.69	393.23	390.79	0.00	0.62	389.63	387.91	0.44	1.72	0.90	0.90	1.823	24.0	0.0	
Средние:	45.51	40.40	5.11	---	---	---	0.54	---	---	0.33	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11946.53	11881.81	0.00	---	11826.46	11787.58	---	38.88	---	---	60.520	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	166658.84	165007.71	0.00	164040.63	163094.66	945.97	1377.005	15744.0	0.0
30.04.2026	178605.37	176889.52	0.00	175867.09	174882.24	984.85	1437.525	16464.0	0.0
Итого:	11946.53	11881.81	0.00	11826.46	11787.58	38.88	60.520	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	59.98	11.61	11.40	7.00	0.628	24.0	0.0	*
02.04.2026	59.34	9.54	9.37	7.00	0.508	24.0	0.0	*
03.04.2026	57.88	11.36	11.19	7.00	0.595	24.0	0.0	*
04.04.2026	54.65	11.66	11.49	7.00	0.571	24.0	0.0	*
05.04.2026	55.52	12.68	12.51	7.00	0.635	24.0	0.0	*
06.04.2026	58.87	10.92	10.74	7.00	0.578	24.0	0.0	*
07.04.2026	57.34	10.78	10.62	7.00	0.557	24.0	0.0	*
08.04.2026	56.77	10.79	10.63	7.00	0.553	24.0	0.0	*
09.04.2026	56.80	11.14	10.97	7.00	0.570	24.0	0.0	*
10.04.2026	58.94	10.08	9.91	7.00	0.536	24.0	0.0	*
11.04.2026	59.32	11.37	11.17	7.00	0.610	24.0	0.0	*
12.04.2026	60.12	12.52	12.30	7.00	0.680	24.0	0.0	*
13.04.2026	59.72	11.37	11.20	7.00	0.614	24.0	0.0	*
14.04.2026	43.98	6.38	6.33	7.00	0.245	24.0	0.0	*
15.04.2026	50.36	16.71	16.50	7.00	0.748	24.0	0.0	*
16.04.2026	59.55	11.33	11.16	7.00	0.607	24.0	0.0	*
17.04.2026	59.62	10.43	10.25	7.00	0.562	24.0	0.0	*
18.04.2026	59.75	11.04	10.87	7.00	0.596	24.0	0.0	*
19.04.2026	60.39	13.32	13.09	7.00	0.726	24.0	0.0	*
20.04.2026	58.80	10.74	10.56	7.00	0.567	24.0	0.0	*
21.04.2026	59.36	10.29	10.12	7.00	0.548	24.0	0.0	*
22.04.2026	59.81	11.38	11.18	7.00	0.613	24.0	0.0	*
23.04.2026	59.23	4.70	4.64	7.00	0.251	12.0	12.0	*
24.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
25.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
26.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
27.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
28.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
29.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
30.04.2026	---	0.00	---	7.00	---	0.0	24.0	*
Средние:	57.66	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	252.14	248.20	---	13.098	540.0	180.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	6134.27	5898.69	311.886	15299.0	445.0
30.04.2026	6386.41	6146.89	324.984	15839.0	625.0
Итого:	252.14	248.20	13.098	540.0	180.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации