

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Карат РС SN 72980312
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.04.2026	42.54	37.46	5.08	547.74	539.15	1.58	2.80	24.00	
02.04.2026	41.25	36.62	4.63	544.93	535.89	1.67	2.54	24.00	
03.04.2026	40.01	35.79	4.22	545.33	536.32	1.67	2.32	23.95	*
04.04.2026	38.89	34.74	4.15	544.98	535.08	1.83	2.28	24.00	
05.04.2026	42.84	37.35	5.49	546.42	537.26	1.69	3.02	24.00	
06.04.2026	42.80	37.26	5.55	547.39	537.91	1.75	3.05	24.00	
07.04.2026	41.74	36.43	5.31	544.49	537.96	1.21	2.91	24.00	
08.04.2026	42.36	36.79	5.57	546.50	542.21	0.79	3.06	24.00	
09.04.2026	40.86	35.69	5.17	544.23	539.64	0.85	2.83	24.00	
10.04.2026	40.78	35.31	5.47	541.86	537.81	0.75	2.98	24.00	
11.04.2026	43.71	37.16	6.55	545.01	540.63	0.81	3.59	24.00	
12.04.2026	47.24	39.95	7.29	552.48	548.28	0.76	4.05	24.00	
13.04.2026	47.67	40.46	7.21	551.25	547.29	0.72	3.99	24.00	
14.04.2026	46.44	39.90	6.53	551.06	547.32	0.68	3.62	24.00	
15.04.2026	45.38	39.22	6.16	551.97	548.17	0.69	3.42	24.00	
16.04.2026	45.40	39.29	6.10	553.78	549.81	0.72	3.40	24.00	
17.04.2026	45.81	39.63	6.18	552.27	548.43	0.70	3.43	24.00	*
18.04.2026	45.81	39.73	6.08	552.90	549.18	0.68	3.38	24.00	
19.04.2026	44.53	38.66	5.87	551.06	547.74	0.60	3.25	24.00	
20.04.2026	45.75	39.28	6.47	550.30	547.13	0.58	3.58	24.00	
21.04.2026	44.26	38.05	6.21	550.11	546.53	0.65	3.43	24.00	
22.04.2026	45.69	38.98	6.71	551.22	547.15	0.74	3.72	24.00	
23.04.2026	46.90	39.82	7.08	550.08	546.47	0.66	3.91	24.00	
24.04.2026	44.13	38.17	5.96	553.41	549.90	0.64	3.32	24.00	
25.04.2026	44.40	38.33	6.07	550.76	548.01	0.50	3.36	24.00	
26.04.2026	45.08	38.79	6.30	552.01	548.40	0.66	3.50	24.00	
27.04.2026	42.12	36.78	5.34	551.64	547.54	0.75	2.97	24.00	
28.04.2026	44.09	38.18	5.90	553.17	549.94	0.58	3.29	24.00	
29.04.2026	43.17	37.57	5.60	551.81	548.23	0.65	3.11	24.00	*
30.04.2026	44.13	38.26	5.87	554.84	551.20	0.66	3.27	24.00	
Средние:	43.86	37.99	5.87	---	---	0.91	---	---	
Итого:	---	---	---	16485.00	16336.58	---	97.39	719.95	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	493358.99	505837.99	4578.89	21610.92
30.04.2026	509843.99	522174.57	4676.29	22330.87
Итого:	16485.00	16336.58	97.39	719.95

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.04.2026	63.06	48.74	14.32	58.43	41.44	3.40	1.81	1.583	24.00	
02.04.2026	63.02	48.94	14.08	59.84	41.31	3.48	1.82	1.660	24.00	
03.04.2026	63.27	49.70	13.57	43.29	30.18	2.53	1.35	1.175	17.80	*
04.04.2026	63.09	50.86	12.23	58.95	42.33	3.43	1.94	1.487	24.00	
05.04.2026	62.08	49.84	12.24	63.54	43.54	3.63	1.95	1.678	24.00	
06.04.2026	61.35	48.37	12.98	58.58	44.30	3.31	1.92	1.383	24.00	
07.04.2026	59.93	46.37	13.56	60.12	44.83	3.31	1.86	1.450	24.00	
08.04.2026	61.59	47.31	14.28	60.46	44.60	3.43	1.89	1.537	24.00	
09.04.2026	58.72	45.56	13.16	61.55	44.26	3.31	1.80	1.514	24.00	
10.04.2026	60.09	45.67	14.42	59.49	44.88	3.28	1.83	1.454	24.00	
11.04.2026	59.36	45.44	13.92	63.23	44.09	3.44	1.79	1.657	24.00	
12.04.2026	61.50	46.93	14.57	61.98	44.93	3.51	1.89	1.620	24.00	
13.04.2026	63.46	48.32	15.14	58.28	45.07	3.41	1.95	1.457	24.00	
14.04.2026	63.18	48.47	14.71	59.97	44.79	3.49	1.95	1.545	24.00	
15.04.2026	62.98	48.24	14.75	57.76	44.61	3.35	1.93	1.423	24.00	
16.04.2026	59.57	47.49	12.08	71.20	42.94	3.89	1.83	2.065	24.00	
17.04.2026	63.23	49.04	14.20	59.87	43.82	3.49	1.93	1.560	23.98	*
18.04.2026	61.82	48.29	13.53	60.89	43.71	3.46	1.89	1.570	24.00	
19.04.2026	59.73	47.28	12.45	64.77	44.48	3.55	1.88	1.667	24.00	
20.04.2026	60.41	46.50	13.92	60.78	44.51	3.37	1.85	1.524	24.00	
21.04.2026	61.08	46.82	14.26	61.17	44.89	3.44	1.88	1.556	24.00	
22.04.2026	60.53	46.68	13.85	61.24	44.66	3.41	1.86	1.542	24.00	
23.04.2026	62.73	48.05	14.68	60.36	44.53	3.49	1.92	1.570	24.00	
24.04.2026	63.21	48.32	14.88	58.60	45.32	3.42	1.97	1.450	24.00	
25.04.2026	60.48	46.91	13.56	61.76	44.46	3.43	1.87	1.566	24.00	
26.04.2026	60.62	46.95	13.67	65.10	43.18	3.63	1.81	1.813	24.00	
27.04.2026	62.28	47.76	14.52	59.22	44.82	3.40	1.92	1.478	24.00	
28.04.2026	62.45	47.97	14.48	61.08	44.67	3.51	1.92	1.593	24.00	
29.04.2026	62.23	47.35	14.88	55.65	40.61	3.19	1.72	1.468	23.93	*
30.04.2026	63.00	46.80	16.20	50.87	35.28	2.95	1.48	1.478	24.00	
Средние:	61.67	47.70	13.97	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1798.01	1297.06	101.93	55.41	46.524	713.72	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
31.03.2026	55656.99	40869.07	3172.68	1764.63	22202.85
30.04.2026	57455.00	42166.13	3274.61	1820.04	22916.57
Итого:	1798.01	1297.06	101.93	55.41	713.72

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации