

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 1 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Отопление) Заводской номер: 362181
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 362181
ППС-5 SN 362051

Датчик давления:
Зонд-10 ИД SN А 765111
Зонд-10 ИД SN А 765110

Датчик температуры:
КТС-Б SN 142127 г
КТС-Б SN 142127 х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.04.2026	42.98	38.87	4.12	341.58	336.15	0.00	338.55	333.71	1.44	0.56	3.95	1.37	-60.00	24.00	
02.04.2026	40.65	37.17	3.48	342.71	337.38	0.00	339.98	335.13	1.44	0.54	3.81	0.70	-60.00	13.08	
03.04.2026	38.50	35.43	3.07	332.70	327.55	0.00	330.32	325.56	1.45	0.53	3.68	0.32	-60.00	6.81	
04.04.2026	39.92	36.27	3.65	323.51	318.42	0.00	321.00	316.39	1.45	0.55	3.61	0.99	-60.00	20.24	
05.04.2026	43.84	39.22	4.62	322.24	317.00	0.00	319.27	314.65	1.46	0.57	3.90	1.45	-60.00	24.00	
06.04.2026	44.91	39.99	4.92	323.96	318.66	0.00	320.82	316.20	1.45	0.58	3.99	1.55	-60.00	24.00	
07.04.2026	45.49	40.36	5.13	322.84	317.56	0.00	319.63	315.08	1.44	0.58	3.99	1.61	-60.00	24.00	
08.04.2026	44.61	39.71	4.91	323.84	318.56	0.00	320.75	316.14	1.45	0.56	3.97	1.55	-60.00	24.00	
09.04.2026	44.72	39.72	5.00	322.92	317.65	0.00	319.81	315.25	1.44	0.55	4.10	1.57	-60.00	24.00	
10.04.2026	45.89	40.36	5.54	324.06	318.74	0.00	320.79	316.24	1.43	0.55	4.25	1.75	-60.00	24.00	
11.04.2026	45.75	40.24	5.51	323.07	317.80	0.00	319.85	315.33	1.42	0.55	4.34	1.73	-60.00	24.00	
12.04.2026	45.23	39.93	5.30	323.96	318.66	0.00	320.78	316.22	1.43	0.54	4.11	1.67	-60.00	24.00	
13.04.2026	44.80	39.73	5.07	323.05	317.83	0.00	319.95	315.42	1.43	0.53	3.98	1.60	-60.00	24.00	
14.04.2026	41.97	37.76	4.21	322.87	317.77	0.00	320.13	315.59	1.43	0.52	3.88	1.32	-60.00	24.00	
15.04.2026	44.10	39.26	4.84	322.94	317.75	0.00	319.93	315.40	1.42	0.52	3.88	1.52	-60.00	24.00	
16.04.2026	45.55	40.51	5.04	323.79	318.55	0.00	320.57	316.03	1.43	0.54	3.90	1.59	-60.00	24.00	
17.04.2026	40.61	36.86	3.75	322.12	317.08	0.00	319.54	314.99	1.43	0.51	3.75	0.95	-60.00	18.25	
18.04.2026	41.38	37.37	4.01	322.93	317.85	0.00	320.26	315.71	1.43	0.52	3.83	1.22	-60.00	22.77	
19.04.2026	44.97	40.00	4.97	323.25	318.03	0.00	320.11	315.59	1.42	0.54	3.95	1.57	-60.00	24.00	
20.04.2026	47.64	41.92	5.72	323.80	318.44	0.00	320.30	315.77	1.43	0.56	4.27	1.81	-60.00	24.00	
21.04.2026	47.19	41.46	5.74	323.65	318.34	0.00	320.22	315.71	1.42	0.56	4.22	1.81	-60.00	24.00	
22.04.2026	47.61	41.76	5.85	323.67	318.36	0.00	320.18	315.69	1.41	0.56	4.20	1.85	-60.00	24.00	
23.04.2026	47.44	41.65	5.79	323.54	318.23	0.00	320.06	315.59	1.41	0.56	4.13	1.83	-60.00	24.00	
24.04.2026	44.39	39.50	4.89	322.47	317.34	0.00	319.45	314.96	1.42	0.54	3.86	1.54	-60.00	24.00	
25.04.2026	44.79	39.75	5.05	323.43	318.23	0.00	320.30	315.81	1.41	0.54	3.71	1.59	-60.00	24.00	
26.04.2026	45.35	40.24	5.11	323.23	318.05	0.00	320.04	315.58	1.40	0.54	3.88	1.61	-60.00	24.00	
27.04.2026	40.77	36.84	3.93	322.22	317.24	0.00	319.64	315.15	1.41	0.50	3.84	1.02	-60.00	18.65	
28.04.2026	41.86	37.52	4.33	322.62	317.59	0.00	319.90	315.43	1.41	0.50	3.83	1.36	-60.00	24.00	
29.04.2026	43.37	38.73	4.64	323.43	318.36	0.00	320.51	316.07	1.40	0.51	3.88	1.46	-60.00	24.00	
30.04.2026	43.78	39.09	4.69	322.93	317.87	0.00	319.95	315.53	1.39	0.51	3.85	1.48	-60.00	24.00	
Средние:	44.00	39.24	4.76	---	---	---	---	---	1.43	0.54	3.95	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	9743.31	9587.05	0.00	9652.61	9515.91	---	---	---	43.39	---	675.81	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	32244.84	31663.30	0.00	31652.19	31237.82	291.93	2154.13
30.04.2026	41988.15	41250.35	0.00	41304.79	40753.74	335.32	2829.93
Итого:	9743.31	9587.05	0.00	9652.61	9515.91	43.39	675.81

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации