

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15365

ПРИМ SN 15264

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3706

КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	66.63	45.69	20.94	3.90	4.00	91.65	95.01	-3.61	1.916	24.0	24.0
02.04.2026	66.62	45.50	21.12	3.80	3.90	89.42	92.73	-3.64	1.885	24.0	24.0
03.04.2026	68.08	46.55	21.53	3.87	3.97	90.84	94.26	-3.69	1.953	24.0	24.0
04.04.2026	66.73	45.95	20.78	3.84	3.95	90.42	93.84	-3.71	1.876	24.0	24.0
05.04.2026	65.85	44.35	21.49	3.51	3.61	82.70	85.86	-3.75	1.769	24.0	24.0
06.04.2026	65.74	44.36	21.38	3.64	3.74	85.68	88.93	-3.72	1.828	24.0	24.0
07.04.2026	65.31	43.36	21.95	3.49	3.59	82.17	85.34	-3.78	1.801	24.0	24.0
08.04.2026	65.41	43.30	22.11	3.50	3.60	82.34	85.51	-3.79	1.817	24.0	24.0
09.04.2026	65.80	43.71	22.09	3.58	3.68	84.19	87.43	-3.78	1.856	24.0	24.0
10.04.2026	64.59	42.06	22.53	3.33	3.43	78.52	81.59	-3.83	1.765	24.0	24.0
11.04.2026	66.27	42.37	23.90	3.36	3.49	79.10	83.14	-4.97	1.887	23.7	24.0
12.04.2026	65.63	42.74	22.89	3.55	3.69	83.63	87.85	-4.92	1.910	23.7	24.0
13.04.2026	65.02	42.31	22.70	3.45	3.55	81.28	84.47	-3.84	1.840	24.0	24.0
14.04.2026	65.73	42.96	22.77	3.52	3.62	82.76	86.01	-3.84	1.879	24.0	24.0
15.04.2026	66.49	44.64	21.84	3.75	3.86	88.28	91.72	-3.82	1.924	24.0	24.0
16.04.2026	66.43	44.16	22.27	3.58	3.68	84.25	87.58	-3.87	1.872	24.0	24.0
17.04.2026	65.64	43.28	22.37	3.40	3.50	79.93	83.14	-3.94	1.784	24.0	24.0
18.04.2026	66.78	44.45	22.33	3.57	3.67	83.97	87.35	-3.94	1.872	24.0	24.0
19.04.2026	66.15	44.55	21.60	3.63	3.73	85.33	88.75	-3.93	1.840	24.0	24.0
20.04.2026	65.93	43.76	22.17	3.52	3.62	82.71	86.06	-3.97	1.831	24.0	24.0
21.04.2026	66.98	43.78	23.20	3.54	3.64	83.28	86.68	-4.00	1.928	24.0	24.0
22.04.2026	67.49	43.09	24.40	3.38	3.48	79.54	82.85	-4.07	1.938	24.0	24.0
23.04.2026	67.09	43.80	23.28	3.59	3.69	84.32	87.78	-4.03	1.959	23.7	24.0
24.04.2026	67.55	44.97	22.58	3.90	3.99	91.63	94.84	-3.45	2.065	24.0	24.0
25.04.2026	66.79	44.93	21.86	3.90	4.02	91.74	95.55	-4.07	2.001	24.0	24.0
26.04.2026	62.72	41.55	21.17	3.36	3.46	79.22	82.46	-4.00	1.675	24.0	24.0
27.04.2026	60.74	41.16	19.58	3.57	3.68	84.28	87.68	-3.95	1.650	24.0	24.0
28.04.2026	65.04	44.22	20.82	3.92	4.04	92.25	95.97	-3.95	1.918	24.0	24.0
29.04.2026	64.29	42.92	21.37	3.56	3.71	83.90	88.33	-5.14	1.789	23.7	24.0
30.04.2026	64.84	43.00	21.84	3.50	3.61	82.47	85.86	-4.03	1.797	24.0	24.0
Средние:	65.81	43.78	22.03	3.60	3.71	---	---	-3.97	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2541.81	2644.55	---	55.825	718.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	70993.36	74834.09	2233.474	25164.3	30589.8
30.04.2026	73535.17	77478.64	2289.299	25883.3	31309.8
Итого:	2541.81	2644.55	55.825	718.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации