

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	62.83	39.70	23.13	85.71	84.95	0.89	84.14	84.24	-0.12	-0.10	0.90	0.90	1.942	24.0	0.0	
02.04.2026	63.42	40.02	23.40	85.02	84.22	0.95	83.44	83.54	-0.12	-0.10	0.90	0.90	1.949	24.0	0.0	
03.04.2026	63.26	39.74	23.52	83.01	82.20	0.98	81.49	81.61	-0.15	-0.12	0.90	0.90	1.916	24.0	0.0	
04.04.2026	62.88	39.12	23.76	79.95	79.15	1.01	78.48	78.58	-0.13	-0.10	0.90	0.90	1.861	24.0	0.0	
05.04.2026	62.92	39.47	23.45	84.85	84.00	1.01	83.32	83.35	-0.04	-0.03	0.90	0.90	1.951	24.0	0.0	
06.04.2026	62.33	38.30	24.03	80.30	79.44	1.08	78.87	78.94	-0.09	-0.07	0.90	0.90	1.891	24.0	0.0	
07.04.2026	61.65	37.54	24.11	77.79	76.95	1.09	76.38	76.45	-0.09	-0.07	0.90	0.90	1.835	24.0	0.0	
08.04.2026	62.45	38.00	24.45	79.94	79.03	1.14	78.48	78.53	-0.06	-0.05	0.90	0.90	1.914	24.0	0.0	
09.04.2026	60.92	37.01	23.91	76.90	76.04	1.12	75.58	75.56	0.03	0.02	0.90	0.90	1.805	24.0	0.0	
10.04.2026	62.33	37.20	25.13	80.45	79.48	1.21	79.01	78.98	0.04	0.03	0.90	0.90	1.983	24.0	0.0	
11.04.2026	61.89	37.63	24.26	84.44	83.47	1.16	82.99	82.99	0.00	0.00	0.90	0.90	2.013	24.0	0.0	
12.04.2026	61.99	37.56	24.43	80.13	79.19	1.18	78.69	78.67	0.03	0.02	0.90	0.90	1.921	24.0	0.0	
13.04.2026	62.91	38.16	24.75	81.34	80.37	1.20	79.84	79.79	0.06	0.05	0.90	0.90	1.973	24.0	0.0	
14.04.2026	63.87	40.04	23.83	87.45	86.47	1.13	85.81	85.80	0.01	0.01	0.90	0.90	2.045	24.0	0.0	
15.04.2026	62.78	38.71	24.07	80.80	79.87	1.16	79.36	79.30	0.08	0.06	0.90	0.90	1.909	24.0	0.0	
16.04.2026	61.84	37.79	24.05	76.97	76.09	1.15	75.60	75.59	0.01	0.01	0.90	0.90	1.814	24.0	0.0	
17.04.2026	63.07	38.75	24.32	80.05	79.11	1.18	78.59	78.56	0.04	0.03	0.90	0.90	1.908	24.0	0.0	
18.04.2026	61.55	38.47	23.08	79.65	78.80	1.07	78.27	78.27	0.00	0.00	0.90	0.90	1.801	24.0	0.0	
19.04.2026	61.24	38.04	23.20	80.07	79.20	1.09	78.69	78.70	-0.01	-0.01	0.90	0.90	1.822	24.0	0.0	
20.04.2026	63.34	38.84	24.50	84.57	83.60	1.15	83.05	83.02	0.04	0.03	0.90	0.90	2.032	24.0	0.0	
21.04.2026	64.14	38.64	25.50	82.42	81.43	1.21	80.88	80.87	0.01	0.01	0.90	0.90	2.058	24.0	0.0	
22.04.2026	64.74	39.04	25.70	84.62	83.69	1.11	82.98	83.05	-0.08	-0.07	0.90	0.90	2.129	24.0	0.0	
23.04.2026	64.63	39.96	24.67	89.65	88.70	1.07	87.95	87.98	-0.03	-0.03	0.90	0.90	2.166	24.0	0.0	
24.04.2026	59.87	36.87	23.00	54.04	53.59	0.84	53.16	53.22	-0.11	-0.06	0.90	0.90	1.219	24.0	0.0	*
25.04.2026	59.23	37.38	21.85	80.68	79.55	1.41	79.37	79.04	0.42	0.33	0.90	0.90	1.730	24.0	0.0	
26.04.2026	58.50	37.24	21.26	84.19	83.44	0.89	82.82	82.93	-0.13	-0.11	0.90	0.90	1.760	24.0	0.0	
27.04.2026	58.73	37.58	21.15	84.32	83.56	0.91	82.96	83.01	-0.06	-0.05	0.90	0.90	1.752	24.0	0.0	
28.04.2026	60.16	37.50	22.66	79.18	78.40	0.99	77.86	77.92	-0.08	-0.06	0.90	0.90	1.760	24.0	0.0	
29.04.2026	61.29	37.97	23.32	78.41	77.60	1.04	77.05	77.12	-0.09	-0.07	0.90	0.90	1.793	24.0	0.0	
30.04.2026	62.03	38.16	23.87	78.26	77.44	1.05	76.85	76.96	-0.14	-0.11	0.90	0.90	1.831	24.0	0.0	
Средние:	62.09	38.35	23.75	---	---	1.08	---	---	-0.03	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2425.16	2399.03	---	2381.96	2382.57	---	-0.61	---	---	56.483	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	56511.22	53917.84	55012.03	53397.71	1614.32	1776.115	25740.0	0.0
30.04.2026	58936.38	56316.87	57393.99	55780.28	1613.71	1832.598	26460.0	0.0
Итого:	2425.16	2399.03	2381.96	2382.57	-0.61	56.483	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	60.96	12.13	11.92	7.00	0.667	24.0	0.0	*
02.04.2026	60.76	10.49	10.30	7.00	0.576	24.0	0.0	*
03.04.2026	60.80	10.82	10.64	7.00	0.593	24.0	0.0	*
04.04.2026	60.17	9.82	9.65	7.00	0.535	24.0	0.0	*
05.04.2026	60.16	12.31	12.10	7.00	0.670	24.0	0.0	*
06.04.2026	60.01	10.45	10.27	7.00	0.563	24.0	0.0	*
07.04.2026	59.19	10.41	10.24	7.00	0.556	24.0	0.0	*
08.04.2026	60.67	10.54	10.36	7.00	0.578	24.0	0.0	*
09.04.2026	58.64	13.11	12.90	7.00	0.691	24.0	0.0	*
10.04.2026	59.98	10.51	10.32	7.00	0.567	24.0	0.0	*
11.04.2026	60.21	11.50	11.33	7.00	0.627	24.0	0.0	*
12.04.2026	59.58	11.78	11.60	7.00	0.632	24.0	0.0	*
13.04.2026	61.05	11.02	10.83	7.00	0.610	24.0	0.0	*
14.04.2026	60.75	10.24	10.06	7.00	0.560	24.0	0.0	*
15.04.2026	60.83	10.04	9.86	7.00	0.549	24.0	0.0	*
16.04.2026	60.37	11.34	11.14	7.00	0.618	24.0	0.0	*
17.04.2026	60.91	10.37	10.19	7.00	0.571	24.0	0.0	*
18.04.2026	59.96	10.41	10.22	7.00	0.561	24.0	0.0	*
19.04.2026	59.29	11.87	11.70	7.00	0.635	24.0	0.0	*
20.04.2026	61.31	10.92	10.73	7.00	0.604	24.0	0.0	*
21.04.2026	60.88	11.46	11.25	7.00	0.628	24.0	0.0	*
22.04.2026	58.28	2.65	2.61	7.00	0.139	24.0	0.0	*
23.04.2026	54.46	4.71	4.64	7.00	0.229	24.0	0.0	*
24.04.2026	53.32	6.99	6.90	7.00	0.330	24.0	0.0	*
25.04.2026	59.61	12.56	12.35	7.00	0.677	24.0	0.0	*
26.04.2026	60.13	11.25	11.07	7.00	0.613	24.0	0.0	*
27.04.2026	60.03	10.89	10.70	7.00	0.589	24.0	0.0	*
28.04.2026	60.28	10.42	10.25	7.00	0.567	24.0	0.0	*
29.04.2026	59.67	11.80	11.61	7.00	0.637	24.0	0.0	*
30.04.2026	60.79	10.25	10.07	7.00	0.564	24.0	0.0	*
Средние:	59.77	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	313.06	307.81	---	16.936	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	5740.85	5641.12	311.360	25740.0	0.0
30.04.2026	6053.91	5948.93	328.296	26460.0	0.0
Итого:	313.06	307.81	16.936	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
