

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 60 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1111144
Точка измерения: ТС1 (ГВС, ТС); Ресурс: ТС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1141841
Обратка: ВЗЛЕТ ТПС SN 1131955
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2026	68.67	40.02	28.65	74.72	75.77	-1.39	2.14	2.14	2.14	24.00	0.00		
02.05.2026	68.61	41.13	27.48	75.40	76.43	-1.36	2.08	2.08	2.08	24.00	0.00		
03.05.2026	69.08	38.93	30.15	76.92	78.01	-1.41	2.32	2.32	2.32	24.00	0.00		
04.05.2026	68.56	39.18	29.38	74.45	75.49	-1.39	2.19	2.19	2.19	24.00	0.00		
05.05.2026	69.94	38.82	31.12	36.58	37.09	-1.40	1.14	1.14	1.14	24.00	0.00		
06.05.2026	20.30	24.26	-3.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.05.2026	67.82	32.11	35.71	31.08	31.58	-1.61	1.11	1.11	1.11	24.00	0.00		
08.05.2026	64.20	41.30	22.90	38.62	39.10	-1.24	0.89	0.89	0.89	24.00	0.00		
09.05.2026	64.77	51.31	13.46	36.43	36.79	-0.98	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
10.05.2026	64.67	50.79	13.88	35.19	35.54	-0.99	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
11.05.2026	66.26	52.28	13.98	35.93	36.29	-1.00	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
12.05.2026	66.12	52.40	13.72	36.31	36.67	-1.01	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
13.05.2026	66.40	54.05	12.35	38.30	38.68	-0.98	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
14.05.2026	65.77	52.32	13.45	35.83	36.19	-1.00	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
15.05.2026	66.59	54.52	12.07	39.57	39.97	-1.00	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
16.05.2026	67.66	57.34	10.32	41.88	42.29	-0.97	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
17.05.2026	67.48	56.54	10.94	42.17	42.59	-1.00	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
18.05.2026	67.80	57.73	10.07	46.49	46.97	-1.01	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
19.05.2026	67.78	56.34	11.44	42.07	42.50	-1.03	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
20.05.2026	68.92	57.61	11.31	44.33	44.80	-1.05	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
21.05.2026	65.68	54.11	11.57	41.39	41.82	-1.05	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
22.05.2026	69.60	58.62	10.98	41.93	42.37	-1.05	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
23.05.2026	69.51	60.36	9.15	47.08	47.57	-1.05	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
24.05.2026	65.94	55.02	10.92	40.76	41.20	-1.07	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
25.05.2026	65.77	56.92	8.85	13.91	14.05	-0.99	0.12	0.12	0.12	24.00	0.00	*	0
26.05.2026	21.29	24.54	-3.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
27.05.2026	20.33	22.53	-2.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
28.05.2026	19.47	21.42	-1.95	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
29.05.2026	18.28	19.95	-1.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
30.05.2026	17.74	18.97	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
31.05.2026	17.59	18.48	-0.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
Средние:	56.41	43.87	12.54	---	---	-0.87	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1067.33	1079.78	---	19.60	19.60	19.60	744.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	294292.09	298016.78	7703.60	7703.60	7703.60	106524.32	8177.21
31.05.2026	295359.42	299096.56	7723.20	7723.20	7723.20	107268.32	8177.21
Итого:	1067.33	1079.78	19.60	19.60	19.60	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации