

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367054
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: ППС-5 SN 367054
Обратка: ППС-5 SN 367039
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а750397
Коммуналец СДВ-И SN 183404

Датчик температуры:
КТС-Б SN 138431г
КТС-Б SN 138431х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	67.52	34.04	33.48	72.10	70.86	0.00	70.59	70.46	0.20	0.04	-0.72	2.36	-60.00	24.00	
02.05.2026	67.49	34.40	33.09	72.77	71.52	0.00	71.25	71.10	0.21	0.04	-0.74	2.36	-60.00	24.00	
03.05.2026	67.98	34.84	33.14	74.24	72.96	0.00	72.67	72.52	0.20	0.04	-0.74	2.41	-60.00	24.00	
04.05.2026	67.44	35.74	31.70	71.80	70.57	0.00	70.30	70.13	0.24	0.04	-0.74	2.23	-60.00	24.00	
05.05.2026	69.05	37.72	31.33	27.98	27.50	0.00	27.37	27.31	0.22	0.04	-0.74	0.86	-60.00	12.21	
06.05.2026	21.65	23.24	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.74	0.00	-60.00	0.00	
07.05.2026	64.74	39.86	24.88	30.56	30.54	0.00	29.97	30.30	-1.10	0.04	-0.74	0.75	-60.00	15.96	
08.05.2026	62.07	44.50	17.57	36.48	36.60	0.00	35.83	36.24	-1.13	0.04	-0.74	0.63	-60.00	24.00	
09.05.2026	62.56	43.72	18.84	34.44	34.53	0.00	33.81	34.20	-1.13	0.04	-0.73	0.64	-60.00	24.00	
10.05.2026	62.35	42.11	20.24	33.26	33.35	0.00	32.66	33.04	-1.16	0.04	-0.71	0.66	-60.00	24.00	
11.05.2026	63.83	40.66	23.17	34.04	34.08	0.00	33.40	33.79	-1.16	0.04	-0.71	0.77	-60.00	24.00	
12.05.2026	63.76	43.73	20.04	34.39	34.44	0.00	33.74	34.11	-1.09	0.04	-0.72	0.68	-60.00	24.00	
13.05.2026	64.17	44.85	19.32	36.30	36.36	0.00	35.61	35.99	-1.07	0.04	-0.73	0.69	-60.00	23.74	
14.05.2026	63.43	43.59	19.84	33.94	34.00	0.00	33.31	33.67	-1.08	0.04	-0.73	0.66	-60.00	24.00	
15.05.2026	64.52	46.76	17.76	37.54	37.60	0.00	36.82	37.18	-0.98	0.04	-0.74	0.65	-60.00	24.00	
16.05.2026	65.70	48.37	17.34	39.80	39.89	0.00	39.01	39.43	-1.07	0.04	-0.73	0.68	-60.00	24.00	
17.05.2026	65.61	49.32	16.28	40.06	40.16	0.00	39.27	39.68	-1.04	0.04	-0.73	0.64	-60.00	24.00	
18.05.2026	66.18	52.45	13.72	44.20	44.36	0.00	43.31	43.77	-1.07	0.04	-0.73	0.59	-60.00	24.00	
19.05.2026	65.98	50.12	15.86	39.97	40.01	0.00	39.17	39.51	-0.86	0.04	-0.73	0.62	-60.00	23.99	
20.05.2026	67.19	52.83	14.36	42.20	42.33	0.00	41.32	41.76	-1.04	0.04	-0.73	0.59	-60.00	24.00	
21.05.2026	64.01	49.02	14.99	39.20	39.25	0.00	38.46	38.79	-0.85	0.04	-0.74	0.58	-60.00	24.00	
22.05.2026	67.69	52.69	15.00	39.97	40.07	0.00	39.13	39.53	-1.00	0.04	-0.74	0.59	-60.00	24.00	
23.05.2026	67.92	53.11	14.81	44.79	44.94	0.00	43.84	44.33	-1.09	0.04	-0.74	0.65	-60.00	24.00	
24.05.2026	64.28	48.39	15.89	38.65	38.80	0.00	37.91	38.34	-1.12	0.04	-0.75	0.60	-60.00	24.00	
25.05.2026	64.03	54.21	9.81	12.68	12.74	0.00	12.43	12.56	-0.99	0.04	-0.75	0.12	-60.00	13.52	
26.05.2026	24.74	25.45	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.75	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2026	23.34	23.88	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.75	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2026	22.27	22.76	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.75	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2026	21.51	21.88	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.75	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2026	20.71	21.08	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.76	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2026	20.47	20.72	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.03	-0.76	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	55.62	39.87	15.75	---	---	---	---	---	-0.61	0.04	-0.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1011.33	1007.44	0.00	991.20	997.73	---	---	---	21.99	---	545.42	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	9748.69	9449.88	0.00	9440.88	9374.64	416.90	2878.86
31.05.2026	10760.01	10457.32	0.00	10432.07	10372.37	438.89	3424.28
Итого:	1011.33	1007.44	0.00	991.20	997.73	21.99	545.42

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации