

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (ГВС) Заводской номер: 303778
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Счетчик воды:
ППС-5 SN 304625

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3364г
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	51.04	5.00	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
02.05.2026	53.76	5.00	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
03.05.2026	54.07	5.00	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
04.05.2026	51.30	5.00	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
05.05.2026	51.81	5.00	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
06.05.2026	51.83	5.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
07.05.2026	43.15	5.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
08.05.2026	51.37	5.00	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
09.05.2026	51.54	5.00	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
10.05.2026	52.56	5.00	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
11.05.2026	51.74	5.00	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
12.05.2026	51.83	5.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
13.05.2026	50.78	5.00	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
14.05.2026	44.69	5.00	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2026	52.59	5.00	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2026	53.80	5.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2026	53.55	5.00	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2026	53.43	5.00	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2026	53.15	5.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2026	53.36	5.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2026	51.82	5.00	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
22.05.2026	53.26	5.00	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2026	53.44	5.00	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2026	52.57	5.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2026	54.77	5.00	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2026	57.01	5.00	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2026	57.06	5.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2026	56.09	5.00	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2026	55.05	5.00	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2026	55.42	5.00	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2026	55.72	5.00	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.10	2.74	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	52.70	5.00	47.70	---	---	---	---	---	0.00	8.10	2.74	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	317.27	0.00	0.00	313.00	0.00	15.16	572.77
31.05.2026	317.27	0.00	0.00	313.00	0.00	15.16	572.77
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 64 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т (Тепло) Заводской номер: 304625
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС-5 SN 304625
ППС-5 SN 304712

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3364г
КТС-Б SN 3364х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	43.77	39.17	4.59	401.41	402.91	0.00	397.76	399.93	-0.54	8.01	2.66	1.86	-60.00	24.08	
02.05.2026	43.58	39.06	4.53	400.09	401.63	0.00	396.48	398.68	-0.55	8.01	2.66	1.83	-60.00	24.00	
03.05.2026	43.68	39.23	4.45	400.11	401.70	0.00	396.50	398.73	-0.56	8.01	2.66	1.80	-60.00	24.00	
04.05.2026	38.60	35.53	3.07	388.05	389.60	0.00	385.25	387.20	-0.50	8.01	2.66	0.75	-60.00	9.96	
05.05.2026	35.97	33.64	2.33	400.27	402.25	0.00	397.79	400.05	-0.57	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
06.05.2026	51.44	45.35	6.09	389.99	391.88	0.00	385.00	387.94	-0.76	8.01	2.66	2.28	-60.00	20.76	
07.05.2026	46.85	43.16	3.69	250.74	252.04	0.00	248.09	249.77	-0.67	8.01	2.66	0.88	-60.00	10.88	
08.05.2026	23.10	22.42	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
09.05.2026	21.15	20.25	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
10.05.2026	17.97	16.78	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
11.05.2026	17.29	16.42	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
12.05.2026	18.37	17.74	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
13.05.2026	17.93	17.18	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
14.05.2026	18.52	17.74	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2026	19.56	18.43	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2026	20.47	19.21	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2026	21.11	19.79	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2026	21.61	20.32	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2026	21.84	20.57	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2026	22.20	21.19	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.05.2026	21.01	19.89	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2026	22.19	20.89	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2026	22.53	21.36	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2026	22.80	21.56	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2026	23.06	21.76	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2026	23.54	22.20	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2026	23.47	22.30	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2026	22.17	21.16	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2026	21.18	20.24	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2026	20.88	19.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.66	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	26.26	24.48	1.78	---	---	---	---	---	-0.14	8.01	2.66	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	2630.66	2642.02	0.00	2606.88	2622.29	---	---	---	9.41	---	113.68	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	50433.89	50716.88	0.00	49567.00	50065.41	444.23	2830.74
31.05.2026	53064.55	53358.90	0.00	52173.88	52687.70	453.63	2944.42
Итого:	2630.66	2642.02	0.00	2606.88	2622.29	9.41	113.68

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации