

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15365
Обратка: ПРИМ SN 15264
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 3706
КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2026	65.03	43.13	21.90	3.52	3.62	82.78	86.22	-4.06	1.809	24.0	24.0
02.05.2026	64.88	43.11	21.78	3.44	3.55	80.97	84.36	-4.10	1.760	24.0	24.0
03.05.2026	65.02	43.65	21.36	3.56	3.67	83.73	87.26	-4.13	1.786	24.0	24.0
04.05.2026	65.43	44.67	20.76	3.75	3.87	88.27	91.93	-4.06	1.830	24.0	24.0
05.05.2026	64.18	44.84	19.35	3.77	3.89	88.70	92.48	-4.17	1.714	24.0	24.0
06.05.2026	47.73	36.97	10.76	2.10	2.17	49.46	51.59	-4.22	0.823	12.8	24.0
07.05.2026	23.47	21.88	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.05.2026	45.13	31.73	13.40	1.67	1.72	39.45	40.99	-3.81	0.824	15.1	24.0
09.05.2026	40.75	29.43	11.32	0.91	0.94	21.52	22.42	-4.09	0.433	10.1	24.0
10.05.2026	20.88	18.53	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.05.2026	18.66	17.43	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.05.2026	17.60	16.54	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.05.2026	16.97	15.96	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.05.2026	16.52	15.58	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.05.2026	17.22	16.15	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.05.2026	18.46	16.94	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.05.2026	18.83	17.27	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.05.2026	19.32	17.36	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.05.2026	20.51	17.94	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.05.2026	20.16	18.05	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.05.2026	19.78	18.20	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.05.2026	18.93	17.57	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.05.2026	19.42	17.78	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.05.2026	20.34	18.13	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.05.2026	20.04	18.14	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.05.2026	20.55	18.70	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
27.05.2026	21.13	18.89	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.05.2026	21.33	18.95	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.05.2026	20.04	18.39	1.66	0.00	0.00	0.00	0.27	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.05.2026	18.55	17.29	1.26	0.00	0.04	0.00	1.33	-200.00	0.000	0.0	22.0
31.05.2026	17.88	16.87	1.01	0.00	0.06	0.00	1.63	-200.00	0.000	0.0	24.0
Средние:	29.19	23.42	5.76	0.73	0.76	---	---	-26.86	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	534.88	560.45	---	10.977	158.0	742.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	73535.17	77478.64	2289.299	25883.3	31309.8
31.05.2026	74070.05	78039.09	2300.276	26041.3	32051.8
Итого:	534.88	560.45	10.977	158.0	742.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации