

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 12 (4 ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 906062
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1027851
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1436020
ВЗЛЕТ ТПС SN 1369836

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.05.2026	67.53	45.43	22.10	91.42	90.82	0.66	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00		
02.05.2026	67.70	45.53	22.17	92.93	92.30	0.67	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00		
03.05.2026	68.29	46.52	21.77	94.92	94.27	0.69	2.07	2.07	2.07	24.00	0.00		
04.05.2026	67.85	46.69	21.16	95.52	94.84	0.71	2.03	2.03	2.03	24.00	0.00		
05.05.2026	70.44	49.74	20.70	41.04	40.74	0.73	0.85	0.85	0.85	24.00	0.00	*	1
06.05.2026	22.42	21.15	1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.05.2026	62.99	53.82	9.17	13.06	13.05	0.11	0.12	0.12	0.12	24.00	0.00		
08.05.2026	63.45	57.30	6.15	49.30	49.21	0.19	0.31	0.31	0.31	24.00	0.00		
09.05.2026	64.06	58.54	5.52	47.26	47.08	0.38	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
10.05.2026	63.90	58.37	5.53	45.31	45.14	0.36	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
11.05.2026	65.34	58.36	6.98	46.80	46.65	0.31	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
12.05.2026	65.76	59.03	6.73	50.68	50.56	0.25	0.35	0.35	0.35	24.00	0.00		
13.05.2026	67.57	62.45	5.12	63.78	63.63	0.24	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
14.05.2026	66.57	61.41	5.16	56.42	56.32	0.19	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
15.05.2026	67.46	63.25	4.21	65.75	65.64	0.17	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
16.05.2026	68.56	64.62	3.94	71.42	71.33	0.13	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00		
17.05.2026	68.18	63.94	4.24	69.54	69.46	0.12	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
18.05.2026	68.36	64.11	4.25	78.48	78.36	0.15	0.34	0.34	0.34	24.00	0.00		
19.05.2026	68.26	63.94	4.32	68.94	68.88	0.08	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
20.05.2026	69.42	65.92	3.50	77.82	77.76	0.09	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
21.05.2026	66.27	61.50	4.77	66.89	66.84	0.06	0.32	0.32	0.32	24.00	0.00		
22.05.2026	70.14	65.20	4.94	66.76	66.74	0.04	0.33	0.33	0.33	24.00	0.00		
23.05.2026	70.49	67.05	3.44	80.54	80.47	0.08	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
24.05.2026	66.13	61.23	4.90	59.49	59.47	0.03	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
25.05.2026	68.87	64.59	4.28	68.41	68.37	0.05	0.30	0.30	0.30	24.00	0.00		
26.05.2026	68.62	65.76	2.86	87.33	87.23	0.12	0.26	0.26	0.26	24.00	0.00		
27.05.2026	68.13	64.93	3.20	84.10	84.00	0.12	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
28.05.2026	66.97	63.37	3.60	73.21	73.11	0.14	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
29.05.2026	65.11	60.41	4.70	55.64	55.57	0.12	0.27	0.27	0.27	24.00	0.00		
30.05.2026	66.14	62.15	3.99	61.53	61.45	0.14	0.25	0.25	0.25	24.00	0.00		
31.05.2026	66.41	61.90	4.51	62.08	61.98	0.17	0.28	0.28	0.28	24.00	0.00		
Средние:	65.72	58.33	7.39	---	---	0.24	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1986.37	1981.25	---	16.21	16.21	16.21	744.00	0.00		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2026	184003.44	182286.36	4714.72	4714.72	4714.72	65096.06	2871.00
31.05.2026	185989.81	184267.61	4730.94	4730.94	4730.94	65840.06	2871.00
Итого:	1986.37	1981.25	16.21	16.21	16.21	744.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации