

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	61.55	37.65	23.90	76.04	75.27	1.02	74.68	74.79	-0.15	-0.11	0.90	0.90	1.781	24.0	0.0	
02.05.2026	61.71	38.05	23.66	77.29	76.55	0.96	75.93	76.07	-0.18	-0.14	0.90	0.90	1.794	24.0	0.0	
03.05.2026	62.01	38.76	23.25	79.00	78.31	0.88	77.60	77.82	-0.28	-0.22	0.90	0.90	1.802	24.0	0.0	
04.05.2026	61.83	39.14	22.69	79.46	78.87	0.75	78.06	78.31	-0.32	-0.25	0.90	0.90	1.768	24.0	0.0	
05.05.2026	65.66	41.12	24.54	33.82	33.52	0.89	33.16	33.24	-0.24	-0.08	0.90	0.90	0.811	24.0	0.0	*
06.05.2026	21.65	22.84	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2026	20.27	21.62	-1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2026	19.22	20.57	-1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2026	18.33	19.70	-1.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2026	16.29	17.70	-1.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2026	15.61	16.99	-1.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2026	16.16	17.47	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2026	16.53	17.83	-1.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2026	16.99	18.27	-1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2026	17.59	18.83	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2026	18.20	19.46	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2026	18.71	19.99	-1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2026	19.21	20.52	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2026	19.54	20.86	-1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2026	19.85	21.21	-1.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2026	19.54	20.89	-1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2026	19.37	20.69	-1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2026	19.73	21.04	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2026	20.10	21.42	-1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2026	20.26	21.57	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2026	20.36	21.68	-1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2026	20.52	21.83	-1.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2026	20.51	20.98	-0.47	0.10	0.05	66.67	0.10	0.05	66.67	0.05	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2026	19.92	21.15	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2026	19.29	20.54	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2026	18.97	20.23	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	25.98	23.25	2.74	---	---	2.30	---	---	2.11	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	345.71	342.57	---	339.53	340.28	---	-0.75	---	---	7.956	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	58936.38	56316.87	57393.99	55780.28	1613.71	1832.598	26460.0	0.0
31.05.2026	59282.09	56659.44	57733.52	56120.56	1612.96	1840.554	27204.0	0.0
Итого:	345.71	342.57	339.53	340.28	-0.75	7.956	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2026	59.84	9.15	8.98	7.00	0.492	24.0	0.0	*
02.05.2026	59.99	9.06	8.89	7.00	0.490	24.0	0.0	*
03.05.2026	59.79	11.64	11.44	7.00	0.627	24.0	0.0	*
04.05.2026	60.32	10.05	9.88	7.00	0.548	24.0	0.0	*
05.05.2026	57.15	10.76	10.59	7.00	0.551	24.0	0.0	*
06.05.2026	66.36	9.04	8.85	7.00	0.542	24.0	0.0	*
07.05.2026	54.88	10.37	10.22	7.00	0.509	24.0	0.0	*
08.05.2026	58.79	9.13	8.98	7.00	0.481	24.0	0.0	*
09.05.2026	58.90	9.40	9.22	7.00	0.498	24.0	0.0	*
10.05.2026	58.36	8.95	8.78	7.00	0.469	24.0	0.0	*
11.05.2026	60.38	12.97	12.75	7.00	0.707	24.0	0.0	*
12.05.2026	59.91	9.68	9.52	7.00	0.526	24.0	0.0	*
13.05.2026	61.10	12.82	12.60	7.00	0.705	24.0	0.0	*
14.05.2026	61.07	10.73	10.52	7.00	0.592	24.0	0.0	*
15.05.2026	60.61	9.01	8.83	7.00	0.490	24.0	0.0	*
16.05.2026	60.23	9.06	8.90	7.00	0.493	24.0	0.0	*
17.05.2026	60.95	10.23	10.04	7.00	0.562	24.0	0.0	*
18.05.2026	60.28	9.85	9.68	7.00	0.537	24.0	0.0	*
19.05.2026	60.33	10.03	9.84	7.00	0.544	24.0	0.0	*
20.05.2026	61.05	10.82	10.62	7.00	0.593	24.0	0.0	*
21.05.2026	61.13	10.65	10.46	7.00	0.588	24.0	0.0	*
22.05.2026	61.07	9.71	9.53	7.00	0.534	24.0	0.0	*
23.05.2026	59.93	9.82	9.66	7.00	0.529	24.0	0.0	*
24.05.2026	60.49	10.44	10.25	7.00	0.571	24.0	0.0	*
25.05.2026	61.03	10.01	9.80	7.00	0.549	24.0	0.0	*
26.05.2026	60.27	10.07	9.88	7.00	0.547	24.0	0.0	*
27.05.2026	60.90	10.48	10.28	7.00	0.576	24.0	0.0	*
28.05.2026	59.72	10.73	10.54	7.00	0.575	24.0	0.0	*
29.05.2026	60.36	9.04	8.89	7.00	0.490	24.0	0.0	*
30.05.2026	60.77	8.92	8.75	7.00	0.487	24.0	0.0	*
31.05.2026	61.09	11.68	11.51	7.00	0.647	24.0	0.0	*
Средние:	60.23	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	314.30	308.68	---	17.049	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2026	6053.91	5948.93	328.296	26460.0	0.0
31.05.2026	6368.21	6257.61	345.345	27204.0	0.0
Итого:	314.30	308.68	17.049	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации