

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 62 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367054
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: ППС-5 SN 367054
Обратка: ППС-5 SN 367039
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а750397
Коммуналец СДВ-И SN 183404

Датчик температуры:
КТС-Б SN 138431г
КТС-Б SN 138431х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2026	65.70	51.29	14.41	37.54	37.25	0.00	36.80	36.78	0.06	0.04	-0.81	0.53	-60.00	24.00	
02.07.2026	66.14	50.23	15.91	35.26	34.98	0.00	34.56	34.56	0.00	0.04	-0.82	0.55	-60.00	23.92	
03.07.2026	65.75	51.02	14.73	37.00	36.73	0.00	36.27	36.26	0.00	0.04	-0.83	0.53	-60.00	23.60	
04.07.2026	66.57	52.59	13.98	33.12	32.90	0.00	32.45	32.46	-0.03	0.04	-0.82	0.45	-60.00	21.82	
05.07.2026	65.39	51.34	14.05	37.12	36.87	0.00	36.39	36.39	-0.01	0.04	-0.82	0.51	-60.00	23.65	
06.07.2026	66.27	53.43	12.83	36.75	36.50	0.00	36.01	36.00	0.03	0.04	-0.83	0.46	-60.00	22.88	
07.07.2026	65.38	51.14	14.24	37.29	37.03	0.00	36.56	36.56	-0.01	0.04	-0.83	0.52	-60.00	24.00	
08.07.2026	66.00	53.54	12.45	38.82	38.56	0.00	38.05	38.03	0.04	0.04	-0.83	0.47	-60.00	24.00	
09.07.2026	65.24	51.74	13.50	36.63	36.37	0.00	35.91	35.90	0.03	0.04	-0.83	0.49	-60.00	23.55	
10.07.2026	65.09	51.80	13.28	35.62	35.39	0.00	34.93	34.93	-0.01	0.04	-0.82	0.46	-60.00	24.00	
11.07.2026	65.15	51.95	13.20	34.56	34.33	0.00	33.88	33.88	0.00	0.04	-0.83	0.45	-60.00	24.00	
12.07.2026	64.84	51.25	13.60	34.23	34.00	0.00	33.57	33.57	-0.01	0.04	-0.85	0.46	-60.00	24.00	
13.07.2026	65.49	51.60	13.89	36.29	36.07	0.00	35.58	35.60	-0.07	0.04	-0.85	0.49	-60.00	24.00	
14.07.2026	65.59	52.16	13.43	38.26	38.01	0.00	37.50	37.51	-0.02	0.04	-0.84	0.50	-60.00	24.00	
15.07.2026	65.45	52.34	13.11	37.53	37.30	0.00	36.79	36.80	-0.03	0.04	-0.84	0.48	-60.00	24.00	
16.07.2026	62.85	50.81	12.04	35.63	35.41	0.00	34.98	34.97	0.03	0.04	-0.83	0.42	-60.00	23.74	
17.07.2026	63.87	50.57	13.30	35.22	34.99	0.00	34.56	34.56	0.00	0.04	-0.86	0.46	-60.00	24.00	
18.07.2026	64.77	51.05	13.72	35.27	35.04	0.00	34.59	34.60	-0.01	0.04	-0.86	0.47	-60.00	24.00	
19.07.2026	65.19	51.38	13.81	35.93	35.67	0.00	35.23	35.22	0.04	0.04	-0.87	0.49	-60.00	24.00	
20.07.2026	65.61	53.39	12.22	36.96	36.70	0.00	36.23	36.20	0.07	0.04	-0.84	0.44	-60.00	24.00	
21.07.2026	65.43	52.63	12.80	36.54	36.28	0.00	35.82	35.79	0.07	0.04	-0.86	0.46	-60.00	24.00	
22.07.2026	65.36	51.82	13.54	36.44	36.18	0.00	35.73	35.71	0.05	0.04	-0.87	0.48	-60.00	24.00	
23.07.2026	66.14	53.46	12.68	36.55	36.32	0.00	35.82	35.82	0.00	0.04	-0.87	0.45	-60.00	24.00	
24.07.2026	65.75	54.34	11.41	36.24	36.03	0.00	35.52	35.53	-0.03	0.04	-0.86	0.41	-60.00	24.00	
25.07.2026	65.64	53.97	11.67	35.40	35.22	0.00	34.71	34.73	-0.06	0.04	-0.86	0.41	-60.00	24.00	
26.07.2026	66.11	53.23	12.88	34.49	34.29	0.00	33.80	33.83	-0.09	0.04	-0.85	0.44	-60.00	24.00	
27.07.2026	66.42	53.69	12.72	35.25	35.03	0.00	34.53	34.55	-0.05	0.04	-0.86	0.44	-60.00	24.00	
28.07.2026	65.63	53.70	11.94	34.70	34.51	0.00	34.02	34.03	-0.04	0.04	-0.87	0.41	-60.00	24.00	
29.07.2026	65.51	54.03	11.48	34.44	34.26	0.00	33.76	33.78	-0.06	0.04	-0.86	0.39	-60.00	24.00	
30.07.2026	67.04	56.20	10.84	38.82	38.62	0.00	38.02	38.04	-0.04	0.04	-0.86	0.41	-60.00	24.00	
31.07.2026	68.92	59.67	9.25	48.29	48.06	0.00	47.25	47.26	-0.02	0.04	-0.85	0.44	-60.00	24.00	
Средние:	65.62	52.63	13.00	---	---	---	---	---	-0.01	0.04	-0.84	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1132.20	1124.92	0.00	1109.79	1109.85	---	---	---	14.38	---	739.15	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	11796.61	11486.19	0.00	11448.20	11388.13	453.43	4062.72
31.07.2026	12928.81	12611.11	0.00	12557.98	12497.98	467.81	4801.87
Итого:	1132.20	1124.92	0.00	1109.79	1109.85	14.38	739.15

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации