

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 753147
Обратка: ПРЭМ SN 343343
Холодная вода:

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13779
КТПТР-01 SN 13779 А

Схема измерений: Закрытая система отопления, дополнительный канал измерения расхода по тр3 (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	20.78	20.33	0.45	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	21.06	20.58	0.48	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	21.14	20.61	0.53	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	21.72	21.09	0.63	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	21.93	21.37	0.56	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	22.34	21.68	0.66	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	22.83	22.18	0.65	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	23.00	22.37	0.63	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	22.72	22.15	0.57	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	22.68	22.19	0.49	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	22.76	22.26	0.50	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	22.91	22.38	0.53	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	22.94	22.42	0.52	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	22.89	22.37	0.52	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	22.65	22.18	0.47	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	22.29	21.90	0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	21.73	21.42	0.31	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	21.13	20.85	0.28	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	21.19	20.87	0.32	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	21.56	21.14	0.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	22.11	21.57	0.54	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	22.65	22.05	0.60	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	23.19	22.54	0.65	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	23.73	23.04	0.69	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	24.06	23.38	0.68	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	24.53	23.80	0.73	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	25.03	24.27	0.76	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	25.44	24.69	0.75	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	25.20	24.56	0.64	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	24.70	24.10	0.60	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	24.40	23.80	0.60	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.82	22.26	0.55	---	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	181163.30	179431.89	0.00	178401.88	177405.88	996.00	1448.075	17928.0	0.0
31.07.2026	181163.30	179431.89	0.00	178401.88	177405.88	996.00	1448.075	18672.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 70 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115294
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 753147
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	59.63	8.23	8.08	7.00	0.443	24.0	0.0	*
02.07.2026	62.84	8.53	8.33	7.00	0.482	24.0	0.0	
03.07.2026	62.71	8.89	8.69	7.00	0.503	24.0	0.0	
04.07.2026	63.27	7.44	7.27	7.00	0.424	24.0	0.0	*
05.07.2026	60.19	8.12	7.96	7.00	0.440	24.0	0.0	
06.07.2026	61.23	7.23	7.10	7.00	0.399	24.0	0.0	*
07.07.2026	61.24	7.37	7.22	7.00	0.406	24.0	0.0	*
08.07.2026	60.42	7.07	6.99	7.00	0.386	24.0	0.0	*
09.07.2026	60.73	6.63	6.54	7.00	0.363	24.0	0.0	*
10.07.2026	58.98	6.29	6.23	7.00	0.337	24.0	0.0	*
11.07.2026	58.78	6.39	6.33	7.00	0.343	24.0	0.0	*
12.07.2026	60.34	6.91	6.80	7.00	0.376	24.0	0.0	*
13.07.2026	59.78	7.14	7.04	7.00	0.385	24.0	0.0	*
14.07.2026	58.79	7.40	7.30	7.00	0.391	24.0	0.0	*
15.07.2026	58.76	7.13	7.05	7.00	0.380	24.0	0.0	*
16.07.2026	56.52	7.35	7.27	7.00	0.373	24.0	0.0	*
17.07.2026	57.02	7.00	6.92	7.00	0.360	24.0	0.0	*
18.07.2026	58.23	7.14	7.05	7.00	0.377	24.0	0.0	*
19.07.2026	58.77	7.18	7.09	7.00	0.382	24.0	0.0	*
20.07.2026	59.24	7.39	7.29	7.00	0.396	24.0	0.0	*
21.07.2026	59.19	7.06	6.96	7.00	0.377	24.0	0.0	*
22.07.2026	61.29	7.14	7.02	7.00	0.394	24.0	0.0	*
23.07.2026	62.05	6.92	6.79	7.00	0.388	24.0	0.0	*
24.07.2026	61.50	6.66	6.55	7.00	0.370	24.0	0.0	*
25.07.2026	61.02	6.23	6.17	7.00	0.346	24.0	0.0	*
26.07.2026	61.76	6.50	6.41	7.00	0.366	24.0	0.0	*
27.07.2026	62.23	6.57	6.47	7.00	0.371	24.0	0.0	*
28.07.2026	61.48	6.69	6.57	7.00	0.371	24.0	0.0	*
29.07.2026	61.12	6.64	6.55	7.00	0.365	24.0	0.0	*
30.07.2026	62.29	6.81	6.69	7.00	0.384	24.0	0.0	*
31.07.2026	63.45	6.31	6.22	7.00	0.366	24.0	0.0	*
Средние:	60.48	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	220.36	216.95	---	12.044	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	6810.33	6564.28	347.372	17123.0	805.0
31.07.2026	7030.69	6781.23	359.416	17867.0	805.0
Итого:	220.36	216.95	12.044	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
