

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Карат РС SN 72980312
Обратка: Карат РС SN 61740212
Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 4299
КТПТР-01 SN 4299a

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	%	Q1	QntHIP	NS
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	
01.07.2026	22.51	21.80	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
02.07.2026	22.69	22.00	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
03.07.2026	22.80	22.09	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
04.07.2026	23.35	22.57	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
05.07.2026	23.90	23.06	0.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
06.07.2026	24.32	23.48	0.84	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
07.07.2026	24.71	23.90	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
08.07.2026	24.87	24.09	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
09.07.2026	24.89	24.08	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
10.07.2026	24.99	24.19	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
11.07.2026	24.83	24.16	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
12.07.2026	24.77	24.11	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
13.07.2026	24.60	24.01	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
14.07.2026	24.46	23.88	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
15.07.2026	24.31	23.69	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
16.07.2026	23.99	23.43	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
17.07.2026	23.69	23.18	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
18.07.2026	23.21	22.67	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
19.07.2026	23.29	22.66	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
20.07.2026	23.78	23.08	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
21.07.2026	24.42	23.64	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
22.07.2026	24.98	24.17	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
23.07.2026	25.46	24.66	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
24.07.2026	25.93	25.13	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
25.07.2026	26.23	25.45	0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
26.07.2026	26.62	25.82	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
27.07.2026	26.68	25.92	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
28.07.2026	26.97	26.20	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
29.07.2026	26.69	26.03	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
30.07.2026	25.91	25.40	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
31.07.2026	24.36	23.95	0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	*
Средние:	24.65	23.95	0.70	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	

Дата	M1	M2	Q1	QntHIP
	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	513928.28	526242.13	4696.94	22508.00
31.07.2026	513928.28	526242.13	4696.94	22508.00
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сокольская ул, д. 10 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ЭльФ 04 Заводской номер: 18003112
Точка измерения: Канал 2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Двухтрубная система измерения количества теплоты (измерение расхода в подающем и обратном трубопроводе)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	QntHIP ч	NS
01.07.2026	61.66	47.85	13.80	53.78	43.77	3.05	1.88	1.173	24.00	*
02.07.2026	61.78	47.79	13.99	53.27	43.77	3.03	1.87	1.154	24.00	*
03.07.2026	62.36	48.42	13.94	53.19	43.77	3.06	1.90	1.153	24.00	*
04.07.2026	62.49	48.51	13.98	51.46	43.84	2.96	1.91	1.053	24.00	*
05.07.2026	62.04	48.73	13.31	53.58	43.71	3.06	1.91	1.147	24.00	*
06.07.2026	62.90	49.34	13.56	52.77	43.74	3.06	1.94	1.119	24.00	*
07.07.2026	61.54	48.58	12.96	52.98	43.71	3.00	1.91	1.094	24.00	*
08.07.2026	62.10	48.90	13.19	51.47	43.78	2.94	1.92	1.019	24.00	*
09.07.2026	62.04	48.84	13.19	51.59	43.75	2.95	1.92	1.027	24.00	*
10.07.2026	61.50	48.32	13.18	50.54	43.78	2.86	1.90	0.961	24.00	*
11.07.2026	60.87	48.08	12.79	51.39	43.71	2.88	1.88	0.990	24.00	*
12.07.2026	60.26	47.80	12.46	53.56	43.56	2.96	1.87	1.098	24.00	*
13.07.2026	61.39	48.34	13.05	53.15	43.36	3.00	1.88	1.120	23.97	*
14.07.2026	62.05	48.69	13.35	52.92	43.32	3.02	1.89	1.129	24.00	*
15.07.2026	61.27	48.11	13.16	53.46	43.26	3.01	1.87	1.145	24.00	*
16.07.2026	58.65	46.33	12.32	53.00	43.24	2.85	1.79	1.059	24.00	*
17.07.2026	58.67	46.15	12.53	53.66	43.17	2.88	1.78	1.107	24.00	*
18.07.2026	59.71	46.58	13.13	52.46	43.22	2.87	1.80	1.075	24.00	*
19.07.2026	59.95	46.89	13.06	54.47	43.12	3.00	1.81	1.189	24.00	*
20.07.2026	61.29	48.08	13.22	52.80	43.22	2.98	1.86	1.113	24.00	*
21.07.2026	61.29	48.24	13.05	52.52	43.26	2.96	1.87	1.088	24.00	*
22.07.2026	61.34	48.49	12.85	51.58	43.29	2.91	1.88	1.026	24.00	*
23.07.2026	62.18	49.27	12.91	52.21	43.23	2.99	1.92	1.074	24.00	*
24.07.2026	61.89	49.17	12.72	51.46	43.27	2.93	1.91	1.018	24.00	*
25.07.2026	61.56	49.08	12.48	50.77	43.26	2.88	1.91	0.967	24.00	*
26.07.2026	61.71	49.41	12.30	51.61	43.20	2.93	1.92	1.010	24.00	*
27.07.2026	63.00	47.27	15.73	17.33	10.31	1.01	0.44	0.571	10.53	*
28.07.2026	62.26	45.61	16.66	33.42	20.80	1.92	0.85	1.071	24.00	*
29.07.2026	61.40	44.85	16.55	33.36	20.50	1.88	0.82	1.066	24.00	*
30.07.2026	61.25	43.96	17.29	10.72	7.64	0.60	0.30	0.306	8.88	*
31.07.2026	27.29	24.26	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	*
Средние:	60.31	47.10	13.22	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1460.48	1189.55	82.44	51.32	31.122	691.38	

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	QntHIP ч
30.06.2026	60450.25	44355.06	3444.39	1914.88	24125.68
31.07.2026	61910.73	45544.61	3526.82	1966.19	24817.07
Итого:	1460.48	1189.55	82.44	51.32	691.38

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации