

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	19.68	20.78	-1.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	19.92	20.99	-1.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	19.96	21.04	-1.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	20.32	21.44	-1.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	20.71	21.88	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	20.97	22.19	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	21.28	22.48	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	21.41	22.60	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	21.40	22.60	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	21.52	22.71	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	21.51	22.68	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	21.58	22.75	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	21.69	22.86	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2026	21.58	22.74	-1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2026	21.47	22.63	-1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2026	21.23	22.37	-1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2026	20.90	22.05	-1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2026	20.44	21.54	-1.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2026	20.51	21.58	-1.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2026	20.81	21.90	-1.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2026	21.16	22.32	-1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2026	21.55	22.75	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2026	21.89	23.13	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2026	22.16	23.37	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2026	22.37	23.56	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2026	22.67	23.87	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2026	22.98	24.19	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2026	23.26	24.50	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2026	23.28	24.54	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2026	23.06	24.31	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2026	22.60	23.60	-1.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.48	22.64	-1.16	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	59282.10	56659.45	57733.53	56120.57	1612.96	1840.554	27924.0	0.0
31.07.2026	59282.10	56659.45	57733.53	56120.57	1612.96	1840.554	28668.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	59.11	10.79	10.60	7.00	0.573	24.0	0.0	*
02.07.2026	59.37	8.69	8.54	7.00	0.465	24.0	0.0	*
03.07.2026	58.82	8.56	8.40	7.00	0.453	24.0	0.0	*
04.07.2026	59.49	8.41	8.24	7.00	0.450	24.0	0.0	*
05.07.2026	59.39	8.22	8.09	7.00	0.439	24.0	0.0	*
06.07.2026	60.54	9.46	9.29	7.00	0.516	24.0	0.0	*
07.07.2026	60.29	8.74	8.57	7.00	0.474	24.0	0.0	*
08.07.2026	59.55	9.25	9.08	7.00	0.496	24.0	0.0	*
09.07.2026	60.05	8.12	7.98	7.00	0.439	24.0	0.0	*
10.07.2026	59.61	8.60	8.45	7.00	0.462	24.0	0.0	*
11.07.2026	60.25	8.66	8.50	7.00	0.469	24.0	0.0	*
12.07.2026	59.88	8.95	8.80	7.00	0.484	24.0	0.0	*
13.07.2026	60.85	9.68	9.50	7.00	0.530	24.0	0.0	*
14.07.2026	59.71	9.47	9.30	7.00	0.511	24.0	0.0	*
15.07.2026	59.77	8.48	8.31	7.00	0.458	24.0	0.0	*
16.07.2026	59.37	9.45	9.28	7.00	0.504	24.0	0.0	*
17.07.2026	59.09	8.52	8.37	7.00	0.452	24.0	0.0	*
18.07.2026	58.18	8.55	8.40	7.00	0.449	24.0	0.0	*
19.07.2026	58.80	9.10	8.94	7.00	0.480	24.0	0.0	*
20.07.2026	58.84	9.04	8.87	7.00	0.479	24.0	0.0	*
21.07.2026	59.60	9.41	9.23	7.00	0.503	24.0	0.0	*
22.07.2026	60.10	8.94	8.80	7.00	0.486	24.0	0.0	*
23.07.2026	60.39	8.99	8.82	7.00	0.489	24.0	0.0	*
24.07.2026	59.46	8.28	8.11	7.00	0.442	24.0	0.0	*
25.07.2026	59.53	6.83	6.72	7.00	0.367	24.0	0.0	*
26.07.2026	59.62	7.10	6.99	7.00	0.381	24.0	0.0	*
27.07.2026	60.02	8.23	8.09	7.00	0.445	24.0	0.0	*
28.07.2026	60.20	8.28	8.13	7.00	0.448	24.0	0.0	*
29.07.2026	60.15	8.61	8.49	7.00	0.470	24.0	0.0	*
30.07.2026	60.05	8.16	8.02	7.00	0.442	24.0	0.0	*
31.07.2026	54.43	3.67	3.63	7.00	0.178	24.0	0.0	*
Средние:	59.50	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	265.24	260.54	---	14.234	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	6665.36	6549.76	360.795	27924.0	0.0
31.07.2026	6930.60	6810.30	375.029	28668.0	0.0
Итого:	265.24	260.54	14.234	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации