

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:  
Обратка: ПРИМ SN 15309  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 2445  
КТПТР-01 SN 2445a

| Дата       | T1     | T2    | dt    | Gm1     | Gm2     | %     | Qt1    | tm1   | ts1   |
|------------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|
|            | °C     | °C    | °C    | т       | т       |       | Гкал   | ч     | ч     |
| 01.12.2022 | 95.28  | 43.37 | 51.90 | 46.18   | 46.88   | -1.51 | 2.398  | 24.0  | 24.0  |
| 02.12.2022 | 95.18  | 42.93 | 52.24 | 45.51   | 46.24   | -1.59 | 2.379  | 24.0  | 24.0  |
| 03.12.2022 | 104.85 | 44.59 | 60.27 | 44.53   | 45.36   | -1.86 | 2.688  | 24.0  | 24.0  |
| 04.12.2022 | 107.85 | 42.66 | 65.19 | 42.69   | 43.56   | -2.01 | 2.789  | 23.8  | 23.8  |
| 05.12.2022 | 95.40  | 41.32 | 54.08 | 42.79   | 43.59   | -1.86 | 2.315  | 24.0  | 24.0  |
| 06.12.2022 | 90.04  | 40.26 | 49.78 | 43.77   | 44.55   | -1.75 | 2.179  | 24.0  | 24.0  |
| 07.12.2022 | 93.20  | 40.78 | 52.42 | 43.35   | 44.11   | -1.75 | 2.271  | 24.0  | 24.0  |
| 08.12.2022 | 99.88  | 43.94 | 55.94 | 43.60   | 44.45   | -1.93 | 2.439  | 24.0  | 24.0  |
| 09.12.2022 | 98.56  | 43.00 | 55.55 | 43.78   | 44.65   | -1.96 | 2.434  | 24.0  | 24.0  |
| 10.12.2022 | 98.41  | 43.56 | 54.85 | 43.14   | 43.99   | -1.95 | 2.368  | 24.0  | 24.0  |
| 11.12.2022 | 91.39  | 41.46 | 49.92 | 43.79   | 44.59   | -1.81 | 2.186  | 24.0  | 24.0  |
| 12.12.2022 | 85.48  | 37.30 | 48.18 | 42.46   | 43.10   | -1.51 | 2.041  | 24.0  | 24.0  |
| 13.12.2022 | 79.35  | 37.88 | 41.47 | 43.37   | 43.93   | -1.27 | 1.797  | 24.0  | 24.0  |
| 14.12.2022 | 85.38  | 39.09 | 46.29 | 42.62   | 43.17   | -1.28 | 1.975  | 24.0  | 24.0  |
| 15.12.2022 | 88.41  | 39.30 | 49.11 | 42.43   | 42.93   | -1.18 | 2.082  | 24.0  | 24.0  |
| 16.12.2022 | 86.57  | 40.65 | 45.92 | 45.58   | 46.22   | -1.38 | 2.091  | 24.0  | 24.0  |
| 17.12.2022 | 86.14  | 41.36 | 44.78 | 46.67   | 47.34   | -1.43 | 2.088  | 24.0  | 24.0  |
| 18.12.2022 | 86.41  | 41.22 | 45.20 | 47.13   | 47.85   | -1.52 | 2.129  | 24.0  | 24.0  |
| 19.12.2022 | 82.13  | 38.56 | 43.57 | 47.16   | 47.90   | -1.55 | 2.052  | 24.0  | 24.0  |
| 20.12.2022 | 77.63  | 39.41 | 38.21 | 46.58   | 47.24   | -1.41 | 1.773  | 24.0  | 24.0  |
| 21.12.2022 | 91.69  | 41.09 | 50.59 | 44.65   | 45.39   | -1.64 | 2.265  | 24.0  | 24.0  |
| 22.12.2022 | 104.00 | 47.18 | 56.82 | 46.76   | 47.74   | -2.08 | 2.661  | 24.0  | 24.0  |
| 23.12.2022 | 97.15  | 43.14 | 54.00 | 44.69   | 45.54   | -1.87 | 2.413  | 24.0  | 24.0  |
| 24.12.2022 | 82.30  | 40.60 | 41.70 | 46.28   | 47.00   | -1.55 | 1.933  | 24.0  | 24.0  |
| 25.12.2022 | 67.49  | 32.05 | 35.45 | 39.45   | 39.91   | -1.15 | 1.397  | 24.0  | 24.0  |
| 26.12.2022 | 69.50  | 31.59 | 37.90 | 39.19   | 39.55   | -0.91 | 1.480  | 24.0  | 24.0  |
| 27.12.2022 | 77.90  | 35.46 | 42.44 | 41.39   | 41.79   | -0.95 | 1.755  | 24.0  | 24.0  |
| 28.12.2022 | 84.50  | 38.96 | 45.54 | 43.44   | 43.93   | -1.14 | 1.982  | 24.0  | 24.0  |
| 29.12.2022 | 87.01  | 37.68 | 49.33 | 40.73   | 41.25   | -1.26 | 2.009  | 24.0  | 24.0  |
| 30.12.2022 | 98.77  | 40.99 | 57.78 | 41.64   | 42.35   | -1.69 | 2.408  | 24.0  | 24.0  |
| 31.12.2022 | 95.34  | 41.49 | 53.85 | 42.04   | 42.76   | -1.69 | 2.267  | 24.0  | 24.0  |
| Средние:   | 89.78  | 40.42 | 49.36 | ---     | ---     | -1.56 | ---    | ---   | ---   |
| Итого:     | ---    | ---   | ---   | 1357.39 | 1378.84 | ---   | 67.041 | 743.8 | 743.8 |

| Дата       | M1      | M2      | Q1      | TWork  | QntHIP |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|            | т       | т       | Гкал    | ч      | ч      |
| 30.11.2022 | 877.66  | 886.31  | 39.947  | 444.5  | 445.0  |
| 31.12.2022 | 2235.05 | 2265.16 | 106.988 | 1188.3 | 1188.8 |
| Итого:     | 1357.39 | 1378.84 | 67.041  | 743.8  | 743.8  |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации