

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15309

ПРИМ SN 15310

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 2445

КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	64.59	53.06	11.54	1.29	1.31	30.48	31.00	-1.69	0.345	24.0	24.0
02.05.2023	63.26	49.94	13.32	1.22	1.24	28.85	29.33	-1.66	0.380	24.0	24.0
03.05.2023	64.32	52.02	12.29	1.29	1.30	28.83	29.34	-1.76	0.338	22.8	22.8
04.05.2023	63.55	53.06	10.49	1.33	1.35	31.37	31.94	-1.80	0.320	24.0	24.0
05.05.2023	63.40	51.86	11.54	1.32	1.34	31.19	31.76	-1.81	0.349	24.0	24.0
06.05.2023	63.33	52.06	11.27	1.31	1.32	30.77	31.34	-1.83	0.338	24.0	24.0
07.05.2023	64.96	53.84	11.12	1.47	1.49	34.63	35.31	-1.95	0.378	24.0	24.0
08.05.2023	65.94	54.33	11.61	1.53	1.55	35.92	36.65	-2.03	0.391	24.0	24.0
09.05.2023	66.56	56.19	10.37	1.65	1.68	38.91	39.75	-2.14	0.392	23.9	24.0
10.05.2023	66.66	53.81	12.85	1.45	1.47	34.07	34.78	-2.07	0.405	24.0	24.0
11.05.2023	64.36	52.55	11.81	1.38	1.40	32.52	33.19	-2.05	0.371	24.0	24.0
12.05.2023	65.82	55.43	10.38	1.45	1.48	34.17	34.91	-2.15	0.336	24.0	24.0
13.05.2023	62.80	50.56	12.24	1.32	1.34	31.17	31.83	-2.09	0.374	24.0	24.0
14.05.2023	63.06	49.20	13.86	1.17	1.19	27.66	28.23	-2.02	0.382	24.0	24.0
15.05.2023	62.02	48.91	13.12	1.11	1.13	26.20	26.73	-2.02	0.342	24.0	24.0
16.05.2023	62.39	49.99	12.40	1.16	1.18	27.37	27.96	-2.12	0.336	24.0	24.0
17.05.2023	61.30	49.24	12.05	1.06	1.08	24.99	25.51	-2.07	0.299	24.0	24.0
18.05.2023	61.20	49.60	11.61	1.05	1.07	24.87	25.40	-2.11	0.289	24.0	24.0
19.05.2023	61.92	49.57	12.35	1.13	1.15	26.69	27.29	-2.21	0.329	24.0	24.0
20.05.2023	62.03	49.49	12.54	1.09	1.11	25.65	26.23	-2.23	0.315	24.0	24.0
21.05.2023	61.19	46.44	14.75	1.02	1.03	24.02	24.56	-2.22	0.359	24.0	24.0
22.05.2023	62.10	49.38	12.73	1.10	1.12	25.86	26.49	-2.41	0.323	24.0	24.0
23.05.2023	62.10	48.38	13.72	1.12	1.14	26.47	27.15	-2.53	0.357	24.0	24.0
24.05.2023	63.17	53.16	10.01	1.30	1.33	30.67	31.56	-2.84	0.294	24.0	24.0
25.05.2023	62.71	50.76	11.96	1.06	1.08	24.99	25.68	-2.74	0.292	24.0	24.0
26.05.2023	62.97	50.70	12.27	1.16	1.19	27.28	28.10	-2.93	0.332	24.0	24.0
27.05.2023	62.88	49.77	13.11	1.07	1.09	25.15	25.91	-2.96	0.323	24.0	24.0
28.05.2023	62.02	49.16	12.87	0.95	0.97	22.33	22.98	-2.90	0.289	24.0	24.0
29.05.2023	60.80	45.87	14.93	0.93	0.95	21.99	22.65	-2.94	0.335	24.0	24.0
30.05.2023	63.60	50.26	13.34	0.97	0.99	22.76	23.50	-3.20	0.300	24.0	24.0
31.05.2023	64.97	52.23	12.74	0.98	1.01	23.16	23.97	-3.41	0.297	24.0	24.0
Средние:	63.29	50.99	12.30	1.21	1.23	---	---	-2.29	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	880.97	900.99	---	10.510	742.7	742.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	7376.34	7503.28	324.868	4059.5	4068.7
31.05.2023	8257.30	8404.27	335.378	4802.2	4811.5
Итого:	880.97	900.99	10.510	742.7	742.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15309  
ПРИМ SN 15310

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 2445  
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	66.51	52.96	13.55	1.04	1.08	24.53	25.45	-3.67	0.322	24.0	24.0
02.06.2023	64.46	51.86	12.60	0.94	0.97	22.17	22.99	-3.62	0.275	24.0	24.0
03.06.2023	65.99	52.84	13.15	1.01	1.04	23.65	24.57	-3.81	0.311	24.0	24.0
04.06.2023	65.12	51.85	13.27	0.96	0.99	22.63	23.48	-3.65	0.300	24.0	24.0
05.06.2023	64.73	50.94	13.78	0.93	0.96	21.93	22.73	-3.60	0.301	24.0	24.0
06.06.2023	64.52	51.07	13.45	0.92	0.94	21.60	22.39	-3.57	0.287	24.0	24.0
07.06.2023	63.73	48.90	14.83	0.88	0.91	20.75	21.50	-3.56	0.308	24.0	24.0
08.06.2023	64.58	50.58	14.00	0.90	0.93	21.29	22.09	-3.65	0.295	24.0	24.0
09.06.2023	64.17	50.34	13.83	0.85	0.87	19.95	20.68	-3.63	0.277	24.0	24.0
10.06.2023	63.65	49.78	13.87	0.87	0.90	20.51	21.27	-3.65	0.289	24.0	24.0
11.06.2023	62.68	50.85	11.83	0.91	0.94	21.49	22.29	-3.69	0.257	24.0	24.0
12.06.2023	65.51	52.47	13.04	1.03	1.06	24.14	25.08	-3.83	0.311	24.0	24.0
13.06.2023	60.24	42.42	17.81	0.93	0.95	22.04	22.52	-2.15	0.400	24.0	24.0
14.06.2023	60.69	49.40	11.29	1.04	1.05	24.63	24.94	-1.24	0.274	24.0	24.0
15.06.2023	62.16	52.05	10.11	1.19	1.20	27.95	28.39	-1.55	0.284	24.0	24.0
16.06.2023	63.09	52.64	10.45	1.20	1.22	28.31	28.84	-1.84	0.297	24.0	24.0
17.06.2023	61.92	50.57	11.35	1.04	1.05	24.41	24.91	-2.03	0.270	23.8	24.0
18.06.2023	65.07	51.72	13.35	0.91	0.92	21.41	21.86	-2.10	0.285	24.0	24.0
19.06.2023	63.86	49.10	14.77	0.88	0.89	20.63	21.09	-2.21	0.301	24.0	24.0
20.06.2023	63.35	47.43	15.92	0.90	0.91	21.20	21.71	-2.39	0.348	24.0	24.0
21.06.2023	64.47	50.29	14.18	0.92	0.93	21.56	22.13	-2.58	0.308	24.0	24.0
22.06.2023	65.06	51.09	13.96	0.90	0.92	21.25	21.84	-2.75	0.296	24.0	24.0
23.06.2023	64.63	50.92	13.71	0.90	0.92	21.12	21.74	-2.89	0.294	24.0	24.0
24.06.2023	64.58	50.36	14.22	0.89	0.91	20.85	21.49	-3.06	0.297	24.0	24.0
25.06.2023	64.87	51.06	13.81	0.88	0.90	20.76	21.42	-3.14	0.291	24.0	24.0
26.06.2023	64.92	48.98	15.94	0.85	0.87	19.99	20.64	-3.20	0.314	24.0	24.0
27.06.2023	42.42	37.47	4.94	0.27	0.27	6.27	6.47	-3.10	0.082	8.5	24.0
28.06.2023	24.15	23.46	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	22.47	22.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	21.67	21.34	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	59.18	47.23	11.95	0.83	0.85	---	---	-2.67	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	587.05	604.54	---	7.873	632.3	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	8257.30	8404.27	335.378	4802.2	4811.5
30.06.2023	8844.35	9008.80	343.252	5434.5	5531.5
Итого:	587.05	604.54	7.873	632.3	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации