

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15309
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 2445
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	66.80	61.45	5.35	2.40	2.45	56.33	57.89	-2.72	0.295	24.0	24.0
02.09.2023	67.16	61.61	5.55	2.42	2.48	57.00	58.59	-2.75	0.312	24.0	24.0
03.09.2023	68.34	63.05	5.29	2.59	2.66	60.86	62.72	-3.01	0.316	24.0	24.0
04.09.2023	66.77	60.41	6.36	2.20	2.26	51.69	53.24	-2.94	0.283	24.0	24.0
05.09.2023	65.45	58.33	7.12	1.80	1.84	42.37	43.55	-2.74	0.300	23.9	24.0
06.09.2023	66.18	60.11	6.07	2.15	2.21	50.62	52.05	-2.79	0.305	24.0	24.0
07.09.2023	68.54	63.38	5.16	2.63	2.71	61.87	63.82	-3.11	0.317	24.0	24.0
08.09.2023	70.02	65.30	4.71	2.93	3.03	68.85	71.29	-3.48	0.313	24.0	24.0
09.09.2023	68.08	63.02	5.06	2.63	2.71	61.82	63.91	-3.32	0.302	24.0	24.0
10.09.2023	69.28	64.15	5.13	2.78	2.86	65.20	67.39	-3.30	0.332	24.0	24.0
11.09.2023	68.96	63.68	5.28	2.82	2.91	66.12	68.41	-3.40	0.328	24.0	24.0
12.09.2023	68.09	63.54	4.55	2.85	2.94	66.97	69.22	-3.31	0.296	24.0	24.0
13.09.2023	67.20	63.02	4.17	2.98	3.07	69.98	72.38	-3.38	0.287	24.0	24.0
14.09.2023	69.13	65.00	4.13	3.46	3.57	81.16	84.07	-3.52	0.337	24.0	24.0
15.09.2023	69.08	65.49	3.59	3.65	3.78	85.79	89.05	-3.73	0.294	24.0	24.0
16.09.2023	67.45	63.64	3.81	3.41	3.53	80.26	83.19	-3.58	0.299	24.0	24.0
17.09.2023	68.78	62.76	6.02	3.41	3.53	80.18	83.09	-3.56	0.476	24.0	24.0
18.09.2023	68.16	63.60	4.56	3.26	3.37	76.69	79.48	-3.57	0.336	24.0	24.0
19.09.2023	69.76	65.47	4.30	3.43	3.55	80.62	83.63	-3.66	0.341	24.0	24.0
20.09.2023	68.03	63.74	4.29	3.13	3.23	73.45	76.10	-3.54	0.301	24.0	24.0
21.09.2023	68.63	64.55	4.08	3.38	3.43	79.35	80.86	-1.89	0.324	24.0	24.0
22.09.2023	69.05	65.60	3.44	3.87	3.99	90.79	93.86	-3.33	0.310	24.0	24.0
23.09.2023	68.12	64.45	3.67	3.86	3.98	90.71	93.78	-3.33	0.319	24.0	24.0
24.09.2023	67.87	64.19	3.68	3.67	3.78	86.20	89.10	-3.30	0.314	24.0	24.0
25.09.2023	68.42	64.63	3.79	3.81	3.93	89.46	92.48	-3.32	0.328	24.0	24.0
26.09.2023	68.30	64.66	3.64	3.78	3.90	88.84	91.84	-3.32	0.310	24.0	24.0
27.09.2023	69.05	65.89	3.16	4.18	4.31	98.11	101.44	-3.34	0.303	23.9	24.0
28.09.2023	68.54	64.22	4.32	4.28	4.35	100.45	102.36	-1.89	0.443	24.0	24.0
29.09.2023	70.12	65.43	4.68	4.77	4.91	111.98	115.49	-3.08	0.524	24.0	24.0
30.09.2023	70.71	66.00	4.70	4.71	4.84	110.57	113.92	-2.99	0.516	24.0	24.0
Средние:	68.34	63.68	4.66	3.24	3.34	---	---	-3.17	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2284.31	2358.21	---	10.060	719.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	11389.82	11632.15	356.098	6407.0	7019.5
30.09.2023	13674.13	13990.36	366.158	7126.7	7739.5
Итого:	2284.31	2358.21	10.060	719.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации