

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15309
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 2445
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.34	39.00	35.34	2.10	2.12	49.29	50.48	-2.38	1.739	24.0	24.0
02.11.2023	72.82	39.00	33.81	2.06	2.07	48.24	49.39	-2.37	1.627	24.0	24.0
03.11.2023	69.67	36.94	32.73	2.04	2.05	47.84	48.97	-2.34	1.565	24.0	24.0
04.11.2023	70.28	38.94	31.34	2.20	2.22	51.63	52.86	-2.34	1.610	24.0	24.0
05.11.2023	70.65	37.12	33.53	1.98	2.00	46.51	47.61	-2.34	1.558	24.0	24.0
06.11.2023	72.29	35.74	36.55	2.02	2.03	47.35	48.48	-2.36	1.726	24.0	24.0
07.11.2023	69.12	36.14	32.97	1.95	1.97	45.84	46.93	-2.35	1.509	24.0	24.0
08.11.2023	68.81	37.95	30.86	2.11	2.13	49.48	50.69	-2.41	1.523	24.0	24.0
09.11.2023	68.83	36.86	31.97	2.05	2.07	48.26	49.44	-2.40	1.537	24.0	24.0
10.11.2023	68.62	37.98	30.65	2.06	2.08	48.38	49.57	-2.43	1.477	24.0	24.0
11.11.2023	68.00	36.79	31.21	2.03	2.05	47.69	48.87	-2.44	1.483	24.0	24.0
12.11.2023	68.13	36.99	31.15	2.02	2.04	47.54	48.72	-2.45	1.473	24.0	24.0
13.11.2023	68.21	34.55	33.66	1.99	2.01	46.78	47.92	-2.40	1.565	24.0	24.0
14.11.2023	68.50	36.37	32.14	1.99	2.01	46.86	48.00	-2.41	1.503	24.0	24.0
15.11.2023	68.39	38.12	30.27	2.13	2.16	50.16	51.40	-2.44	1.511	24.0	24.0
16.11.2023	68.08	36.39	31.68	1.98	2.00	46.57	47.73	-2.44	1.467	24.0	24.0
17.11.2023	68.66	36.08	32.58	1.98	2.00	46.58	47.74	-2.44	1.512	24.0	24.0
18.11.2023	71.42	36.77	34.65	1.93	1.95	45.33	46.46	-2.46	1.564	24.0	24.0
19.11.2023	80.27	39.55	40.73	1.97	1.98	46.00	47.21	-2.60	1.875	24.0	24.0
20.11.2023	83.08	39.11	43.97	1.95	1.96	45.46	46.72	-2.72	1.999	24.0	24.0
21.11.2023	82.35	40.36	41.99	1.99	2.00	46.37	47.70	-2.83	1.943	24.0	24.0
22.11.2023	80.13	38.66	41.47	1.92	1.94	44.87	46.16	-2.82	1.859	24.0	24.0
23.11.2023	78.60	38.78	39.82	1.93	1.94	44.98	46.28	-2.84	1.788	24.0	24.0
24.11.2023	82.62	37.21	45.41	1.94	1.95	45.11	46.45	-2.92	2.049	24.0	24.0
25.11.2023	91.78	41.64	50.14	1.92	1.93	44.45	45.90	-3.22	2.230	24.0	24.0
26.11.2023	88.64	40.27	48.38	1.91	1.93	44.41	45.87	-3.25	2.146	24.0	24.0
27.11.2023	77.35	38.65	38.70	1.98	2.00	46.26	47.70	-3.06	1.788	24.0	24.0
28.11.2023	69.58	35.64	33.94	1.90	1.92	44.58	45.88	-2.87	1.509	24.0	24.0
29.11.2023	71.50	35.35	36.16	1.87	1.89	43.83	45.10	-2.86	1.582	24.0	24.0
30.11.2023	71.72	35.82	35.90	1.95	1.98	45.83	47.16	-2.87	1.642	24.0	24.0
Средние:	73.75	37.63	36.12	2.00	2.01	---	---	-2.60	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1402.49	1439.37	---	50.356	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	15189.78	15541.37	407.189	7870.6	8483.5
30.11.2023	16592.27	16980.74	457.545	8590.6	9203.5
Итого:	1402.49	1439.37	50.356	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации