

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кировоградская ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА525
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15309
ПРИМ SN 15310

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 2445
КТПТР-01 SN 2445a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	78.13	37.14	40.99	1.84	1.86	43.02	44.34	-3.02	1.759	24.0	24.0
02.03.2024	77.32	37.87	39.45	1.90	1.92	44.46	45.82	-3.01	1.751	24.0	24.0
03.03.2024	76.24	37.96	38.27	1.94	1.97	45.49	46.88	-3.01	1.738	24.0	24.0
04.03.2024	75.19	35.29	39.90	1.93	1.95	45.13	46.48	-2.95	1.793	24.0	24.0
05.03.2024	78.53	40.32	38.21	2.13	2.15	49.73	51.24	-3.00	1.901	24.0	24.0
06.03.2024	74.42	37.91	36.51	1.89	1.91	44.27	45.56	-2.89	1.610	24.0	24.0
07.03.2024	81.71	39.15	42.55	1.89	1.90	43.95	45.31	-3.05	1.869	24.0	24.0
08.03.2024	85.45	41.78	43.67	2.01	2.02	46.69	48.19	-3.16	2.037	24.0	24.0
09.03.2024	79.34	39.87	39.47	1.99	2.01	46.53	47.98	-3.08	1.834	24.0	24.0
10.03.2024	76.47	38.31	38.15	1.90	1.92	44.36	45.74	-3.08	1.689	24.0	24.0
11.03.2024	84.34	37.68	46.66	1.91	1.93	44.43	45.89	-3.22	2.078	24.0	24.0
12.03.2024	90.95	43.01	47.94	1.96	1.98	45.41	46.98	-3.39	2.173	24.0	24.0
13.03.2024	87.66	42.36	45.30	1.99	2.00	46.14	47.70	-3.33	2.087	24.0	24.0
14.03.2024	84.22	40.09	44.13	1.92	1.93	44.58	46.05	-3.24	1.960	24.0	24.0
15.03.2024	76.58	40.18	36.40	2.04	2.07	47.67	49.17	-3.10	1.729	24.0	24.0
16.03.2024	73.40	37.61	35.80	1.98	2.01	46.41	47.82	-3.00	1.657	24.0	24.0
17.03.2024	73.12	38.74	34.38	2.03	2.06	47.58	49.03	-2.99	1.632	24.0	24.0
18.03.2024	73.23	38.72	34.51	2.06	2.09	48.29	49.74	-2.95	1.663	24.0	24.0
19.03.2024	72.54	38.64	33.90	2.11	2.13	49.36	50.78	-2.84	1.666	24.0	24.0
20.03.2024	72.54	37.79	34.75	2.00	2.02	46.78	48.11	-2.79	1.627	24.0	24.0
21.03.2024	70.98	38.12	32.86	2.01	2.03	47.06	48.38	-2.75	1.540	24.0	24.0
22.03.2024	67.90	35.87	32.04	1.93	1.95	45.36	46.61	-2.71	1.449	24.0	24.0
23.03.2024	70.95	38.94	32.01	2.15	2.17	50.34	51.73	-2.73	1.613	24.0	24.0
24.03.2024	73.04	38.12	34.92	2.17	2.20	50.96	52.36	-2.71	1.775	24.0	24.0
25.03.2024	68.72	35.19	33.53	1.95	1.98	45.91	47.13	-2.61	1.528	24.0	24.0
26.03.2024	66.96	35.94	31.02	1.92	1.95	45.24	46.43	-2.61	1.400	24.0	24.0
27.03.2024	67.74	37.15	30.59	2.03	2.05	47.71	48.96	-2.59	1.455	24.0	24.0
28.03.2024	67.26	37.09	30.16	1.97	1.99	46.36	47.56	-2.55	1.392	24.0	24.0
29.03.2024	70.53	36.19	34.34	1.85	1.87	43.40	44.52	-2.54	1.489	24.0	24.0
30.03.2024	72.83	36.50	36.33	1.91	1.93	44.78	45.93	-2.55	1.624	24.0	24.0
31.03.2024	68.82	36.06	32.77	1.89	1.91	44.48	45.61	-2.51	1.455	24.0	24.0
Средние:	75.39	38.25	37.15	1.97	2.00	---	---	-2.90	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1431.88	1474.04	---	52.974	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	20533.72	21042.45	662.567	10759.6	11376.0
31.03.2024	21965.61	22516.49	715.541	11503.6	12120.0
Итого:	1431.88	1474.04	52.974	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации