

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 78 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА844
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20452
ПРИМ SN 20451

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 5176
КТПТР-06 SN 5176a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2023	26.94	20.66	6.28	0.21	0.19	6.95	4.63	40.04	0.145	24.0	24.0
02.09.2023	65.00	50.08	14.92	1.10	1.09	25.89	25.76	0.51	0.378	24.0	24.0
03.09.2023	67.09	53.62	13.47	1.23	1.21	28.82	28.73	0.33	0.381	24.0	24.0
04.09.2023	64.97	48.53	16.44	1.04	1.03	24.53	24.50	0.11	0.340	24.0	24.0
05.09.2023	63.56	47.97	15.59	0.89	0.88	21.01	20.99	0.12	0.342	23.8	24.0
06.09.2023	65.25	50.19	15.06	1.06	1.05	24.84	24.78	0.22	0.372	24.0	24.0
07.09.2023	68.38	55.79	12.58	1.31	1.29	30.68	30.60	0.26	0.381	24.0	24.0
08.09.2023	69.33	57.50	11.84	1.45	1.44	34.13	34.04	0.26	0.383	24.0	24.0
09.09.2023	66.48	54.89	11.58	1.28	1.27	29.99	29.93	0.22	0.331	24.0	24.0
10.09.2023	69.49	57.07	12.41	1.39	1.38	32.58	32.51	0.20	0.390	24.0	24.0
11.09.2023	67.04	53.94	13.10	1.35	1.34	31.66	31.59	0.22	0.386	24.0	24.0
12.09.2023	66.81	55.26	11.55	1.30	1.28	30.46	30.38	0.24	0.342	24.0	24.0
13.09.2023	66.58	55.02	11.56	1.36	1.34	31.89	31.81	0.27	0.363	24.0	24.0
14.09.2023	68.83	58.63	10.20	1.63	1.61	38.20	38.12	0.21	0.387	24.0	24.0
15.09.2023	67.70	57.11	10.59	1.66	1.65	39.06	39.00	0.16	0.392	24.0	24.0
16.09.2023	66.56	55.51	11.06	1.54	1.53	36.16	36.08	0.20	0.390	24.0	24.0
17.09.2023	68.09	57.58	10.51	1.57	1.56	36.83	36.74	0.22	0.372	24.0	24.0
18.09.2023	67.26	56.11	11.15	1.48	1.47	34.81	34.72	0.26	0.368	24.0	24.0
19.09.2023	69.54	58.39	11.15	1.60	1.59	37.56	37.49	0.18	0.411	24.0	24.0
20.09.2023	66.46	54.73	11.73	1.41	1.40	33.13	33.05	0.25	0.364	24.0	24.0
21.09.2023	68.11	57.24	10.87	1.56	1.51	36.63	35.80	2.29	0.397	24.0	24.0
22.09.2023	68.54	59.80	8.74	1.86	1.85	43.67	43.56	0.25	0.376	24.0	24.0
23.09.2023	67.48	59.10	8.39	1.79	1.78	42.08	42.01	0.16	0.339	24.0	24.0
24.09.2023	67.51	57.99	9.52	1.72	1.71	40.49	40.41	0.18	0.379	24.0	24.0
25.09.2023	68.01	58.19	9.82	1.79	1.78	42.07	41.99	0.17	0.395	24.0	24.0
26.09.2023	67.76	58.79	8.97	1.78	1.77	41.86	41.81	0.14	0.362	24.0	24.0
27.09.2023	68.78	45.76	23.03	2.01	1.98	47.27	47.11	0.34	1.075	24.0	24.0
28.09.2023	68.33	37.63	30.71	1.97	1.90	46.19	45.25	2.06	1.418	24.0	24.0
29.09.2023	69.54	37.57	31.97	2.01	1.96	47.09	46.78	0.67	1.498	24.0	24.0
30.09.2023	70.26	37.93	32.33	1.96	1.92	46.03	45.70	0.71	1.477	24.0	24.0
Средние:	66.19	52.29	13.90	1.48	1.46	---	---	1.72	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1042.55	1035.88	---	14.932	719.8	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	100936.45	101161.20	3319.644	42326.3	45199.0
30.09.2023	101979.01	102197.08	3334.576	43046.1	45919.0
Итого:	1042.55	1035.88	14.932	719.8	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации