

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 78 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА844
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20452

ПРИМ SN 20451

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5176

КТПТР-06 SN 5176a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.42	40.60	33.82	2.68	2.63	62.65	62.64	0.02	2.115	24.0	24.0
02.11.2023	72.23	39.31	32.92	2.58	2.54	60.49	60.48	0.03	1.987	24.0	24.0
03.11.2023	68.92	37.60	31.32	2.52	2.48	59.12	59.08	0.06	1.846	24.0	24.0
04.11.2023	67.45	38.02	29.43	2.63	2.59	61.73	61.72	0.01	1.802	24.0	24.0
05.11.2023	72.64	39.32	33.32	2.59	2.55	60.68	60.69	-0.01	2.017	24.0	24.0
06.11.2023	72.48	39.27	33.21	2.62	2.58	61.36	61.37	-0.01	2.033	24.0	24.0
07.11.2023	69.22	36.67	32.55	2.50	2.46	58.69	58.71	-0.04	1.905	24.0	24.0
08.11.2023	69.59	39.38	30.21	2.69	2.65	63.14	63.15	-0.02	1.903	24.0	24.0
09.11.2023	68.68	37.93	30.75	2.56	2.53	60.23	60.23	0.00	1.844	24.0	24.0
10.11.2023	69.02	38.72	30.30	2.61	2.57	61.21	61.21	0.00	1.848	24.0	24.0
11.11.2023	68.46	38.64	29.82	2.68	2.64	63.02	63.00	0.04	1.875	24.0	24.0
12.11.2023	68.62	39.04	29.58	2.68	2.64	62.86	62.88	-0.03	1.848	24.0	24.0
13.11.2023	68.55	39.16	29.39	2.85	2.81	66.94	66.94	-0.01	1.945	24.0	24.0
14.11.2023	68.96	39.08	29.88	2.73	2.69	64.04	64.05	-0.01	1.909	24.0	24.0
15.11.2023	68.59	39.82	28.77	2.93	2.89	68.78	68.79	-0.02	1.969	24.0	24.0
16.11.2023	69.21	39.71	29.50	2.76	2.73	64.90	64.91	-0.02	1.903	24.0	24.0
17.11.2023	68.97	38.88	30.09	2.74	2.70	64.32	64.35	-0.04	1.925	24.0	24.0
18.11.2023	72.59	41.10	31.49	2.73	2.69	63.97	63.99	-0.03	2.007	24.0	24.0
19.11.2023	81.28	43.12	38.16	2.80	2.74	65.26	65.26	0.00	2.491	24.0	24.0
20.11.2023	83.77	43.63	40.13	2.80	2.74	65.28	65.28	0.01	2.619	24.0	24.0
21.11.2023	83.52	44.44	39.07	2.83	2.77	65.92	65.91	0.01	2.570	24.0	24.0
22.11.2023	80.78	42.45	38.33	2.74	2.68	63.82	63.86	-0.06	2.443	24.0	24.0
23.11.2023	79.40	41.80	37.60	2.74	2.69	63.91	63.93	-0.03	2.398	24.0	24.0
24.11.2023	85.00	44.13	40.88	2.81	2.75	65.46	65.45	0.00	2.676	24.0	24.0
25.11.2023	93.04	46.56	46.49	2.80	2.73	64.80	64.79	0.02	3.017	24.0	24.0
26.11.2023	88.61	45.66	42.95	2.80	2.74	65.04	65.05	-0.01	2.792	24.0	24.0
27.11.2023	76.12	40.28	35.84	2.81	2.76	65.62	65.62	-0.01	2.346	24.0	24.0
28.11.2023	70.18	38.13	32.05	2.67	2.63	62.73	62.79	-0.09	2.005	24.0	24.0
29.11.2023	72.83	38.40	34.43	2.72	2.67	63.68	63.74	-0.09	2.187	24.0	24.0
30.11.2023	73.23	40.54	32.70	2.81	2.77	65.93	66.01	-0.12	2.150	24.0	24.0
Средние:	74.21	40.38	33.83	2.71	2.67	---	---	-0.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1905.58	1905.86	---	64.377	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	103693.00	103906.26	3386.740	43789.5	46663.0
30.11.2023	105598.58	105812.12	3451.117	44509.5	47383.0
Итого:	1905.58	1905.86	64.377	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации