

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 78 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА844  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
      ПРИМ SN 20452  
      ПРИМ SN 20451

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 5176  
КТПТР-06 SN 5176a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	79.62	48.22	31.40	3.65	3.60	85.17	85.49	-0.37	2.670	24.0	24.0
02.03.2024	79.06	47.93	31.13	3.73	3.68	86.98	87.35	-0.43	2.705	24.0	24.0
03.03.2024	78.34	47.79	30.54	3.78	3.74	88.29	88.71	-0.47	2.693	24.0	24.0
04.03.2024	77.33	47.43	29.90	3.75	3.71	87.69	88.14	-0.50	2.616	24.0	24.0
05.03.2024	77.36	49.08	28.28	4.01	3.98	93.80	94.37	-0.60	2.634	24.0	24.0
06.03.2024	75.36	46.47	28.89	3.55	3.52	83.09	83.56	-0.57	2.385	24.0	24.0
07.03.2024	89.19	50.56	38.63	3.41	3.35	79.05	79.47	-0.53	3.058	24.0	24.0
08.03.2024	90.37	52.71	37.67	3.56	3.50	82.56	82.98	-0.51	3.111	24.0	24.0
09.03.2024	83.20	49.07	34.13	3.49	3.45	81.36	81.79	-0.54	2.773	24.0	24.0
10.03.2024	81.18	47.71	33.47	3.38	3.34	78.91	79.32	-0.52	2.639	24.0	24.0
11.03.2024	91.59	51.39	40.20	3.45	3.39	79.97	80.40	-0.53	3.221	24.0	24.0
12.03.2024	95.88	53.37	42.51	3.49	3.42	80.57	81.00	-0.52	3.428	24.0	24.0
13.03.2024	92.32	52.97	39.35	3.50	3.44	81.04	81.48	-0.54	3.188	24.0	24.0
14.03.2024	86.98	49.84	37.14	3.41	3.36	79.22	79.65	-0.54	2.941	24.0	24.0
15.03.2024	79.12	47.19	31.94	3.52	3.49	82.25	82.77	-0.63	2.620	24.0	24.0
16.03.2024	76.02	45.89	30.13	3.48	3.44	81.31	81.84	-0.64	2.444	24.0	24.0
17.03.2024	75.76	46.17	29.59	3.54	3.50	82.71	83.24	-0.64	2.442	24.0	24.0
18.03.2024	76.71	46.28	30.44	3.62	3.58	84.56	85.13	-0.67	2.569	24.0	24.0
19.03.2024	73.84	45.37	28.46	3.58	3.55	83.84	84.40	-0.67	2.373	24.0	24.0
20.03.2024	75.21	46.02	29.19	3.65	3.62	85.44	86.02	-0.68	2.485	24.0	24.0
21.03.2024	72.97	44.81	28.16	3.50	3.47	81.91	82.45	-0.66	2.295	24.0	24.0
22.03.2024	71.81	44.29	27.52	3.46	3.43	81.07	81.62	-0.68	2.227	24.0	24.0
23.03.2024	72.32	46.13	26.19	3.66	3.64	85.91	86.47	-0.66	2.244	24.0	24.0
24.03.2024	71.33	44.03	27.30	3.57	3.54	83.68	84.21	-0.64	2.279	24.0	24.0
25.03.2024	70.39	43.14	27.25	3.34	3.32	78.38	78.87	-0.63	2.124	24.0	24.0
26.03.2024	71.24	43.55	27.69	3.36	3.33	78.80	79.28	-0.62	2.180	24.0	24.0
27.03.2024	71.22	44.02	27.20	3.53	3.50	82.72	83.23	-0.61	2.241	24.0	24.0
28.03.2024	70.38	43.58	26.80	3.40	3.37	79.72	80.22	-0.62	2.126	24.0	24.0
29.03.2024	73.63	44.82	28.81	3.45	3.42	80.91	81.40	-0.62	2.331	24.0	24.0
30.03.2024	74.75	45.39	29.35	3.42	3.39	80.06	80.53	-0.59	2.346	24.0	24.0
31.03.2024	71.13	43.30	27.82	3.37	3.35	79.17	79.65	-0.60	2.199	24.0	24.0
Средние:	78.25	47.05	31.20	3.54	3.50	---	---	-0.58	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2560.14	2575.06	---	79.590	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	112906.84	113119.12	3762.949	46688.8	49567.0
31.03.2024	115466.98	115694.18	3842.540	47432.8	50311.0
Итого:	2560.14	2575.06	79.590	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации