

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (4 МКД УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15365

ПРИМ SN 15264

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3706

КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	77.77	45.50	32.26	3.23	3.27	75.44	77.67	-2.91	2.432	24.0	24.0
02.03.2024	77.13	45.89	31.24	3.32	3.37	77.71	80.02	-2.93	2.425	24.0	24.0
03.03.2024	76.19	46.08	30.12	3.40	3.44	79.41	81.77	-2.93	2.389	24.0	24.0
04.03.2024	75.00	45.75	29.24	3.37	3.42	78.90	81.23	-2.92	2.306	24.0	24.0
05.03.2024	78.71	48.55	30.16	3.70	3.75	86.47	89.05	-2.94	2.608	24.0	24.0
06.03.2024	74.21	45.57	28.64	3.30	3.35	77.34	79.65	-2.95	2.213	24.0	24.0
07.03.2024	84.01	48.57	35.44	3.31	3.35	77.13	79.56	-3.09	2.736	24.0	24.0
08.03.2024	87.16	51.14	36.02	3.51	3.54	81.46	84.02	-3.09	2.934	24.0	24.0
09.03.2024	80.34	48.41	31.93	3.48	3.53	81.16	83.74	-3.13	2.591	24.0	24.0
10.03.2024	76.86	46.25	30.62	3.32	3.37	77.57	80.08	-3.18	2.373	24.0	24.0
11.03.2024	86.46	49.55	36.91	3.35	3.39	77.86	80.47	-3.29	2.877	24.0	24.0
12.03.2024	92.52	52.49	40.03	3.43	3.46	79.41	81.99	-3.20	3.178	24.0	24.0
13.03.2024	89.50	51.85	37.65	3.47	3.50	80.46	83.03	-3.13	3.030	24.0	24.0
14.03.2024	84.89	49.28	35.61	3.32	3.40	77.23	80.77	-4.48	2.747	23.7	24.0
15.03.2024	77.48	47.60	29.88	3.55	3.61	83.07	85.83	-3.27	2.480	24.0	24.0
16.03.2024	74.39	45.78	28.61	3.45	3.52	80.90	83.58	-3.26	2.312	24.0	24.0
17.03.2024	74.29	46.11	28.17	3.54	3.60	82.84	85.58	-3.25	2.330	24.0	24.0
18.03.2024	74.42	46.58	27.84	3.59	3.66	84.14	86.87	-3.20	2.338	24.0	24.0
19.03.2024	73.94	47.05	26.89	3.66	3.73	85.78	88.53	-3.15	2.303	24.0	24.0
20.03.2024	73.24	45.98	27.26	3.51	3.57	82.13	84.73	-3.12	2.237	24.0	24.0
21.03.2024	71.45	45.68	25.77	3.52	3.59	82.67	85.28	-3.10	2.126	24.0	24.0
22.03.2024	68.54	43.97	24.57	3.41	3.48	80.20	82.65	-3.01	1.967	24.0	24.0
23.03.2024	71.48	46.54	24.95	3.76	3.82	88.13	90.85	-3.05	2.195	24.0	24.0
24.03.2024	72.42	47.17	25.25	3.80	3.86	89.01	91.76	-3.05	2.247	24.0	24.0
25.03.2024	68.85	44.40	24.45	3.43	3.49	80.51	83.02	-3.07	1.969	24.0	24.0
26.03.2024	68.41	43.66	24.75	3.38	3.45	79.53	82.01	-3.07	1.965	24.0	24.0
27.03.2024	68.79	44.50	24.29	3.56	3.63	83.69	86.25	-3.01	2.030	24.0	24.0
28.03.2024	68.21	43.92	24.29	3.46	3.52	81.34	83.77	-2.94	1.971	24.0	24.0
29.03.2024	71.11	43.92	27.19	3.26	3.31	76.45	78.72	-2.93	2.077	24.0	24.0
30.03.2024	73.61	45.23	28.37	3.36	3.41	78.78	81.13	-2.93	2.230	24.0	24.0
31.03.2024	68.91	43.40	25.52	3.33	3.39	78.30	80.63	-2.93	1.995	24.0	24.0
Средние:	76.14	46.66	29.48	3.46	3.51	---	---	-3.11	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2505.03	2584.24	---	73.611	743.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	33992.98	34279.83	1154.238	10366.9	13189.6
31.03.2024	36498.01	36864.07	1227.849	11110.7	13933.6
Итого:	2505.02	2584.24	73.611	743.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации