

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: РСЦ SN 8350

Обратка: РСЦ SN 8351

Холодная вода:

Схема измерений: 1.3

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765068

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765069

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 10100

КТПТР-01 SN 10100a

Дата	tsb1	tsb2	dt	t1	t2	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.08.2022	70.42	61.77	8.65	70.24	61.46	53.42	53.24	0.00	52.23	52.30	-0.14	2.95	1.48	0.453	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
02.08.2022	60.65	51.98	8.67	60.62	51.78	40.69	40.61	0.00	40.00	40.09	-0.23	2.17	1.34	0.348	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
03.08.2022	62.89	53.94	8.95	62.58	53.75	45.62	45.49	0.00	44.79	44.87	-0.17	2.63	1.56	0.402	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
04.08.2022	62.73	54.81	7.92	62.61	54.58	48.90	48.77	0.00	48.02	48.08	-0.12	2.90	1.67	0.382	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
05.08.2022	65.64	56.87	8.77	65.37	56.62	53.37	53.20	0.00	52.32	52.39	-0.14	3.18	1.70	0.461	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
06.08.2022	67.33	60.83	6.50	66.96	60.30	57.41	57.26	0.00	56.23	56.28	-0.08	3.38	1.66	0.368	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
07.08.2022	68.36	59.47	8.89	68.11	59.00	58.92	58.73	0.00	57.67	57.76	-0.15	3.56	1.75	0.514	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
08.08.2022	76.88	71.64	5.24	42.81	42.06	6.62	6.61	0.00	6.45	6.45	-0.09	0.40	4.69	0.034	5.00	5.00	24.0	2.1	*	0,1,2,H	3,4,5,D,F
09.08.2022	0.00	0.00	0.00	27.51	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
10.08.2022	0.00	0.00	0.00	25.47	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
11.08.2022	0.00	0.00	0.00	23.83	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
12.08.2022	0.00	0.00	0.00	22.59	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
13.08.2022	0.00	0.00	0.00	22.11	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
14.08.2022	0.00	0.00	0.00	21.50	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
15.08.2022	0.00	0.00	0.00	21.08	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
16.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.80	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
17.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.64	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
18.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.41	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
19.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.07	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
20.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.19	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
21.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.57	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
22.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.73	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
23.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.73	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
24.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.80	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	----	0.01	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,H	4,D,F
25.08.2022	65.51	55.69	9.82	40.94	36.42	23.51	23.30	0.00	23.05	22.96	0.37	1.70	3.74	0.229	5.00	5.00	24.0	10.7	*	0,1,2,H	3,4,5,7,D,F
26.08.2022	65.67	57.19	8.48	66.50	56.91	51.69	51.45	0.00	50.68	50.66	0.03	3.71	2.33	0.431	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
27.08.2022	66.24	58.76	7.48	66.13	58.57	52.20	51.98	0.00	51.16	51.15	0.02	3.77	2.36	0.384	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
28.08.2022	68.36	60.11	8.25	68.14	59.87	51.60	51.38	0.00	50.51	50.52	-0.02	3.73	2.35	0.418	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
29.08.2022	73.65	64.81	8.84	73.71	64.82	55.93	55.66	0.00	54.58	54.59	-0.01	3.89	2.27	0.484	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	3,4,5,7,D
30.08.2022	70.40	61.81	8.59	63.76	54.46	42.01	41.44	0.00	41.07	40.71	0.90	3.48	2.87	0.356	5.00	5.00	24.0	17.7	*	0,1,2,G,H	4,5,7,D,F
31.08.2022	63.94	56.07	7.87	63.87	55.90	50.40	50.08	0.00	49.45	49.34	0.23	3.26	1.96	0.391	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
Средние:	32.54	28.57	3.97	41.63	37.85	----	----	----	----	----	0.01	1.44	3.67	----	5.00	5.00	----	----	----	----	----
Итого:	----	----	----	----	----	692.28	689.18	0.00	678.20	678.14	----	----	----	5.655	----	----	744.0	318.4	----	----	----

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2022	121941.70	120642.60	0.00	118866.30	119596.30	3769.985	53366.6	45549.7
31.08.2022	122634.00	121331.80	0.00	119544.50	120274.40	3775.640	54110.6	45868.1
Итого:	692.30	689.20	0.00	678.20	678.10	5.655	744.0	318.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: РСЦ SN 8350
Холодная вода: РСЦ SN 8351
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765068
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765069

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10100
КТПТР-01 SN 10100a

Дата	tsv1	tsv2	dt	t1	t2	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.09.2022	68.39	60.51	7.88	68.24	60.37	53.88	53.64	0.00	52.74	52.73	0.02	3.29	1.80	0.417	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
02.09.2022	72.03	64.13	7.90	71.97	64.00	53.82	53.52	0.00	52.57	52.51	0.12	3.52	2.04	0.417	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
03.09.2022	77.37	68.92	8.45	77.39	68.91	62.40	62.05	0.00	60.75	60.71	0.07	3.84	1.85	0.517	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
04.09.2022	77.40	67.77	9.63	77.38	67.54	59.05	58.70	0.00	57.50	57.47	0.05	3.53	1.74	0.556	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
05.09.2022	74.68	65.86	8.82	74.69	65.80	56.56	56.24	0.00	55.16	55.12	0.06	3.36	1.73	0.489	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
06.09.2022	76.14	66.97	9.17	76.13	66.89	57.60	57.27	0.00	56.12	56.09	0.05	3.34	1.65	0.517	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
07.09.2022	77.03	67.50	9.53	77.09	67.41	57.02	56.68	0.00	55.53	55.50	0.04	3.25	1.59	0.531	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
08.09.2022	76.77	66.42	10.35	76.80	66.35	54.03	53.70	0.00	52.62	52.62	0.00	3.04	1.55	0.546	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
09.09.2022	76.83	67.04	9.79	76.84	66.98	52.93	52.61	0.00	51.55	51.53	0.04	3.10	1.67	0.506	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
10.09.2022	75.98	67.26	8.72	75.93	67.11	61.58	61.24	0.00	60.01	59.98	0.05	3.51	1.56	0.526	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	3,4,5,7,D
11.09.2022	73.88	63.54	10.34	73.88	63.29	52.45	52.15	0.00	51.18	51.18	-0.01	2.97	1.57	0.531	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
12.09.2022	70.19	60.74	9.45	70.04	60.64	52.90	52.62	0.00	51.73	51.72	0.01	3.04	1.60	0.491	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	3,4,5,7,D
13.09.2022	72.69	64.19	8.50	72.80	63.89	60.04	59.71	0.00	58.62	58.58	0.07	3.60	1.72	0.501	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
14.09.2022	71.42	62.11	9.31	71.55	62.23	54.86	54.56	0.00	53.60	53.59	0.02	3.20	1.66	0.500	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
15.09.2022	70.96	63.30	7.66	70.91	63.16	62.14	61.82	0.00	60.74	60.68	0.09	3.76	1.77	0.467	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
16.09.2022	65.15	56.75	8.40	65.15	56.64	53.47	53.22	0.00	52.44	52.42	0.03	3.43	1.97	0.442	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
17.09.2022	70.50	62.72	7.78	70.45	62.66	58.01	57.71	0.00	56.71	56.66	0.09	3.37	1.64	0.444	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	4,5,7,D
18.09.2022	69.80	61.31	8.49	69.73	61.03	58.02	57.72	0.00	56.74	56.71	0.05	3.16	1.43	0.484	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	3,4,5,7,D
19.09.2022	65.66	53.13	12.53	65.70	53.17	58.10	57.56	0.00	56.96	56.79	0.30	3.35	1.61	0.715	5.00	5.00	24.0	24.0	*	1,2	5,7,D,F
20.09.2022	59.29	44.01	15.28	59.33	44.06	72.86	72.47	0.00	71.68	71.81	-0.18	4.68	1.90	1.099	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
21.09.2022	60.36	45.09	15.27	51.49	44.34	50.24	49.98	0.00	49.41	49.50	-0.19	3.98	2.06	0.757	5.00	5.00	24.0	15.3	*	0,1,2	3,4,5,7,D,F
22.09.2022	50.69	33.98	16.71	37.94	37.68	21.91	21.88	0.00	21.64	21.77	-0.58	2.78	2.17	0.363	5.00	5.00	24.0	6.8	*	0,1,2	3,4,5,7,D,F
23.09.2022	60.59	43.07	17.52	55.22	43.98	58.51	58.28	0.00	57.52	57.78	-0.44	4.50	2.30	1.012	5.00	5.00	24.0	17.7	*	0,1,2	3,4,5,7,D,F
24.09.2022	63.89	44.47	19.42	63.99	44.28	71.96	71.53	0.00	70.62	70.87	-0.36	5.27	2.58	1.375	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
25.09.2022	66.90	43.61	23.29	66.91	43.56	67.77	67.33	0.00	66.40	66.74	-0.51	4.87	2.51	1.550	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
26.09.2022	65.62	42.90	22.72	55.16	34.62	38.72	38.52	0.00	37.96	38.19	-0.61	4.69	3.39	0.864	5.00	5.00	24.0	15.1	*	0,1,2,G,H	5,D,F
27.09.2022	0.00	0.00	0.00	22.68	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.00	5.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	0,1,2,G,H	4,D,F
28.09.2022	64.01	43.76	20.25	55.11	38.50	62.39	61.83	0.00	61.21	61.27	-0.09	4.72	2.23	1.245	5.00	5.00	24.0	19.3	*	0,1,2,G,H	3,4,5,7,D,F
29.09.2022	65.34	44.15	21.19	65.35	44.11	75.85	73.95	0.00	74.38	73.28	1.48	4.59	1.62	1.583	5.00	5.00	24.0	23.9	*	1,2	5,7,8,D,F
30.09.2022	65.41	43.56	21.85	65.42	43.55	74.19	73.05	0.00	72.75	72.41	0.47	4.43	1.60	1.594	5.00	5.00	24.0	24.0	*	1,2	5,7,D,F
Средние:	66.83	54.63	12.21	66.04	54.89	---	---	---	---	---	0.00	3.77	1.98	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1673.24	1661.54	0.00	1636.82	1636.23	---	---	---	21.040	---	---	720.0	650.0			

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	122634.00	121331.80	0.00	119544.50	120274.40	3775.640	54110.6	45868.1
30.09.2022	124307.20	122993.30	0.00	121181.40	121910.70	3796.680	54830.6	46518.0
Итого:	1673.20	1661.50	0.00	1636.90	1636.30	21.040	720.0	649.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: РСЦ SN 8350
Холодная вода: РСЦ SN 8351
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765068
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765069

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10100
КТПТР-01 SN 10100a

Дата	tsb1	tsb2	dt	t1	t2	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.10.2022	65.15	42.45	22.70	65.16	42.48	74.09	73.61	0.00	72.66	72.99	-0.46	4.41	1.59	1.654	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
02.10.2022	66.27	44.01	22.26	66.28	43.99	76.97	76.50	0.00	75.44	75.81	-0.49	4.58	1.54	1.684	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
03.10.2022	66.45	46.21	20.24	66.46	46.20	78.00	77.38	0.00	76.44	76.60	-0.22	4.59	1.46	1.552	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,8,D
04.10.2022	65.61	45.67	19.94	51.81	39.40	38.61	38.31	0.00	37.86	37.93	-0.20	2.29	1.46	0.759	5.00	5.00	24.0	12.3	*	0,1,2	4,5,7,8,D,F
05.10.2022	65.46	43.43	22.03	65.38	43.46	71.11	70.45	0.00	69.72	69.84	-0.17	4.40	2.35	1.539	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
06.10.2022	64.68	41.70	22.98	64.71	41.77	78.63	77.69	0.00	77.14	77.07	0.08	4.50	3.35	1.775	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,8,D
07.10.2022	66.22	43.07	23.15	66.15	43.02	86.61	85.93	0.00	84.88	85.20	-0.37	4.82	3.66	1.967	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
08.10.2022	66.65	41.69	24.96	66.56	41.67	82.71	82.07	0.00	81.04	81.42	-0.46	4.52	3.47	2.024	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
09.10.2022	67.02	42.17	24.85	67.02	42.17	84.63	83.98	0.00	82.91	83.30	-0.47	4.64	3.54	2.063	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
10.10.2022	66.61	42.15	24.46	66.61	42.11	83.54	82.93	0.00	81.86	82.26	-0.48	4.52	3.45	2.004	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
11.10.2022	67.14	41.00	26.14	67.12	40.96	78.59	78.01	0.00	76.99	77.41	-0.55	4.25	3.31	2.014	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
12.10.2022	66.14	39.99	26.15	66.14	40.01	77.64	77.09	0.00	76.10	76.53	-0.57	4.21	3.29	1.991	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
13.10.2022	66.67	41.47	25.20	66.68	41.48	83.06	82.47	0.00	81.39	81.82	-0.53	4.68	3.63	2.052	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
14.10.2022	66.27	40.34	25.93	66.28	40.29	79.10	78.56	0.00	77.53	77.98	-0.58	4.45	3.50	2.011	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
15.10.2022	66.58	41.00	25.58	66.58	40.99	78.52	77.99	0.00	76.95	77.40	-0.58	4.41	3.47	1.970	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
16.10.2022	65.80	38.66	27.14	65.80	38.63	74.42	73.94	0.00	72.96	73.44	-0.66	4.06	3.22	1.981	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
17.10.2022	65.93	39.16	26.77	65.94	39.15	76.60	76.08	0.00	75.08	75.56	-0.63	4.12	3.22	2.011	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
18.10.2022	65.60	38.95	26.65	65.61	38.93	75.44	74.96	0.00	73.97	74.45	-0.65	4.15	3.29	1.972	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
19.10.2022	65.56	38.27	27.29	65.56	38.23	73.49	73.02	0.00	72.05	72.54	-0.68	4.00	3.18	1.967	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
20.10.2022	64.78	35.90	28.88	64.76	35.92	70.94	70.51	0.00	69.59	70.11	-0.76	3.78	3.02	2.010	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
21.10.2022	65.86	38.64	27.22	65.87	38.65	77.43	76.93	0.00	75.90	76.42	-0.68	4.32	3.41	2.068	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
22.10.2022	65.54	38.79	26.75	65.55	38.81	79.88	79.37	0.00	78.32	78.84	-0.66	4.52	3.54	2.096	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
23.10.2022	67.81	40.14	27.67	67.83	40.14	84.94	84.34	0.00	83.18	83.72	-0.66	4.86	3.75	2.303	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
24.10.2022	67.48	41.12	26.36	67.50	41.16	89.92	89.30	0.00	88.07	88.61	-0.61	5.32	4.07	2.324	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
25.10.2022	67.44	41.46	25.98	67.45	41.48	92.87	92.24	0.00	90.96	91.52	-0.61	5.64	4.30	2.365	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
26.10.2022	67.89	41.22	26.67	67.90	41.26	89.83	89.23	0.00	87.97	88.54	-0.65	5.31	4.06	2.348	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2,D	3,4,5,D,F
27.10.2022	68.00	41.51	26.49	55.29	35.88	54.10	53.73	0.00	52.97	53.31	-0.64	3.29	4.10	1.404	5.00	5.00	24.0	14.7	*	0,1,2,H	4,5,D,F
28.10.2022	66.07	35.85	30.22	53.26	31.14	60.74	60.28	0.00	59.54	59.94	-0.67	3.73	3.34	1.799	5.00	5.00	24.0	17.3	*	0,1,2	4,5,D,F
29.10.2022	66.83	39.34	27.49	66.83	39.34	84.70	84.12	0.00	82.99	83.53	-0.65	5.04	3.94	2.282	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
30.10.2022	66.53	39.26	27.27	66.54	39.26	84.17	83.65	0.00	82.48	83.07	-0.71	5.11	4.02	2.250	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
31.10.2022	66.32	40.07	26.25	66.33	40.08	85.59	85.11	0.00	83.89	84.50	-0.72	5.25	4.13	2.203	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
Средние:	66.33	40.80	25.54	65.06	40.26	---	---	---	---	---	-0.54	4.44	3.28	---	5.00	5.00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2406.87	2389.75	0.00	2358.81	2371.66	---	---	---	60.443	---	---	744.0	716.3	---	---	---

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	124307.20	122993.30	0.00	121181.40	121910.70	3796.680	54830.6	46518.0
31.10.2022	126714.10	125383.10	0.00	123540.20	124282.30	3857.123	55574.6	47234.3
Итого:	2406.90	2389.80	0.00	2358.80	2371.60	60.443	744.0	716.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 8350
РСЦ SN 8351

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765068
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN A 765069

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10100
КТПТР-01 SN 10100a

Дата	tsb1	tsb2	dt	t1	t2	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.11.2022	66.04	39.62	26.42	66.05	39.64	85.50	85.03	0.00	83.81	84.43	-0.74	5.32	4.20	2.215	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
02.11.2022	65.80	39.93	25.87	65.81	39.95	88.38	87.91	0.00	86.65	87.28	-0.73	5.52	4.32	2.243	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
03.11.2022	66.00	40.29	25.71	66.01	40.28	87.16	86.73	0.00	85.44	86.09	-0.76	5.44	4.26	2.199	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
04.11.2022	67.83	39.85	27.98	67.84	39.86	85.13	84.65	0.00	83.36	84.05	-0.82	5.33	4.21	2.334	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
05.11.2022	68.16	40.02	28.14	68.16	40.00	84.59	84.12	0.00	82.82	83.52	-0.84	5.29	4.19	2.332	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
06.11.2022	67.51	38.78	28.73	67.50	38.76	83.21	82.78	0.00	81.50	82.23	-0.88	5.15	4.09	2.342	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
07.11.2022	68.54	39.82	28.72	68.55	39.84	84.37	83.92	0.00	82.59	83.32	-0.88	5.18	4.08	2.373	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
08.11.2022	68.42	40.41	28.01	68.43	40.42	85.55	85.11	0.00	83.75	84.48	-0.87	5.33	4.20	2.347	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
09.11.2022	67.88	40.87	27.01	67.92	40.94	90.92	90.36	0.00	89.03	89.68	-0.72	5.74	4.41	2.407	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,7,D
10.11.2022	67.90	40.96	26.94	67.89	40.83	90.08	89.62	0.00	88.21	88.94	-0.81	5.52	4.26	2.378	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
11.11.2022	68.11	41.60	26.51	68.12	41.36	86.03	85.59	0.00	84.24	84.92	-0.80	5.92	4.10	2.235	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
12.11.2022	67.88	39.49	28.39	67.89	39.47	74.24	73.89	0.00	72.70	73.37	-0.91	5.81	3.53	2.067	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
13.11.2022	67.84	38.68	29.16	67.84	38.64	72.39	72.05	0.00	70.89	71.56	-0.95	5.72	3.55	2.069	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
14.11.2022	71.01	38.28	32.73	71.02	38.28	69.13	68.75	0.00	67.58	68.30	-1.07	5.50	3.53	2.214	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
15.11.2022	80.57	41.78	38.79	80.56	41.79	71.21	70.56	0.00	69.20	70.00	-1.14	5.70	3.62	2.688	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
16.11.2022	83.64	42.10	41.54	83.66	42.11	71.03	70.30	0.00	68.88	69.73	-1.22	5.59	3.53	2.866	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
17.11.2022	89.89	43.23	46.66	89.95	43.21	69.50	68.60	0.00	67.12	68.01	-1.33	5.36	3.40	3.137	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
18.11.2022	97.52	46.29	51.23	97.53	46.29	70.13	69.01	0.00	67.37	68.32	-1.41	5.37	3.39	3.459	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
19.11.2022	96.83	46.64	50.19	79.94	41.41	46.98	46.25	0.00	45.15	45.78	-1.40	4.57	3.21	2.271	5.00	5.00	24.0	16.3	*	0,1,2,G,H	5,D,F
20.11.2022	95.23	49.51	45.72	92.41	48.36	86.94	85.23	0.00	83.64	84.25	-0.72	5.51	2.36	3.835	5.00	5.00	24.0	23.1	*	0,1,2,G,H	4,5,7,D,F
21.11.2022	95.54	52.10	43.44	95.55	52.10	91.56	89.96	0.00	88.07	88.82	-0.85	5.73	2.36	3.838	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
22.11.2022	89.43	49.60	39.83	84.69	48.37	80.01	78.77	0.00	77.30	77.85	-0.71	5.14	2.11	3.088	5.00	5.00	24.0	20.5	*	0,1,2,G,H	5,D,F
23.11.2022	86.00	49.10	36.90	86.01	49.10	93.33	91.67	0.00	90.38	90.64	-0.29	5.74	2.23	3.343	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,8,D
24.11.2022	87.64	48.97	38.67	87.64	49.00	92.01	90.62	0.00	89.00	89.60	-0.68	5.67	2.14	3.450	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
25.11.2022	92.88	51.59	41.29	92.89	51.59	93.18	91.57	0.00	89.80	90.43	-0.70	5.52	2.03	3.719	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
26.11.2022	94.08	51.90	42.18	94.09	51.91	93.04	91.41	0.00	89.59	90.25	-0.74	5.44	1.97	3.790	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
27.11.2022	94.64	51.40	43.24	94.65	51.42	92.56	90.88	0.00	89.09	89.76	-0.74	5.19	1.75	3.863	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
28.11.2022	93.14	52.07	41.07	93.13	52.05	92.73	91.13	0.00	89.35	89.97	-0.69	5.31	1.85	3.680	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
29.11.2022	96.01	52.15	43.86	96.01	52.16	91.06	89.36	0.00	87.56	88.23	-0.76	5.21	1.88	3.853	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
30.11.2022	93.97	52.27	41.70	93.99	52.29	93.46	91.81	0.00	90.00	90.64	-0.71	5.70	2.19	3.765	5.00	5.00	24.0	24.0	*	2	5,D
Средние:	80.53	44.64	35.89	79.72	44.38	---	---	---	---	---	-0.86	5.45	3.23	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	2495.42	2467.66	0.00	2424.08	2444.46	---	---	---	86.403	---	---	720.0	707.9			

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	126714.10	125383.10	0.00	123540.20	124282.30	3857.123	55574.6	47234.3
30.11.2022	129209.50	127850.70	0.00	125964.20	126726.80	3943.526	56294.6	47942.1
Итого:	2495.40	2467.60	0.00	2424.00	2444.50	86.403	720.0	707.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации