

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Новоржевская ул, д. 45 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 7044
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: 1.3

Счетчик воды:
РСЦ SN 8350
РСЦ SN 8351

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN А 765068
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN А 765069

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 10100
КТПТР-01 SN 10100а

| Дата | tsv1 | tsv2 | dt | t1 | t2 | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Qtv | tsw | Pcw | Траб | Тнар | NS | NSCodes2 | NSCodes3 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|------|---------|-------|-------|-----|----------|----------|
| | °C | °C | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | кгс/см2 | ч | ч | | | |
| 01.03.2024 | 76.90 | 42.62 | 34.28 | 76.91 | 42.63 | 74.51 | 74.23 | 0.00 | 72.57 | 73.61 | -1.43 | 4.99 | 4.98 | 2.488 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 02.03.2024 | 75.98 | 41.89 | 34.09 | 75.99 | 41.89 | 75.30 | 75.05 | 0.00 | 73.38 | 74.45 | -1.44 | 4.98 | 4.99 | 2.502 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 03.03.2024 | 74.57 | 41.29 | 33.28 | 74.55 | 41.25 | 74.97 | 74.74 | 0.00 | 73.12 | 74.16 | -1.41 | 4.98 | 4.98 | 2.433 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 04.03.2024 | 78.91 | 44.42 | 34.49 | 78.65 | 44.24 | 79.03 | 78.64 | 0.00 | 76.87 | 77.93 | -1.37 | 4.98 | 4.98 | 2.652 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 05.03.2024 | 73.57 | 41.11 | 32.46 | 73.56 | 41.06 | 73.79 | 73.58 | 0.00 | 72.01 | 73.02 | -1.38 | 4.97 | 4.97 | 2.338 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 06.03.2024 | 84.53 | 43.85 | 40.68 | 84.47 | 43.86 | 74.02 | 73.49 | 0.00 | 71.74 | 72.85 | -1.53 | 4.97 | 4.97 | 2.920 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 07.03.2024 | 86.76 | 46.01 | 40.75 | 86.77 | 46.03 | 76.39 | 75.77 | 0.00 | 73.93 | 75.03 | -1.49 | 4.98 | 4.96 | 3.015 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 08.03.2024 | 79.99 | 43.71 | 36.28 | 79.97 | 43.69 | 75.70 | 75.32 | 0.00 | 73.59 | 74.66 | -1.45 | 4.98 | 4.97 | 2.671 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 09.03.2024 | 76.42 | 41.81 | 34.61 | 76.41 | 41.80 | 73.41 | 73.16 | 0.00 | 71.52 | 72.58 | -1.47 | 4.97 | 4.97 | 2.476 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 10.03.2024 | 87.07 | 44.64 | 42.43 | 87.02 | 44.65 | 74.22 | 73.64 | 0.00 | 71.82 | 72.97 | -1.59 | 4.99 | 4.98 | 3.050 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 11.03.2024 | 92.55 | 47.55 | 45.00 | 92.54 | 47.57 | 75.41 | 74.65 | 0.00 | 72.70 | 73.87 | -1.61 | 4.99 | 4.98 | 3.275 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 12.03.2024 | 89.14 | 46.81 | 42.33 | 89.14 | 46.80 | 75.68 | 75.02 | 0.00 | 73.13 | 74.26 | -1.54 | 4.98 | 4.95 | 3.099 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 13.03.2024 | 84.46 | 44.68 | 39.78 | 84.50 | 44.71 | 74.27 | 73.75 | 0.00 | 71.98 | 73.08 | -1.51 | 4.98 | 4.97 | 2.866 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 14.03.2024 | 76.97 | 43.24 | 33.73 | 76.96 | 43.22 | 76.59 | 76.30 | 0.00 | 74.59 | 75.64 | -1.40 | 4.98 | 4.97 | 2.516 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 15.03.2024 | 73.98 | 41.09 | 32.89 | 73.98 | 41.08 | 74.93 | 74.71 | 0.00 | 73.11 | 74.14 | -1.41 | 4.96 | 4.96 | 2.404 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 16.03.2024 | 73.88 | 41.39 | 32.49 | 73.89 | 41.41 | 75.93 | 75.71 | 0.00 | 74.09 | 75.12 | -1.39 | 4.98 | 4.99 | 2.407 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 17.03.2024 | 74.13 | 41.79 | 32.34 | 74.15 | 41.81 | 76.75 | 76.49 | 0.00 | 74.88 | 75.89 | -1.34 | 4.98 | 4.98 | 2.422 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 18.03.2024 | 73.67 | 41.85 | 31.82 | 73.67 | 41.83 | 77.67 | 77.37 | 0.00 | 75.80 | 76.75 | -1.26 | 4.98 | 4.98 | 2.412 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 19.03.2024 | 73.05 | 41.51 | 31.54 | 72.94 | 41.49 | 75.88 | 75.58 | 0.00 | 74.07 | 74.99 | -1.23 | 4.99 | 4.99 | 2.337 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 20.03.2024 | 71.01 | 40.73 | 30.28 | 71.01 | 40.70 | 75.73 | 75.48 | 0.00 | 74.02 | 74.91 | -1.19 | 4.98 | 4.98 | 2.241 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 21.03.2024 | 68.43 | 38.99 | 29.44 | 68.41 | 39.01 | 74.29 | 74.11 | 0.00 | 72.72 | 73.61 | -1.21 | 4.97 | 4.97 | 2.140 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 22.03.2024 | 72.00 | 41.27 | 30.73 | 71.96 | 41.29 | 78.25 | 77.95 | 0.00 | 76.44 | 77.35 | -1.19 | 4.97 | 4.96 | 2.349 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 23.03.2024 | 72.79 | 41.62 | 31.17 | 72.75 | 41.60 | 78.20 | 77.87 | 0.00 | 76.35 | 77.26 | -1.18 | 4.98 | 4.97 | 2.380 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 24.03.2024 | 68.23 | 39.14 | 29.09 | 68.14 | 39.00 | 73.84 | 73.64 | 0.00 | 72.29 | 73.14 | -1.16 | 4.99 | 4.98 | 2.102 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 25.03.2024 | 68.16 | 38.52 | 29.64 | 68.16 | 38.52 | 72.60 | 72.39 | 0.00 | 71.08 | 71.91 | -1.17 | 4.97 | 4.98 | 2.106 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 26.03.2024 | 68.64 | 39.93 | 28.71 | 68.64 | 39.93 | 75.17 | 74.93 | 0.00 | 73.57 | 74.40 | -1.11 | 4.98 | 4.98 | 2.112 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 27.03.2024 | 66.45 | 38.67 | 27.78 | 66.44 | 38.62 | 74.45 | 74.26 | 0.00 | 72.96 | 73.76 | -1.10 | 4.97 | 4.98 | 2.026 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 28.03.2024 | 70.28 | 38.55 | 31.73 | 70.27 | 38.58 | 72.26 | 71.96 | 0.00 | 70.66 | 71.49 | -1.17 | 4.97 | 4.97 | 2.241 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 29.03.2024 | 73.23 | 40.13 | 33.10 | 73.24 | 40.15 | 73.91 | 73.53 | 0.00 | 72.15 | 73.00 | -1.17 | 4.97 | 4.97 | 2.388 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 30.03.2024 | 68.52 | 39.14 | 29.38 | 68.53 | 39.15 | 73.59 | 73.33 | 0.00 | 72.04 | 72.83 | -1.09 | 4.99 | 4.98 | 2.116 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| 31.03.2024 | 68.16 | 37.96 | 30.20 | 68.17 | 37.95 | 73.02 | 72.74 | 0.00 | 71.49 | 72.27 | -1.09 | 4.99 | 4.96 | 2.158 | 5.00 | 5.00 | 24.0 | 24.0 | * | 2,G,H | 5,D |
| Средние: | 75.56 | 41.80 | 33.76 | 75.54 | 41.79 | --- | --- | --- | --- | --- | -1.32 | 4.98 | 4.97 | --- | 5.00 | 5.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 2329.75 | 2319.38 | 0.00 | 2270.67 | 2300.94 | --- | --- | --- | 76.643 | --- | --- | 744.0 | 744.0 | --- | --- | --- |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Qtv | Траб | Тнар |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 29.02.2024 | 161332.00 | 159713.10 | 0.00 | 157178.40 | 158236.50 | 4913.928 | 67238.6 | 58014.1 |
| 31.03.2024 | 163661.80 | 162032.50 | 0.00 | 159449.10 | 160537.40 | 4990.571 | 67982.6 | 58758.1 |
| Итого: | 2329.80 | 2319.40 | 0.00 | 2270.70 | 2300.90 | 76.643 | 744.0 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации