

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 343380
ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788
КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	18.15	19.40	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	18.16	19.34	-1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	18.88	20.04	-1.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	19.20	20.38	-1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	19.01	20.20	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	19.09	20.30	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	18.54	19.81	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	17.06	18.41	-1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	16.44	17.71	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	16.31	17.57	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	16.73	18.01	-1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	16.79	18.06	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	17.20	18.44	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	17.49	18.70	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	17.42	18.66	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	17.53	18.74	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	17.89	19.09	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	18.36	19.61	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	18.55	19.82	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	18.47	19.69	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	18.64	19.85	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	19.10	20.30	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	19.44	20.67	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	19.76	20.98	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	20.13	21.34	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	20.50	21.73	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	20.83	22.02	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	21.05	22.24	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	21.43	22.62	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	21.19	22.43	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	21.24	22.46	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	18.73	19.96	-1.23	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	321.78	322.54	314.90	319.68	-4.78	7.940	156.0	0.0
31.05.2023	321.78	322.54	314.90	319.68	-4.78	7.940	900.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	57.30	9.18	9.03	7.00	0.471	24.0	0.0	*
02.05.2023	57.80	9.22	9.06	7.00	0.480	24.0	0.0	*
03.05.2023	59.07	9.05	8.88	7.00	0.479	24.0	0.0	*
04.05.2023	58.76	8.55	8.37	7.00	0.452	24.0	0.0	*
05.05.2023	57.88	7.68	7.53	7.00	0.398	24.0	0.0	*
06.05.2023	59.75	7.36	7.23	7.00	0.396	24.0	0.0	*
07.05.2023	59.14	6.97	6.87	7.00	0.373	24.0	0.0	*
08.05.2023	62.30	8.33	8.20	7.00	0.469	24.0	0.0	*
09.05.2023	58.57	9.15	9.00	7.00	0.484	24.0	0.0	*
10.05.2023	59.30	8.19	8.05	7.00	0.439	24.0	0.0	*
11.05.2023	60.89	8.21	8.08	7.00	0.454	24.0	0.0	*
12.05.2023	58.93	8.50	8.35	7.00	0.448	24.0	0.0	*
13.05.2023	59.30	8.03	7.90	7.00	0.429	24.0	0.0	*
14.05.2023	58.53	8.36	8.23	7.00	0.443	24.0	0.0	*
15.05.2023	58.54	9.31	9.15	7.00	0.489	24.0	0.0	*
16.05.2023	57.55	10.03	9.88	7.00	0.522	24.0	0.0	*
17.05.2023	57.90	8.95	8.79	7.00	0.464	24.0	0.0	*
18.05.2023	59.38	8.37	8.22	7.00	0.448	24.0	0.0	*
19.05.2023	59.67	7.42	7.27	7.00	0.399	24.0	0.0	*
20.05.2023	59.61	7.57	7.43	7.00	0.407	24.0	0.0	*
21.05.2023	60.30	8.10	7.96	7.00	0.440	24.0	0.0	*
22.05.2023	60.53	8.23	8.07	7.00	0.447	24.0	0.0	*
23.05.2023	61.11	8.39	8.24	7.00	0.461	24.0	0.0	*
24.05.2023	59.93	8.48	8.33	7.00	0.457	24.0	0.0	*
25.05.2023	61.19	7.47	7.34	7.00	0.413	24.0	0.0	*
26.05.2023	60.65	7.45	7.30	7.00	0.403	24.0	0.0	*
27.05.2023	59.99	6.37	6.26	7.00	0.345	24.0	0.0	*
28.05.2023	60.07	8.60	8.45	7.00	0.465	24.0	0.0	*
29.05.2023	60.41	6.69	6.57	7.00	0.362	24.0	0.0	*
30.05.2023	60.63	7.21	7.08	7.00	0.395	24.0	0.0	*
31.05.2023	60.77	6.92	6.78	7.00	0.376	24.0	0.0	*
Средние:	59.54	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	252.34	247.90	---	13.508	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	51.48	50.63	2.675	156.0	0.0
31.05.2023	303.82	298.53	16.183	900.0	0.0
Итого:	252.34	247.90	13.508	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 343380
Обратка: ПРЭМ SN 343354
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13788
КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	21.51	22.72	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	21.37	22.59	-1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	21.32	22.49	-1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	21.24	22.39	-1.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
12.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
13.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
14.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
15.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
16.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
17.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
18.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
19.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
20.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	21.36	22.55	-1.19	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	96.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	321.78	322.54	314.90	319.68	-4.78	7.940	900.0	0.0
04.06.2023	321.78	322.54	314.90	319.68	-4.78	7.940	996.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	96.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 343380
Схема измерений: Типиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	60.72	9.27	9.09	7.00	0.506	24.0	0.0	*
02.06.2023	60.93	7.67	7.51	7.00	0.421	24.0	0.0	*
03.06.2023	60.68	6.57	6.46	7.00	0.360	24.0	0.0	*
04.06.2023	60.63	6.94	6.81	7.00	0.379	24.0	0.0	*
05.06.2023	60.49	7.13	7.00	7.00	0.389	24.0	0.0	*
06.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
07.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
08.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
09.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
10.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
11.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
12.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
13.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
14.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
15.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
16.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
17.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
18.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
19.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
20.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
21.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
22.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
23.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
24.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
25.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
26.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2023	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.69	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	37.58	36.87	---	2.055	120.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	303.82	298.53	16.183	900.0	0.0
05.06.2023	341.40	335.40	18.238	1020.0	0.0
Итого:	37.58	36.87	2.055	120.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации
