

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 343380  
Обратка: ПРЭМ SN 343354  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13788  
КТПТР-01 SN 13788A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	19.01	20.21	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	18.95	20.14	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	18.91	20.12	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	19.19	20.38	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	19.34	20.57	-1.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	19.36	20.61	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	19.44	20.55	-1.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	19.44	20.65	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	19.41	20.65	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	19.23	20.51	-1.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	19.19	20.44	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	19.04	20.29	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	19.02	20.26	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	18.96	20.20	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	18.98	20.22	-1.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	19.12	20.38	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	19.04	20.30	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.90	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2023	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	19.15	20.38	-1.23	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	408.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	321.78	322.58	314.90	319.72	-4.82	7.940	3108.0	0.0
17.09.2023	321.78	322.58	314.90	319.72	-4.82	7.940	3516.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	408.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: ПРЭМ SN 343380  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	61.99	6.19	6.08	7.00	0.345	24.0	0.0	*
02.09.2023	62.27	6.48	6.38	7.00	0.366	24.0	0.0	*
03.09.2023	62.10	7.36	7.22	7.00	0.414	24.0	0.0	*
04.09.2023	61.66	6.29	6.19	7.00	0.350	24.0	0.0	*
05.09.2023	62.15	7.05	6.92	7.00	0.396	24.0	0.0	*
06.09.2023	62.24	7.41	7.26	7.00	0.415	24.0	0.0	*
07.09.2023	61.63	5.19	5.11	7.00	0.289	24.0	0.0	*
08.09.2023	61.86	6.81	6.65	7.00	0.375	24.0	0.0	*
09.09.2023	61.81	6.54	6.41	7.00	0.365	24.0	0.0	*
10.09.2023	62.34	7.21	7.09	7.00	0.404	24.0	0.0	*
11.09.2023	61.77	7.23	7.08	7.00	0.400	24.0	0.0	*
12.09.2023	62.09	6.62	6.51	7.00	0.371	24.0	0.0	*
13.09.2023	62.01	6.63	6.51	7.00	0.375	24.0	0.0	*
14.09.2023	62.05	6.61	6.48	7.00	0.371	24.0	0.0	*
15.09.2023	61.68	6.08	5.96	7.00	0.337	24.0	0.0	*
16.09.2023	62.10	6.72	6.59	7.00	0.376	24.0	0.0	*
17.09.2023	62.12	6.95	6.83	7.00	0.389	24.0	0.0	*
18.09.2023	61.89	7.08	6.93	7.00	0.393	24.0	0.0	*
19.09.2023	61.91	7.46	7.29	7.00	0.415	24.0	0.0	*
20.09.2023	62.64	7.45	7.30	7.00	0.422	24.0	0.0	*
21.09.2023	62.26	8.01	7.84	7.00	0.450	24.0	0.0	*
22.09.2023	61.59	6.59	6.47	7.00	0.365	24.0	0.0	*
23.09.2023	62.34	6.27	6.15	7.00	0.353	24.0	0.0	*
24.09.2023	62.35	7.30	7.17	7.00	0.413	24.0	0.0	*
25.09.2023	61.92	6.65	6.54	7.00	0.371	24.0	0.0	*
26.09.2023	62.13	6.90	6.77	7.00	0.388	24.0	0.0	*
27.09.2023	62.65	7.67	7.53	7.00	0.435	24.0	0.0	*
28.09.2023	62.18	6.39	6.28	7.00	0.358	24.0	0.0	*
29.09.2023	62.23	6.96	6.83	7.00	0.389	24.0	0.0	*
30.09.2023	62.75	7.65	7.51	7.00	0.435	24.0	0.0	*
Средние:	62.09	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	205.75	201.88	---	11.525	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	768.64	755.47	41.108	3108.0	0.0
30.09.2023	974.39	957.35	52.633	3828.0	0.0
Итого:	205.75	201.88	11.525	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации