

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:  
ПРЭМ SN 343380  
ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13788  
КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	71.85	43.99	27.86	93.70	87.02	7.39	91.51	86.16	6.02	5.35	0.90	0.90	2.547	24.0	0.0	
02.11.2023	68.42	41.90	26.52	88.67	82.05	7.76	86.78	81.33	6.48	5.45	0.90	0.90	2.298	24.0	0.0	
03.11.2023	66.98	41.59	25.39	88.02	81.61	7.56	86.22	80.94	6.32	5.28	0.90	0.90	2.184	24.0	0.0	
04.11.2023	72.11	43.50	28.61	92.75	85.96	7.60	90.61	85.24	6.11	5.37	0.90	0.90	2.590	24.0	0.0	
05.11.2023	72.00	43.66	28.34	92.49	85.81	7.49	90.38	85.01	6.12	5.37	0.90	0.90	2.557	24.0	0.0	
06.11.2023	68.69	41.80	26.89	88.55	81.96	7.73	86.66	81.24	6.46	5.42	0.90	0.90	2.328	24.0	0.0	
07.11.2023	69.15	42.89	26.26	93.28	86.81	7.19	91.27	86.06	5.88	5.21	0.90	0.90	2.393	24.0	0.0	
08.11.2023	68.16	42.26	25.90	90.02	83.57	7.43	88.10	82.85	6.14	5.25	0.90	0.90	2.280	24.0	0.0	
09.11.2023	68.54	42.44	26.10	90.63	84.14	7.43	88.69	83.42	6.12	5.27	0.90	0.90	2.312	24.0	0.0	
10.11.2023	67.85	42.11	25.74	90.19	83.71	7.45	88.24	82.99	6.13	5.25	0.90	0.90	2.269	24.0	0.0	
11.11.2023	68.06	42.32	25.74	91.10	84.80	7.16	89.14	84.08	5.84	5.06	0.90	0.90	2.290	24.0	0.0	
12.11.2023	67.86	41.70	26.16	89.87	83.32	7.56	88.03	82.60	6.36	5.43	0.90	0.90	2.300	24.0	0.0	
13.11.2023	68.21	41.36	26.85	87.96	81.39	7.76	86.07	80.67	6.48	5.40	0.90	0.90	2.309	24.0	0.0	
14.11.2023	67.90	41.95	25.95	89.83	83.29	7.56	87.93	82.57	6.29	5.36	0.90	0.90	2.279	24.0	0.0	
15.11.2023	68.47	41.65	26.82	86.67	80.19	7.77	84.83	79.47	6.52	5.36	0.90	0.90	2.270	24.0	0.0	
16.11.2023	68.26	41.64	26.62	87.76	81.20	7.77	85.94	80.48	6.56	5.46	0.90	0.90	2.284	24.0	0.0	
17.11.2023	71.82	42.68	29.14	88.09	81.36	7.94	86.05	80.64	6.49	5.41	0.90	0.90	2.504	24.0	0.0	
18.11.2023	80.39	45.62	34.77	90.42	83.15	8.38	87.86	82.30	6.54	5.56	0.90	0.90	3.050	24.0	0.0	
19.11.2023	82.82	46.68	36.14	90.63	83.33	8.39	87.90	82.39	6.47	5.51	0.90	0.90	3.177	24.0	0.0	
20.11.2023	82.62	46.94	35.68	91.85	84.59	8.23	89.10	83.66	6.30	5.44	0.90	0.90	3.180	24.0	0.0	
21.11.2023	79.84	45.88	33.96	91.15	84.09	8.06	88.61	83.22	6.27	5.39	0.90	0.90	3.005	24.0	0.0	
22.11.2023	78.39	45.38	33.01	90.70	83.64	8.10	88.26	82.84	6.34	5.42	0.90	0.90	2.913	24.0	0.0	
23.11.2023	83.73	47.10	36.63	91.87	84.53	8.32	89.07	83.61	6.32	5.46	0.90	0.90	3.261	24.0	0.0	
24.11.2023	91.77	49.77	42.00	91.79	83.93	8.95	88.49	82.96	6.45	5.53	0.90	0.90	3.721	24.0	0.0	
25.11.2023	87.50	48.62	38.88	91.93	84.24	8.73	88.88	83.28	6.51	5.60	0.90	0.90	3.454	24.0	0.0	
26.11.2023	75.40	44.66	30.74	90.26	83.35	7.96	87.95	82.51	6.38	5.44	0.90	0.90	2.703	24.0	0.0	
27.11.2023	69.23	41.76	27.47	87.44	81.03	7.61	85.54	80.31	6.31	5.23	0.90	0.90	2.346	24.0	0.0	
28.11.2023	71.89	43.08	28.81	88.99	82.42	7.67	86.91	81.70	6.18	5.21	0.90	0.90	2.502	24.0	0.0	
29.11.2023	72.24	43.38	28.86	90.33	83.76	7.55	88.19	83.04	6.02	5.15	0.90	0.90	2.543	24.0	0.0	
30.11.2023	75.31	44.60	30.71	91.83	85.11	7.60	89.50	84.31	5.97	5.19	0.90	0.90	2.745	24.0	0.0	
Средние:	73.52	43.76	29.75	---	---	7.80	---	---	6.28	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2708.77	2505.36	---	2642.71	2481.88	---	160.83	---	---	78.594	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	2715.92	2576.74	2657.03	2556.69	100.34	76.794	4573.0	0.0
30.11.2023	5424.69	5082.10	5299.74	5038.57	261.17	155.388	5293.0	0.0
Итого:	2708.77	2505.36	2642.71	2481.88	160.83	78.594	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:  
Подача: ПРЭМ SN 343380  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	62.83	8.14	7.99	7.00	0.464	24.0	0.0	*
02.11.2023	63.30	8.80	8.62	7.00	0.502	24.0	0.0	*
03.11.2023	62.94	7.19	7.05	7.00	0.409	24.0	0.0	*
04.11.2023	62.97	7.81	7.66	7.00	0.444	24.0	0.0	*
05.11.2023	63.25	7.73	7.58	7.00	0.440	24.0	0.0	*
06.11.2023	63.44	8.07	7.90	7.00	0.460	24.0	0.0	*
07.11.2023	62.10	8.30	8.14	7.00	0.466	24.0	0.0	*
08.11.2023	60.73	7.19	7.06	7.00	0.392	24.0	0.0	*
09.11.2023	61.25	7.72	7.56	7.00	0.425	24.0	0.0	*
10.11.2023	60.26	7.66	7.54	7.00	0.415	24.0	0.0	*
11.11.2023	60.94	8.94	8.77	7.00	0.491	24.0	0.0	*
12.11.2023	59.99	8.90	8.74	7.00	0.483	24.0	0.0	*
13.11.2023	60.81	8.22	8.08	7.00	0.451	24.0	0.0	*
14.11.2023	60.71	9.07	8.91	7.00	0.496	24.0	0.0	*
15.11.2023	60.43	8.16	8.00	7.00	0.443	24.0	0.0	*
16.11.2023	60.16	9.90	9.74	7.00	0.537	24.0	0.0	*
17.11.2023	62.44	8.06	7.87	7.00	0.453	24.0	0.0	*
18.11.2023	61.88	7.91	7.77	7.00	0.442	24.0	0.0	*
19.11.2023	62.41	9.20	9.03	7.00	0.522	24.0	0.0	*
20.11.2023	61.95	9.05	8.87	7.00	0.506	24.0	0.0	*
21.11.2023	62.23	8.78	8.60	7.00	0.490	24.0	0.0	*
22.11.2023	62.27	8.95	8.80	7.00	0.503	24.0	0.0	*
23.11.2023	62.01	8.63	8.46	7.00	0.484	24.0	0.0	*
24.11.2023	61.77	8.80	8.63	7.00	0.490	24.0	0.0	*
25.11.2023	62.22	8.39	8.24	7.00	0.472	24.0	0.0	*
26.11.2023	61.23	8.09	7.94	7.00	0.446	24.0	0.0	*
27.11.2023	61.17	8.61	8.46	7.00	0.477	24.0	0.0	*
28.11.2023	62.14	8.99	8.81	7.00	0.505	24.0	0.0	*
29.11.2023	62.42	8.21	8.04	7.00	0.462	24.0	0.0	*
30.11.2023	62.28	7.92	7.76	7.00	0.443	24.0	0.0	*
Средние:	61.82	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	251.39	246.62	---	14.013	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	1219.30	1197.41	66.535	4573.0	0.0
30.11.2023	1470.69	1444.03	80.548	5293.0	0.0
Итого:	251.39	246.62	14.013	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации