

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 343380

ПРЭМ SN 343354

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 13788

КТПТР-01 SN 13788А

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	77.96	42.17	35.79	64.67	63.82	1.32	62.94	63.26	-0.51	-0.32	0.90	0.90	2.249	24.0	0.0	*
02.02.2024	79.00	43.31	35.69	78.76	77.81	1.21	76.61	77.09	-0.62	-0.48	0.90	0.90	2.731	24.0	0.0	
03.02.2024	82.47	44.10	38.37	79.59	78.59	1.26	77.23	77.87	-0.83	-0.64	0.90	0.90	2.961	24.0	0.0	
04.02.2024	84.40	45.55	38.85	82.26	81.17	1.33	79.72	80.38	-0.82	-0.66	0.90	0.90	3.096	24.0	0.0	
05.02.2024	82.16	44.47	37.69	80.95	79.97	1.22	78.55	79.25	-0.89	-0.70	0.90	0.90	2.960	24.0	0.0	
06.02.2024	79.25	44.10	35.15	82.30	81.50	0.98	80.01	80.77	-0.95	-0.76	0.90	0.90	2.813	24.0	0.0	
07.02.2024	75.88	42.53	33.35	79.96	79.33	0.79	77.92	78.61	-0.88	-0.69	0.90	0.90	2.595	24.0	0.0	
08.02.2024	82.78	44.88	37.90	81.49	80.47	1.26	79.06	79.72	-0.83	-0.66	0.90	0.90	2.994	24.0	0.0	
09.02.2024	92.72	47.99	44.73	82.92	81.37	1.89	79.89	80.47	-0.72	-0.58	0.90	0.90	3.575	24.0	0.0	
10.02.2024	99.19	49.20	49.99	80.41	78.51	2.39	77.14	77.55	-0.53	-0.41	0.90	0.90	3.862	24.0	0.0	
11.02.2024	100.85	49.65	51.20	80.40	78.39	2.53	77.01	77.43	-0.54	-0.42	0.90	0.90	3.953	24.0	0.0	
12.02.2024	99.15	48.99	50.16	80.71	78.79	2.41	77.41	77.83	-0.54	-0.42	0.90	0.90	3.887	24.0	0.0	
13.02.2024	97.49	49.41	48.08	81.80	80.01	2.21	78.56	79.05	-0.62	-0.49	0.90	0.90	3.783	24.0	0.0	
14.02.2024	108.01	51.60	56.41	80.40	77.99	3.04	76.57	77.03	-0.60	-0.46	0.90	0.90	4.329	24.0	0.0	
15.02.2024	111.99	51.70	60.29	79.16	76.48	3.44	75.15	75.52	-0.49	-0.37	0.90	0.90	4.542	24.0	0.0	
16.02.2024	112.43	50.83	61.60	78.50	75.78	3.53	74.48	74.82	-0.46	-0.34	0.90	0.90	4.602	24.0	0.0	
17.02.2024	107.81	50.21	57.60	78.90	76.43	3.18	75.18	75.47	-0.38	-0.29	0.90	0.90	4.341	24.0	0.0	
18.02.2024	98.25	47.92	50.33	78.54	76.69	2.38	75.37	75.86	-0.65	-0.49	0.90	0.90	3.798	24.0	0.0	
19.02.2024	89.75	48.17	41.58	88.13	86.71	1.62	85.09	85.77	-0.80	-0.68	0.90	0.90	3.540	24.0	0.0	
20.02.2024	89.77	46.43	43.34	80.61	79.25	1.70	77.83	78.46	-0.81	-0.63	0.90	0.90	3.375	24.0	0.0	
21.02.2024	92.72	48.04	44.68	82.85	81.29	1.90	79.83	80.40	-0.71	-0.57	0.90	0.90	3.566	24.0	0.0	
22.02.2024	94.47	48.70	45.77	83.40	81.77	1.97	80.25	80.81	-0.70	-0.56	0.90	0.90	3.676	24.0	0.0	
23.02.2024	94.19	48.17	46.02	82.65	81.02	1.99	79.52	80.06	-0.68	-0.54	0.90	0.90	3.663	24.0	0.0	
24.02.2024	94.22	48.87	45.35	84.96	83.33	1.94	81.76	82.37	-0.74	-0.61	0.90	0.90	3.711	24.0	0.0	
25.02.2024	88.46	47.94	40.52	85.38	84.11	1.50	82.50	83.20	-0.84	-0.70	0.90	0.90	3.339	24.0	0.0	
26.02.2024	84.73	46.35	38.38	84.24	83.15	1.30	81.63	82.32	-0.84	-0.69	0.90	0.90	3.132	24.0	0.0	
27.02.2024	81.84	45.63	36.21	83.24	82.31	1.12	80.79	81.49	-0.86	-0.70	0.90	0.90	2.924	24.0	0.0	
28.02.2024	79.80	43.82	35.98	80.48	79.63	1.06	78.24	78.91	-0.85	-0.67	0.90	0.90	2.814	24.0	0.0	
29.02.2024	77.84	43.41	34.43	81.30	80.54	0.94	79.13	79.82	-0.87	-0.69	0.90	0.90	2.724	24.0	0.0	
Средние:	91.02	47.04	43.98	---	---	1.84	---	---	-0.71	---	0.90	0.90	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2348.96	2306.21	---	2265.37	2281.59	---	-16.22	---	---	99.535	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	10756.22	10123.76	10425.70	10020.69	405.01	390.019	6781.0	0.0
29.02.2024	13105.18	12429.97	12691.07	12302.28	388.79	489.554	7477.0	0.0
Итого:	2348.96	2306.21	2265.37	2281.59	-16.22	99.535	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ялтинская ул, д. 17 (УК "ЖКХ "Кировский")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115262  
Точка измерения: TB2; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:  
                    ПРЭМ SN 343380  
Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 13788

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	57.06	8.92	8.76	7.00	0.457	24.0	0.0	*
02.02.2024	57.25	8.03	7.90	7.00	0.414	24.0	0.0	*
03.02.2024	59.15	7.79	7.67	7.00	0.416	24.0	0.0	*
04.02.2024	58.93	9.26	9.12	7.00	0.490	24.0	0.0	*
05.02.2024	58.55	8.69	8.52	7.00	0.457	24.0	0.0	*
06.02.2024	57.19	9.14	8.99	7.00	0.470	24.0	0.0	*
07.02.2024	55.42	7.75	7.64	7.00	0.386	24.0	0.0	*
08.02.2024	62.72	9.22	9.04	7.00	0.522	24.0	0.0	*
09.02.2024	61.91	6.93	6.80	7.00	0.388	24.0	0.0	*
10.02.2024	62.54	7.97	7.83	7.00	0.450	24.0	0.0	*
11.02.2024	62.81	8.55	8.39	7.00	0.487	24.0	0.0	*
12.02.2024	62.05	7.75	7.61	7.00	0.435	24.0	0.0	*
13.02.2024	62.23	7.79	7.64	7.00	0.438	24.0	0.0	*
14.02.2024	62.22	8.79	8.61	7.00	0.493	24.0	0.0	*
15.02.2024	62.64	8.45	8.29	7.00	0.477	24.0	0.0	*
16.02.2024	62.37	8.48	8.34	7.00	0.479	24.0	0.0	*
17.02.2024	62.78	8.30	8.16	7.00	0.469	24.0	0.0	*
18.02.2024	62.72	8.51	8.38	7.00	0.482	24.0	0.0	*
19.02.2024	62.41	8.27	8.09	7.00	0.466	24.0	0.0	*
20.02.2024	62.04	8.86	8.66	7.00	0.495	24.0	0.0	*
21.02.2024	62.26	7.67	7.54	7.00	0.433	24.0	0.0	*
22.02.2024	61.86	7.66	7.49	7.00	0.425	24.0	0.0	*
23.02.2024	61.88	7.87	7.74	7.00	0.441	24.0	0.0	*
24.02.2024	61.90	7.53	7.36	7.00	0.418	24.0	0.0	*
25.02.2024	62.29	8.37	8.23	7.00	0.472	24.0	0.0	*
26.02.2024	61.53	7.51	7.36	7.00	0.415	24.0	0.0	*
27.02.2024	62.40	8.89	8.71	7.00	0.498	24.0	0.0	*
28.02.2024	62.08	7.80	7.64	7.00	0.438	24.0	0.0	*
29.02.2024	61.83	8.65	8.48	7.00	0.485	24.0	0.0	*
Средние:	61.14	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	239.40	234.99	---	13.196	696.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	2031.36	1994.39	111.672	6781.0	0.0
29.02.2024	2270.76	2229.38	124.868	7477.0	0.0
Итого:	239.40	234.99	13.196	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации