

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Волгодонская ул, д. 15 (4 МКД УК "ЖКХ "Кировский")
Прибор: ЭЛТЕКО ТС555 Заводской номер: 10281
Точка измерения: УУ2; Ресурс: ГВС

Датчик температуры:
Подача: ВЗЛЕТ ТПС SN 1212046
Схема измерений: Пользовательская

Дата	t3	V3	M3	Qтс
	град.С	м.куб	т	Гкал
01.09.2023	54.03	5.16	5.08	0.267
02.09.2023	53.02	5.02	4.94	0.264
03.09.2023	52.56	5.64	5.56	0.294
04.09.2023	53.90	5.06	4.98	0.257
05.09.2023	53.70	4.94	4.86	0.258
06.09.2023	51.59	4.63	4.56	0.235
07.09.2023	53.50	4.96	4.89	0.257
08.09.2023	54.04	5.20	5.12	0.271
09.09.2023	53.43	4.36	4.30	0.228
10.09.2023	54.12	4.79	4.71	0.250
11.09.2023	54.03	5.38	5.30	0.286
12.09.2023	54.92	5.58	5.49	0.291
13.09.2023	54.13	5.10	5.02	0.266
14.09.2023	51.22	4.57	4.50	0.230
15.09.2023	49.78	4.66	4.60	0.232
16.09.2023	53.99	4.95	4.87	0.254
17.09.2023	53.70	4.98	4.90	0.264
18.09.2023	53.48	5.01	4.94	0.263
19.09.2023	54.15	4.76	4.68	0.249
20.09.2023	54.22	5.59	5.50	0.293
21.09.2023	53.53	4.99	4.91	0.262
22.09.2023	54.14	4.80	4.73	0.250
23.09.2023	54.46	4.67	4.60	0.243
24.09.2023	54.73	5.54	5.45	0.289
25.09.2023	54.45	4.91	4.84	0.257
26.09.2023	53.98	5.10	5.01	0.268
27.09.2023	53.64	4.67	4.60	0.244
28.09.2023	54.02	4.53	4.47	0.237
29.09.2023	54.42	4.96	4.88	0.258
30.09.2023	54.33	4.26	4.19	0.219
Средние:	53.64	---	---	---
Итого:	---	148.77	146.48	7.736

Дата	V3	M3	Qтс
	м.куб	т	Гкал
31.08.2023	28417.83	27940.31	1541.665
30.09.2023	28566.60	28086.79	1549.401
Итого:	148.77	146.48	7.736

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации