

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: МастерФлоу SN 201049266
Схема измерений: 1.3
МастерФлоу SN 201049246

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.08.2022	64.44	43.93	20.51	64.73	42.42	21.68	21.62	21.27	21.42	-0.72	3.12	1.96	0.436	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
02.08.2022	63.40	53.05	10.35	62.92	48.72	39.31	39.17	38.58	38.64	-0.15	2.29	1.85	0.377	5.00	5.00	24.0	20.4	*		4,5,7,F
03.08.2022	64.12	53.50	10.62	63.80	48.05	36.89	36.78	36.19	36.28	-0.24	2.76	2.07	0.362	5.00	5.00	24.0	20.8	*		4,5,7,F
04.08.2022	63.94	53.33	10.61	63.62	48.37	34.89	34.79	34.24	34.32	-0.24	3.32	2.43	0.346	5.00	5.00	24.0	20.3	*	0,1,G,H	4,5,7,F
05.08.2022	63.91	52.81	11.10	64.04	46.43	34.84	34.74	34.19	34.27	-0.24	3.27	2.27	0.361	5.00	5.00	24.0	20.9	*		4,5,7,F
06.08.2022	64.51	52.14	12.37	64.21	46.38	30.00	29.90	29.43	29.51	-0.28	3.50	2.22	0.352	5.00	5.00	24.0	22.3	*		4,5,7,F
07.08.2022	66.29	56.22	10.07	63.86	46.22	32.69	32.57	32.03	32.08	-0.14	3.68	2.30	0.308	5.00	5.00	24.0	22.1	*		4,5,7,F
08.08.2022	0.00	0.00	0.00	30.18	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.04	2.06	0.000	5.00	5.00	24.0	9.0	*	G,H	4,F
09.08.2022	0.00	0.00	0.00	24.89	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	3.53	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
10.08.2022	0.00	0.00	0.00	24.16	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
11.08.2022	0.00	0.00	0.00	23.51	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
12.08.2022	0.00	0.00	0.00	22.92	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
13.08.2022	0.00	0.00	0.00	22.49	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
14.08.2022	0.00	0.00	0.00	22.06	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
15.08.2022	0.00	0.00	0.00	21.72	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
16.08.2022	0.00	0.00	0.00	21.41	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
17.08.2022	0.00	0.00	0.00	21.18	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
18.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.97	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	6.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
19.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.69	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.42	2.68	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G,H	4,F
20.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.48	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.02	1.17	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		4,F
21.08.2022	0.00	0.00	0.00	20.46	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.14	2.80	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		4,F
22.08.2022	55.55	46.74	8.81	35.70	31.68	24.76	24.60	24.40	24.34	0.24	3.44	3.04	0.214	5.00	5.00	24.0	9.6	*		3,4,5,7,F
23.08.2022	62.88	52.88	10.00	63.35	49.09	47.63	47.40	46.76	46.77	-0.01	3.04	2.63	0.443	5.00	5.00	24.0	20.7	*		3,4,5,7,F
24.08.2022	64.05	51.18	12.87	63.77	46.91	32.18	31.97	31.58	31.57	0.03	3.40	2.71	0.392	5.00	5.00	24.0	21.9	*		4,5,7,F
25.08.2022	65.12	52.41	12.71	64.59	46.40	33.58	33.19	32.93	32.75	0.56	3.80	2.77	0.400	5.00	5.00	24.0	21.6	*		4,5,7,F
26.08.2022	64.09	47.75	16.34	64.38	45.15	25.96	25.74	25.47	25.46	0.06	3.87	2.83	0.413	5.00	5.00	24.0	23.6	*		4,5,7,F
27.08.2022	65.59	51.61	13.98	64.89	46.09	28.05	27.89	27.50	27.53	-0.09	3.93	2.85	0.372	5.00	5.00	24.0	22.7	*		4,5,7,F
28.08.2022	66.29	48.87	17.42	65.90	43.49	25.66	25.50	25.15	25.21	-0.23	3.88	2.83	0.432	5.00	5.00	24.0	23.6	*		4,5,7,F
29.08.2022	67.46	45.34	22.12	66.91	41.68	18.35	18.27	17.97	18.08	-0.63	4.07	2.71	0.395	5.00	5.00	24.0	23.8	*		4,5,7,F
30.08.2022	65.08	44.14	20.94	65.37	43.83	18.52	18.44	18.16	18.27	-0.59	4.09	2.66	0.380	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
31.08.2022	64.03	54.80	9.23	63.66	48.01	48.87	48.48	47.95	47.79	0.35	3.35	2.55	0.417	5.00	5.00	24.0	20.3	*		4,5,7,F
Средние:	35.19	27.76	7.42	44.61	34.75	---	---	---	---	-0.08	5.27	3.51	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	533.85	531.02	523.80	524.27	---	---	---	6.399	---	---	744.0	371.6			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
31.07.2022	46884.08	46662.24	45657.37	46160.93	1250.935	15751.0	12543.5
31.08.2022	47417.92	47193.26	46181.18	46685.21	1257.334	16495.0	12914.8
Итого:	533.84	531.02	523.81	524.28	6.399	744.0	371.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: МастерФлоу SN 201049266
Обратка: МастерФлоу SN 201049246
Схема измерений: 1.3

Датчик давления: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tsv1	tsv2	dt	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.09.2022	65.81	55.91	9.90	64.91	46.03	38.84	38.60	38.07	38.02	0.14	3.34	2.36	0.349	5.00	5.00	24.0	20.4	*		4,5,7,F
02.09.2022	65.86	44.92	20.94	65.72	43.18	20.29	20.18	19.89	19.99	-0.50	3.69	2.56	0.415	5.00	5.00	24.0	23.9	*		4,5,7,F
03.09.2022	67.26	46.84	20.42	66.66	43.51	19.92	19.82	19.51	19.61	-0.48	4.04	2.35	0.396	5.00	5.00	24.0	23.9	*		4,5,7,F
04.09.2022	68.02	44.28	23.74	67.50	41.91	20.21	20.07	19.78	19.88	-0.46	3.71	2.26	0.469	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
05.09.2022	66.43	44.96	21.47	66.26	42.55	21.15	21.01	20.72	20.81	-0.41	3.54	2.26	0.443	5.00	5.00	24.0	23.9	*		4,5,7,F
06.09.2022	67.11	45.99	21.12	66.67	42.58	21.41	21.28	20.97	21.06	-0.40	3.53	2.18	0.440	5.00	5.00	24.0	23.8	*		4,5,7,F
07.09.2022	66.54	43.70	22.84	66.57	41.59	19.18	19.06	18.79	18.89	-0.52	3.45	2.10	0.429	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
08.09.2022	66.87	41.97	24.90	66.88	40.57	19.71	19.58	19.31	19.42	-0.52	3.24	2.05	0.481	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
09.09.2022	65.95	40.56	25.39	66.03	39.96	18.22	18.11	17.86	17.97	-0.61	3.30	2.18	0.453	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
10.09.2022	66.86	43.03	23.83	66.88	41.82	21.45	21.28	21.01	21.09	-0.39	3.70	2.16	0.501	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
11.09.2022	65.70	42.13	23.57	65.70	41.25	21.55	21.39	21.13	21.21	-0.39	3.16	2.12	0.498	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
12.09.2022	64.80	43.59	21.21	64.87	43.64	26.34	26.10	25.83	25.86	-0.11	3.20	2.20	0.548	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
13.09.2022	65.79	44.49	21.30	65.69	42.29	24.51	24.32	24.03	24.09	-0.25	3.76	2.29	0.509	5.00	5.00	24.0	23.8	*		4,5,7,F
14.09.2022	65.05	43.54	21.51	65.31	42.39	24.71	24.52	24.23	24.30	-0.30	3.36	2.18	0.521	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
15.09.2022	65.17	44.06	21.11	65.18	42.56	26.37	26.16	25.86	25.92	-0.23	3.88	2.35	0.546	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
16.09.2022	63.26	48.58	14.68	63.22	46.13	33.60	33.37	32.98	33.00	-0.04	3.48	2.61	0.479	5.00	5.00	24.0	23.5	*	0,1,G,H	4,5,7,F
17.09.2022	64.99	45.05	19.94	65.02	42.63	25.86	25.74	25.36	25.49	-0.51	3.44	2.25	0.505	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
18.09.2022	64.78	44.89	19.89	64.70	43.39	27.37	27.24	26.85	26.98	-0.49	3.24	2.05	0.533	5.00	5.00	24.0	23.9	*	0,1,G,H	4,5,7,F
19.09.2022	62.84	47.41	15.43	63.23	45.89	36.73	36.52	36.06	36.13	-0.18	3.04	2.30	0.556	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
20.09.2022	63.55	40.88	22.67	63.63	39.56	40.00	39.55	39.26	39.23	0.08	3.67	2.91	0.889	5.00	5.00	24.0	24.0	*		4,5,7,F
21.09.2022	63.21	35.28	27.93	63.23	34.74	47.71	47.04	46.84	46.79	0.11	4.05	3.23	1.309	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
22.09.2022	59.16	38.31	20.85	60.30	37.66	73.53	71.90	72.34	71.43	1.26	3.88	3.56	1.505	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7,8
23.09.2022	63.77	33.39	30.38	63.70	33.19	38.51	38.12	37.80	37.94	-0.37	4.21	3.77	1.148	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
24.09.2022	63.61	33.85	29.76	63.94	33.10	40.88	40.40	40.12	40.21	-0.21	4.44	4.04	1.193	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
25.09.2022	65.12	32.03	33.09	64.83	31.96	37.92	37.47	37.19	37.31	-0.31	4.43	3.99	1.230	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
26.09.2022	63.47	38.44	25.03	64.54	37.13	71.82	70.81	70.49	70.33	0.22	4.00	3.65	1.764	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
27.09.2022	66.08	39.95	26.13	65.97	38.16	70.95	70.22	69.55	69.70	-0.22	4.51	2.48	1.819	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
28.09.2022	64.62	41.06	23.56	64.54	39.93	88.78	87.90	87.09	87.22	-0.15	5.01	2.49	2.056	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
29.09.2022	65.08	40.60	24.48	64.76	38.49	86.91	85.84	85.24	85.18	0.07	4.73	2.52	2.090	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
30.09.2022	64.71	38.51	26.20	64.52	37.08	77.84	76.90	76.35	76.38	-0.04	4.81	2.47	2.003	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
Средние:	65.05	42.27	22.78	65.03	40.50	---	---	---	---	-0.21	3.79	2.60	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1142.25	1130.51	1120.53	1121.41	---	---	---	26.076	---	---	720.0	715.0			

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	47417.92	47193.26	46181.18	46685.21	1257.334	16495.0	12914.8
30.09.2022	48560.17	48323.77	47301.70	47806.62	1283.410	17215.0	13629.7
Итого:	1142.25	1130.51	1120.52	1121.41	26.076	720.0	714.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: МастерФлоу SN 201049266
Схема измерений: 1.3 МастерФлоу SN 201049246

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tsv1 °C	tsv2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.10.2022	64.42	36.42	28.00	64.16	34.70	68.49	67.69	67.19	67.28	-0.13	5.23	2.44	1.884	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
02.10.2022	64.21	34.18	30.03	64.13	33.56	56.37	55.72	55.31	55.43	-0.21	5.47	2.34	1.664	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
03.10.2022	63.62	33.36	30.26	63.47	33.15	54.53	53.91	53.52	53.65	-0.23	5.51	2.25	1.622	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
04.10.2022	63.29	34.11	29.18	63.16	33.65	57.92	57.23	56.86	56.94	-0.13	5.37	2.23	1.662	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
05.10.2022	63.41	34.55	28.86	63.41	33.80	61.32	60.61	60.20	60.29	-0.16	5.22	2.33	1.740	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
06.10.2022	63.09	35.31	27.78	63.01	34.73	67.75	66.93	66.52	66.56	-0.07	5.22	2.54	1.851	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
07.10.2022	62.73	38.03	24.70	63.13	36.05	79.67	78.77	78.24	78.26	-0.02	5.63	2.54	1.935	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
08.10.2022	63.95	37.50	26.45	64.05	36.44	85.79	84.68	84.20	84.14	0.06	5.32	2.49	2.231	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
09.10.2022	64.27	36.65	27.62	64.19	36.44	85.50	84.35	83.89	83.84	0.06	5.45	2.47	2.321	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
10.10.2022	63.70	37.00	26.70	63.77	36.79	86.35	85.22	84.75	84.70	0.06	5.38	2.42	2.267	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
11.10.2022	64.47	37.09	27.38	64.41	36.76	87.86	86.79	86.20	86.26	-0.07	5.01	2.45	2.363	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,6,7
12.10.2022	64.73	39.84	24.89	64.36	37.93	95.16	93.89	93.35	93.20	0.16	5.03	2.51	2.327	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
13.10.2022	63.87	36.19	27.68	63.87	36.08	79.89	78.73	78.41	78.28	0.17	5.60	2.60	2.175	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
14.10.2022	63.88	36.71	27.17	63.84	36.56	86.10	84.82	84.50	84.31	0.22	5.31	2.62	2.300	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
15.10.2022	64.07	37.01	27.06	64.07	36.79	85.85	84.56	84.25	84.04	0.25	5.26	2.61	2.283	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
16.10.2022	64.04	37.37	26.67	63.99	37.15	92.61	91.19	90.88	90.61	0.29	4.80	2.51	2.428	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
17.10.2022	63.91	36.90	27.01	63.88	36.69	87.25	85.92	85.63	85.40	0.27	4.94	2.44	2.316	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
18.10.2022	65.02	36.78	28.24	65.00	36.51	84.50	83.19	82.87	82.69	0.22	4.54	2.70	2.343	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
19.10.2022	64.68	37.48	27.20	64.76	37.12	94.04	92.53	92.25	91.95	0.33	4.52	2.61	2.512	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
20.10.2022	63.76	39.12	24.64	63.82	36.32	80.93	79.86	79.42	79.30	0.15	5.50	3.30	1.960	5.00	5.00	24.0	24.0	*	G,H	5,7
21.10.2022	64.85	38.10	26.75	64.82	37.65	105.18	103.84	103.17	103.16	0.01	5.06	2.76	2.763	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
22.10.2022	64.84	39.10	25.74	64.79	37.70	114.25	112.58	112.06	111.79	0.24	5.15	2.85	2.889	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
23.10.2022	65.92	38.49	27.43	65.79	37.86	104.96	103.45	102.90	102.76	0.13	5.63	2.84	2.827	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
24.10.2022	65.46	36.73	28.73	65.30	35.93	95.95	94.57	94.09	94.00	0.09	5.90	2.89	2.707	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
25.10.2022	65.95	38.36	27.59	65.91	37.76	104.87	103.28	102.81	102.60	0.20	5.94	3.00	2.841	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
26.10.2022	66.17	37.71	28.46	65.97	36.76	105.49	103.85	103.40	103.18	0.22	5.75	2.93	2.947	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
27.10.2022	66.26	39.71	26.55	66.17	38.70	116.99	115.24	114.67	114.41	0.22	5.44	2.78	3.049	5.00	5.00	24.0	24.0	*		7
28.10.2022	65.32	34.97	30.35	65.25	34.08	95.53	94.12	93.68	93.61	0.08	5.43	2.76	2.846	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
29.10.2022	65.11	36.58	28.53	64.99	35.79	104.65	103.52	102.64	102.90	-0.26	5.43	2.83	2.933	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
30.10.2022	65.04	37.63	27.41	65.03	37.38	111.50	110.30	109.36	109.60	-0.23	5.48	2.94	3.002	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
31.10.2022	64.97	35.39	29.58	64.91	34.77	97.71	96.64	95.84	96.10	-0.27	5.74	2.93	2.839	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
Средние:	64.48	36.92	27.57	64.21	36.18	---	---	---	---	0.05	5.33	2.64	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	2734.95	2697.95	2683.06	2681.24	---	---	---	73.825	---	---	744.0	744.0			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
30.09.2022	48560.17	48323.77	47301.70	47806.62	1283.410	17215.0	13629.7
31.10.2022	51295.12	51021.72	49984.76	50487.86	1357.235	17959.0	14373.7
Итого:	2734.95	2697.95	2683.06	2681.24	73.825	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: МастерФлоу SN 201049266
Схема измерений: 1.3 МастерФлоу SN 201049246

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tсв1 °C	tсв2 °C	dt °C	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qtv Гкал	tsw °C	Pcw кгс/см2	Траб ч	Тнар ч	NS	NSCodes2	NSCodes3
01.11.2022	65.07	37.02	28.05	65.06	36.60	105.29	104.10	103.27	103.47	-0.19	5.57	3.02	2.902	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
02.11.2022	64.81	35.81	29.00	64.72	35.29	99.35	98.27	97.46	97.71	-0.26	5.61	2.94	2.831	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
03.11.2022	64.78	36.68	28.10	64.77	36.34	106.06	104.92	104.04	104.29	-0.24	5.47	2.96	2.928	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
04.11.2022	65.98	36.74	29.24	65.86	35.77	103.73	102.57	101.69	101.95	-0.26	5.39	2.99	2.977	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
05.11.2022	67.04	38.40	28.64	67.00	38.13	114.02	112.71	111.71	111.96	-0.23	5.37	3.00	3.204	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
06.11.2022	66.91	38.35	28.56	66.88	37.28	103.56	102.40	101.46	101.71	-0.25	5.40	3.08	2.901	5.00	5.00	24.0	23.0	*	0,1,G,H	5,F
07.11.2022	66.59	40.30	26.29	66.49	40.07	100.53	99.47	98.52	98.74	-0.22	5.37	2.98	2.594	5.00	5.00	24.0	23.4	*	0,1,G,H	5,F
08.11.2022	66.05	38.32	27.73	65.90	37.36	94.69	93.66	92.82	93.03	-0.23	5.42	2.96	2.577	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
09.11.2022	65.60	38.84	26.76	65.52	38.53	98.89	97.86	96.96	97.19	-0.24	5.50	2.95	2.599	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
10.11.2022	66.64	34.93	31.71	66.44	33.60	73.70	72.91	72.21	72.51	-0.41	4.74	2.86	2.291	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
11.11.2022	67.50	35.15	32.35	67.37	34.23	68.48	67.82	67.07	67.44	-0.55	5.23	2.90	2.172	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
12.11.2022	67.28	32.87	34.41	66.89	32.21	64.31	63.55	63.00	63.25	-0.41	5.15	2.82	2.170	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
13.11.2022	67.53	36.03	31.50	67.41	35.93	80.00	79.02	78.36	78.56	-0.26	4.99	2.94	2.470	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
14.11.2022	71.33	40.64	30.69	71.00	39.37	96.57	95.37	94.37	94.65	-0.29	4.59	3.12	2.899	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
15.11.2022	81.71	45.50	36.21	81.75	45.16	99.19	97.59	96.31	96.65	-0.35	4.54	3.13	3.493	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
16.11.2022	86.89	48.16	38.73	87.04	48.09	106.10	104.12	102.67	103.00	-0.32	4.70	3.09	3.983	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
17.11.2022	93.88	49.26	44.62	93.86	48.96	93.92	91.84	90.45	90.80	-0.39	4.66	2.99	4.045	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
18.11.2022	98.03	48.78	49.25	97.98	48.56	86.11	84.00	82.68	83.07	-0.46	4.87	2.95	4.082	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
19.11.2022	96.76	49.79	46.97	96.70	49.55	92.25	90.08	88.66	89.03	-0.43	4.80	2.98	4.174	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
20.11.2022	95.90	47.80	48.10	95.80	47.64	88.10	86.01	84.72	85.09	-0.44	4.85	2.95	4.084	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
21.11.2022	95.24	49.05	46.19	95.20	48.85	92.98	90.87	89.46	89.85	-0.44	4.91	2.97	4.141	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
22.11.2022	88.72	45.20	43.52	88.74	45.07	88.78	86.98	85.81	86.15	-0.40	4.98	2.97	3.741	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
23.11.2022	85.78	45.40	40.38	85.80	45.22	97.22	95.47	94.15	94.55	-0.43	4.77	3.13	3.807	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
24.11.2022	87.09	45.31	41.78	87.04	45.04	91.27	89.55	88.31	88.70	-0.44	4.88	3.04	3.696	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
25.11.2022	92.16	46.44	45.72	92.23	46.20	92.89	90.90	89.56	89.99	-0.48	4.78	2.92	4.103	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
26.11.2022	94.09	47.85	46.24	94.08	47.56	93.76	91.68	90.28	90.70	-0.46	4.61	2.86	4.182	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
27.11.2022	93.93	45.35	48.58	93.95	45.26	89.50	87.46	86.19	86.62	-0.50	4.40	2.60	4.195	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
28.11.2022	92.52	45.92	46.60	92.59	45.67	88.91	86.97	85.71	86.12	-0.47	4.51	2.71	4.001	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
29.11.2022	96.79	48.88	47.91	96.75	48.61	93.18	90.97	89.55	89.95	-0.45	3.92	2.76	4.299	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
30.11.2022	93.75	45.17	48.58	93.66	44.98	82.44	80.56	79.40	79.80	-0.50	4.21	3.03	3.863	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5
Средние:	80.21	42.46	37.75	80.15	42.04	---	---	---	---	-0.37	4.94	2.95	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	2785.81	2739.66	2706.84	2716.54	---	---	---	101.405	---	---	720.0	718.3			

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qtv Гкал	Траб ч	Тнар ч
31.10.2022	51295.12	51021.72	49984.76	50487.86	1357.235	17959.0	14373.7
30.11.2022	54080.93	53761.38	52691.61	53204.39	1458.640	18679.0	15092.0
Итого:	2785.81	2739.66	2706.85	2716.53	101.405	720.0	718.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации