

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: МастерФлоу SN 201049266
Схема измерений: 1.3 МастерФлоу SN 201049246

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tsv1	tsv2	dt	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes2	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч			
01.05.2023	60.84	35.99	24.85	60.76	36.69	27.49	27.18	27.02	27.02	0.00	2.57	2.09	0.671	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
02.05.2023	60.21	36.70	23.51	60.46	37.50	26.95	26.66	26.50	26.50	0.00	2.60	2.05	0.623	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
03.05.2023	60.26	37.43	22.83	60.18	37.98	26.09	25.82	25.65	25.66	-0.02	2.71	2.12	0.586	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
04.05.2023	60.16	37.22	22.94	60.03	38.16	26.37	26.10	25.93	25.93	-0.01	2.59	2.02	0.595	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
05.05.2023	60.13	37.80	22.33	59.96	38.95	27.41	27.12	26.96	26.95	0.04	2.65	2.11	0.602	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
06.05.2023	60.38	37.35	23.03	60.43	38.04	23.26	23.05	22.87	22.90	-0.11	2.93	2.13	0.527	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
07.05.2023	60.28	38.46	21.82	60.35	38.96	24.64	24.40	24.23	24.24	-0.04	2.93	2.07	0.529	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
08.05.2023	61.91	35.26	26.65	61.97	35.94	21.82	21.60	21.44	21.48	-0.20	3.13	2.02	0.571	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
09.05.2023	60.82	36.82	24.00	60.77	37.44	27.66	27.36	27.19	27.19	0.01	2.77	2.04	0.653	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
10.05.2023	60.46	37.65	22.81	60.32	38.02	26.61	26.33	26.16	26.16	0.01	2.70	2.06	0.597	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
11.05.2023	60.70	36.50	24.20	60.66	37.19	26.90	26.61	26.45	26.45	-0.01	2.70	1.94	0.640	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
12.05.2023	59.94	38.09	21.85	59.87	38.48	26.54	26.26	26.10	26.09	0.04	2.67	2.15	0.570	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
13.05.2023	59.79	38.17	21.62	59.77	38.81	25.67	25.41	25.25	25.24	0.01	2.42	2.04	0.546	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
14.05.2023	60.14	37.87	22.27	59.96	38.67	27.38	27.09	26.92	26.91	0.07	2.36	2.06	0.600	5.00	5.00	24.0	24.0	*		5,7
15.05.2023	51.60	38.32	13.28	54.93	38.76	45.26	47.04	44.67	46.71	-4.47	2.23	1.92	0.604	5.00	5.00	24.0	22.9	*		3,4,5,6,7,F
16.05.2023	40.26	15.83	24.43	39.54	15.56	36.30	122.31	36.03	122.26	-108.95	2.17	2.02	0.823	5.00	5.00	24.0	22.8	*		3,4,6,F
17.05.2023	47.55	20.05	27.50	45.89	19.58	57.93	161.21	57.31	161.00	-94.99	1.85	1.65	1.487	5.00	5.00	24.0	24.0	*		6
18.05.2023	51.12	24.78	26.34	50.43	24.54	75.64	168.11	74.71	167.72	-76.73	2.14	1.85	1.870	5.00	5.00	24.0	24.0	*		6
19.05.2023	49.39	26.16	23.23	34.13	22.37	49.10	101.07	48.52	100.79	-70.02	2.19	2.03	1.078	5.00	5.00	24.0	14.0	*		3,4,6,F
20.05.2023	9.20	10.56	-1.36	9.17	16.93	0.48	1.16	0.48	1.16	-82.38	1.84	2.04	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		3,4,F
21.05.2023	0.00	16.87	-16.87	11.72	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	1.52	1.62	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G	3,4,F
22.05.2023	17.88	0.00	17.88	17.86	17.70	0.33	0.00	0.33	0.00	200.00	1.13	1.15	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		3,4,F
23.05.2023	0.00	0.00	0.00	17.87	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*		4,F
24.05.2023	0.00	17.56	-17.56	17.83	17.59	0.00	0.01	0.00	0.00	-200.00	0.83	0.80	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	G	4,F
25.05.2023	66.53	59.86	6.67	43.45	39.88	70.70	70.70	69.27	69.51	-0.34	3.15	3.00	0.404	5.00	5.00	24.0	9.9	*		3,4,7,F
26.05.2023	62.19	56.41	5.78	62.30	56.37	106.73	105.57	104.80	103.99	0.78	2.05	1.82	0.575	5.00	5.00	24.0	18.9	*		3,4,7,F
27.05.2023	63.20	57.69	5.51	63.10	57.45	93.02	92.05	91.31	90.62	0.76	2.04	1.87	0.453	5.00	5.00	24.0	18.2	*		3,4,7,F
28.05.2023	62.64	56.08	6.56	62.60	56.03	89.62	88.65	88.00	87.35	0.74	2.04	1.88	0.541	5.00	5.00	24.0	19.8	*		4,7,F
29.05.2023	64.45	58.60	5.85	64.36	58.38	100.09	99.03	98.18	97.45	0.75	2.24	2.02	0.527	5.00	5.00	24.0	18.6	*		4,7,F
30.05.2023	65.50	60.18	5.32	65.37	60.06	108.15	107.08	106.03	105.29	0.70	2.29	2.02	0.508	5.00	5.00	24.0	17.9	*		4,7,F
31.05.2023	67.09	62.43	4.66	66.93	62.06	117.87	116.73	115.46	114.63	0.72	2.16	1.85	0.458	5.00	5.00	24.0	15.7	*		3,4,7,F
Средние:	50.47	35.57	14.90	50.74	36.40	---	---	---	---	-20.44	2.24	1.89	---	5.00	5.00	---	---			
Итого:	---	---	---	---	---	1316.01	1641.70	1293.77	1627.18	---	---	---	17.636	---	---	744.0	562.8			

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	66095.91	66035.78	64353.93	65382.50	1925.025	22303.0	18706.3
31.05.2023	67411.92	67677.48	65647.70	67009.68	1942.661	23047.0	19268.6
Итого:	1316.01	1641.70	1293.77	1627.18	17.636	744.0	562.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Магистральная ул, д. 36 (УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н20 (Н120) Заводской номер: 15859
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: МастерФлоу SN 201049266
Обратка: МастерФлоу SN 201049246
Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686669
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а686670

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 13465
КТПТР-01 SN 13465а

Дата	tсв1	tсв2	dt	t1	t2	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	tsw	Pcw	Траб	Тнар	NS	NSCodes3
	°C	°C	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.06.2023	64.86	59.42	5.44	64.80	59.25	103.15	102.09	101.16	100.42	0.74	1.97	1.73	0.506	5.00	5.00	24.0	18.9	*	4,7,F
02.06.2023	66.58	62.11	4.47	66.30	61.78	112.19	111.09	109.92	109.11	0.73	2.14	1.85	0.411	5.00	5.00	24.0	15.5	*	4,7,F
03.06.2023	65.18	60.51	4.67	65.18	60.47	102.92	101.92	100.92	100.19	0.72	2.15	1.92	0.403	5.00	5.00	24.0	16.1	*	4,7,F
04.06.2023	64.77	59.61	5.16	64.70	59.51	97.02	96.05	95.15	94.47	0.72	2.12	1.91	0.425	5.00	5.00	24.0	16.6	*	4,7,F
05.06.2023	64.25	58.29	5.96	64.21	58.07	94.32	93.34	92.53	91.87	0.72	1.99	1.79	0.507	5.00	5.00	24.0	18.9	*	4,7,F
06.06.2023	64.13	58.23	5.90	63.97	58.08	88.64	87.72	86.97	86.33	0.73	2.02	1.85	0.465	5.00	5.00	24.0	18.1	*	4,7,F
07.06.2023	64.39	58.51	5.88	64.39	58.42	91.51	90.56	89.77	89.12	0.73	2.00	1.81	0.482	5.00	5.00	24.0	18.4	*	4,7,F
08.06.2023	64.12	58.13	5.99	64.07	58.11	84.25	83.35	82.66	82.04	0.74	1.87	1.71	0.456	5.00	5.00	24.0	18.8	*	4,7,F
09.06.2023	64.02	41.49	22.53	48.53	41.65	65.45	99.40	64.21	98.39	-42.04	1.72	1.56	0.383	5.00	5.00	24.0	17.8	*	4,7,F
10.06.2023	64.27	58.63	5.64	64.23	58.61	96.68	95.79	94.85	94.26	0.63	1.78	1.62	0.479	5.00	5.00	24.0	17.6	*	4,7,F
11.06.2023	66.33	61.47	4.86	66.18	61.21	111.19	110.22	108.95	108.30	0.60	1.83	1.59	0.452	5.00	5.00	24.0	15.9	*	4,7,F
12.06.2023	63.52	57.74	5.78	63.47	57.68	94.35	93.43	92.60	91.98	0.67	1.78	1.62	0.488	5.00	5.00	24.0	18.3	*	4,7,F
13.06.2023	63.40	35.50	27.90	55.48	38.80	49.75	92.74	48.82	92.02	-61.35	1.83	1.79	0.487	5.00	5.00	24.0	17.6	*	3,4,5,6,7,F
14.06.2023	64.71	52.67	12.04	64.65	52.57	73.33	81.23	71.92	80.17	-10.85	1.82	1.78	0.866	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
15.06.2023	65.18	53.05	12.13	65.17	52.94	73.33	81.40	71.91	80.32	-11.06	1.81	1.76	0.872	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
16.06.2023	63.76	51.23	12.53	63.48	50.80	66.65	74.94	65.40	74.01	-12.36	1.84	1.80	0.818	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
17.06.2023	65.13	52.44	12.69	65.08	52.31	64.38	73.15	63.13	72.21	-13.42	1.87	1.83	0.801	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
18.06.2023	63.76	49.72	14.04	63.57	49.30	57.90	66.10	56.82	65.33	-13.93	1.91	1.89	0.796	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
19.06.2023	64.09	54.15	9.94	63.34	52.55	72.48	78.29	71.11	77.21	-8.23	1.99	1.91	0.684	5.00	5.00	24.0	23.3	*	4,5,6,F
20.06.2023	64.05	53.32	10.73	63.94	53.09	74.27	80.10	72.87	79.03	-8.11	2.06	2.00	0.781	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
21.06.2023	63.99	52.48	11.51	63.96	52.33	72.24	79.12	70.89	78.10	-9.69	1.88	1.82	0.815	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
22.06.2023	64.53	53.39	11.14	64.17	52.95	72.38	79.78	70.99	78.71	-10.31	1.94	1.87	0.789	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
23.06.2023	64.30	53.06	11.24	64.27	52.92	71.92	79.60	70.56	78.55	-10.72	1.85	1.78	0.792	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
24.06.2023	64.29	52.65	11.64	64.17	52.41	69.26	77.09	67.94	76.09	-11.31	1.81	1.75	0.790	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
25.06.2023	63.73	51.91	11.82	63.66	51.51	65.24	72.13	64.03	71.21	-10.63	2.07	2.02	0.756	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
26.06.2023	63.78	52.43	11.35	63.53	52.04	67.48	74.48	66.22	73.52	-10.45	1.95	1.88	0.749	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
27.06.2023	63.87	52.79	11.08	63.85	52.58	70.55	77.89	69.23	76.87	-10.46	1.87	1.79	0.766	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
28.06.2023	64.24	52.79	11.45	64.18	52.65	71.04	78.33	69.69	77.30	-10.35	1.87	1.78	0.797	5.00	5.00	24.0	24.0	*	6
29.06.2023	63.94	54.55	9.39	63.81	54.13	80.28	87.06	78.77	85.84	-8.59	1.85	1.72	0.737	5.00	5.00	24.0	23.6	*	3,4,6,F
30.06.2023	66.24	58.89	7.35	66.26	58.86	101.14	106.98	99.12	105.26	-6.01	2.04	1.83	0.727	5.00	5.00	24.0	23.9	*	4,6,F
Средние:	64.45	54.37	10.07	63.55	54.25	---	---	---	---	-9.07	1.92	1.80	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	---	2415.29	2605.36	2369.12	2568.27	---	---	---	19.280	---	---	720.0	635.1		

Дата	V1	V2	M1	M2	Qtv	Траб	Тнар
	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	67411.92	67677.48	65647.70	67009.68	1942.661	23047.0	19268.6
30.06.2023	69827.20	70282.85	68016.82	69577.95	1961.941	23767.0	19903.5
Итого:	2415.28	2605.37	2369.12	2568.27	19.280	720.0	634.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации