

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Дата	t1	t2	t3	t4	dt	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	%	Мтс	Мгв	P1	P2	P3	P4	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	ta
	С°	С°	С°	С°	С°	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	С°
01.03.2024	55.58	46.77	58.95	45.91	8.81	456.11	455.56	32.62	19.15	449.56	450.84	32.09	18.95	-0.28	-1.28	13.13	0.52	0.44	0.54	0.54	25.04	21.08	1.74	0.78	3.96	0.97	0.00
02.03.2024	55.43	46.71	59.12	46.18	8.72	455.68	455.14	32.72	19.24	449.17	450.44	32.18	19.05	-0.28	-1.27	13.14	0.52	0.44	0.54	0.54	24.95	21.03	1.76	0.78	3.92	0.97	0.00
03.03.2024	55.05	46.51	59.52	46.82	8.54	454.58	454.10	35.57	19.14	448.16	449.45	34.98	18.95	-0.29	-1.29	16.03	0.52	0.43	0.54	0.53	24.73	20.90	1.93	0.79	3.83	1.13	0.00
04.03.2024	48.56	41.82	48.71	38.77	6.74	454.97	455.40	24.07	12.95	449.75	451.52	23.71	12.83	-0.39	-1.77	10.88	0.44	0.36	0.43	0.43	21.89	18.85	1.21	0.50	3.03	0.70	0.00
05.03.2024	53.70	45.58	58.54	45.17	8.12	455.15	454.79	30.81	15.42	449.02	450.30	30.31	15.27	-0.29	-1.29	15.04	0.50	0.42	0.54	0.54	24.16	20.52	1.64	0.61	3.65	1.02	0.00
06.03.2024	59.64	49.27	58.19	45.03	10.37	456.15	454.84	30.06	15.37	448.65	449.62	29.58	15.22	-0.21	-0.96	14.36	0.51	0.43	0.54	0.54	26.80	22.15	1.59	0.61	4.65	0.98	0.00
07.03.2024	62.93	51.79	57.74	44.20	11.14	457.89	456.07	29.41	13.42	449.59	450.32	28.95	13.30	-0.16	-0.73	15.65	0.50	0.42	0.54	0.54	28.34	23.33	1.54	0.52	5.01	1.02	0.00
08.03.2024	58.46	48.90	57.03	43.21	9.56	456.91	455.86	26.63	12.52	449.68	450.70	26.22	12.41	-0.23	-1.02	13.81	0.50	0.42	0.54	0.54	26.34	22.04	1.39	0.48	4.30	0.92	0.00
09.03.2024	56.29	47.35	57.38	43.77	8.94	457.13	456.37	27.92	12.38	450.40	451.52	27.48	12.27	-0.25	-1.13	15.21	0.50	0.42	0.54	0.54	25.40	21.37	1.47	0.48	4.03	0.99	0.00
10.03.2024	61.52	50.60	57.54	44.02	10.92	457.90	456.29	29.29	12.54	449.93	450.78	28.83	12.43	-0.19	-0.85	16.40	0.50	0.42	0.54	0.54	27.73	22.81	1.55	0.49	4.91	1.06	0.00
11.03.2024	65.50	53.40	57.60	43.97	12.10	457.76	455.53	28.36	12.38	448.83	449.44	27.92	12.27	-0.14	-0.61	15.65	0.49	0.41	0.54	0.54	29.44	24.01	1.49	0.48	5.44	1.01	0.00
12.03.2024	64.15	52.66	57.94	44.85	11.49	457.11	455.09	30.73	13.73	448.52	449.16	30.24	13.59	-0.14	-0.64	16.64	0.49	0.40	0.54	0.54	28.82	23.66	1.63	0.55	5.15	1.08	0.00
13.03.2024	60.12	49.87	59.30	46.64	10.25	456.33	455.08	33.60	19.21	448.73	449.74	33.05	19.01	-0.22	-1.01	14.04	0.50	0.41	0.54	0.54	27.03	22.43	1.81	0.79	4.60	1.02	0.00
14.03.2024	55.56	46.90	59.38	46.72	8.66	456.04	455.47	34.31	18.91	449.48	450.72	33.74	18.72	-0.28	-1.24	15.02	0.49	0.41	0.53	0.53	25.02	21.13	1.85	0.78	3.89	1.07	0.00
15.03.2024	53.83	45.69	59.58	46.73	8.14	455.79	455.41	34.44	18.91	449.62	450.90	33.87	18.71	-0.28	-1.28	15.15	0.49	0.41	0.54	0.54	24.26	20.59	1.87	0.78	3.66	1.08	0.00
16.03.2024	53.01	45.15	59.54	46.30	7.86	455.30	455.16	33.18	18.05	449.31	450.76	32.63	17.87	-0.32	-1.45	14.76	0.49	0.41	0.54	0.54	23.87	20.34	1.79	0.74	3.53	1.06	0.00
17.03.2024	52.44	44.77	59.58	46.57	7.67	455.70	455.47	33.25	18.33	449.83	451.14	32.69	18.14	-0.29	-1.30	14.55	0.49	0.40	0.54	0.54	23.64	20.19	1.80	0.75	3.45	1.04	0.00
18.03.2024	51.54	44.18	59.08	46.30	7.36	454.70	454.63	32.81	18.13	449.03	450.42	32.27	17.95	-0.31	-1.38	14.33	0.50	0.41	0.54	0.54	23.20	19.89	1.76	0.74	3.31	1.02	0.00
19.03.2024	53.23	45.24	59.97	47.28	7.99	455.40	455.03	34.39	18.44	449.36	450.61	33.81	18.24	-0.28	-1.24	15.57	0.51	0.43	0.54	0.54	23.97	20.38	1.87	0.77	3.59	1.10	0.00
20.03.2024	52.87	45.14	59.31	46.79	7.73	455.07	454.76	34.68	18.28	449.12	450.36	34.11	18.09	-0.28	-1.25	16.02	0.52	0.44	0.54	0.54	23.80	20.33	1.87	0.76	3.47	1.11	0.00
21.03.2024	51.49	44.19	59.86	46.92	7.30	454.54	454.47	33.60	18.59	448.89	450.26	33.03	18.39	-0.30	-1.36	14.64	0.52	0.44	0.54	0.54	23.17	19.89	1.82	0.77	3.28	1.05	0.00
22.03.2024	49.48	42.85	60.02	47.20	6.63	454.83	455.03	34.76	18.55	449.59	451.06	34.17	18.36	-0.32	-1.46	15.81	0.52	0.44	0.54	0.54	22.30	19.32	1.89	0.77	2.98	1.12	0.00
23.03.2024	48.56	42.15	59.70	46.64	6.41	454.76	454.98	34.31	18.90	449.71	451.14	33.74	18.70	-0.32	-1.43	15.03	0.51	0.43	0.54	0.54	21.89	19.01	1.86	0.78	2.88	1.08	0.00
24.03.2024	48.88	42.26	58.97	46.26	6.62	454.83	454.97	35.34	19.20	449.71	451.11	34.77	19.01	-0.31	-1.40	15.76	0.51	0.43	0.54	0.53	22.04	19.06	1.89	0.78	2.98	1.11	0.00
25.03.2024	48.27	41.24	59.37	44.87	7.03	413.23	413.43	30.82	16.72	408.65	410.00	30.31	16.55	-0.33	-1.34	13.76	0.49	0.42	0.53	0.52	19.86	17.12	1.67	0.69	2.74	0.98	0.00
26.03.2024	47.63	41.42	54.66	43.41	6.21	455.42	455.69	31.58	17.87	450.55	451.98	31.08	17.69	-0.32	-1.43	13.39	0.51	0.43	0.47	0.46	21.52	18.72	1.65	0.73	2.80	0.92	0.00
27.03.2024	47.70	41.37	59.98	48.30	6.33	455.57	455.82	37.32	20.40	450.68	452.11	36.69	20.18	-0.32	-1.43	16.52	0.52	0.44	0.54	0.54	21.56	18.70	2.02	0.87	2.85	1.15	0.00
28.03.2024	51.42	43.90	60.21	48.06	7.52	456.03	455.83	35.28	20.08	450.38	451.66	34.69	19.86	-0.29	-1.29	14.83	0.52	0.44	0.54	0.54	23.22	19.83	1.93	0.86	3.39	1.07	0.00
29.03.2024	52.81	44.87	60.03	47.83	7.94	455.53	455.14	34.84	20.28	449.59	450.79	34.26	20.06	-0.27	-1.20	14.20	0.53	0.45	0.54	0.54	23.80	20.23	1.90	0.86	3.57	1.04	0.00
30.03.2024	51.33	43.92	59.75	47.71	7.41	455.07	454.87	35.16	20.48	449.45	450.71	34.58	20.26	-0.28	-1.26	14.32	0.53	0.45	0.54	0.54	23.13	19.80	1.90	0.87	3.33	1.04	0.00
31.03.2024	50.63	43.51	60.38	48.75	7.12	455.73	455.60	39.42	20.51	450.24	451.50	38.75	20.28	-0.28	-1.25	18.47	0.52	0.44	0.54	0.53	22.85	19.65	2.16	0.89	3.20	1.27	0.00
Средние:	54.12	45.81	58.61	45.84	8.31	---	---	---	---	---	---	---	---	-0.27	---	---	0.50	0.42	0.54	0.53	---	---	---	---	---	---	0.00
Итого:	---	---	---	---	---	14087.20	14071.89	1011.29	538.08	13893.20	13931.04	994.72	532.59	---	-37.84	462.13	---	---	---	---	753.76	638.36	54.24	22.06	115.40	32.19	---

Дата	V1	V2	V3	V4	M1	M2	M3	M4	Мтс	Мгв	W1	W2	W3	W4	Wтс	Wгв	Тнар
	М³	М³	М³	М³	т	т	т	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	ч
29.02.2024	568000.01	554910.31	114858.35	92683.97	559989.07	549493.02	113061.34	91634.82	10504.04	21422.38	30537.33	25310.10	5949.51	4025.28	5227.11	1922.77	53545.68
31.03.2024	582087.21	568982.20	115869.64	93222.05	573882.27	563424.06	114056.06	92167.42	10466.20	21884.52	31291.09	25948.46	6003.76	4047.33	5342.51	1954.96	54289.68
Итого:	14087.20	14071.89	1011.29	538.08	13893.20	13931.04	994.72	532.59	-37.84	462.13	753.76	638.36	54.24	22.06	115.40	32.19	744.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Калинина ул, д. 30А (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-026М Заводской номер: 1600425
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС, ГВС (Раздельный учёт)

Счетчик воды:
Подача: ЭРСВ-400Л В SN 1721066
Обратка: ЭРСВ-400Л В SN 1429186
Подача, горячая вода: ЭРСВ-400Л В SN 1445070
Обратка, горячая вода: Взлет ЭР ЭРСВ-440(540)Л SN 1601802
Схема измерений: Пользовательская

Дата	Vхв	Тнар	НС
	Мз	ч	
01.03.2024	0.00	24.00	
02.03.2024	0.00	24.00	
03.03.2024	0.00	24.00	
04.03.2024	0.00	24.00	
05.03.2024	0.00	24.00	
06.03.2024	0.00	24.00	
07.03.2024	0.00	24.00	
08.03.2024	0.00	24.00	
09.03.2024	0.00	24.00	
10.03.2024	0.00	24.00	
11.03.2024	0.00	24.00	
12.03.2024	0.00	24.00	
13.03.2024	0.00	24.00	
14.03.2024	0.00	24.00	
15.03.2024	0.00	24.00	
16.03.2024	0.00	24.00	
17.03.2024	0.00	24.00	
18.03.2024	0.00	24.00	
19.03.2024	0.00	24.00	
20.03.2024	0.00	24.00	
21.03.2024	0.00	24.00	
22.03.2024	0.00	24.00	
23.03.2024	0.00	24.00	
24.03.2024	0.00	24.00	
25.03.2024	0.00	24.00	
26.03.2024	0.00	24.00	*
27.03.2024	0.00	24.00	
28.03.2024	0.00	24.00	
29.03.2024	0.00	24.00	
30.03.2024	0.00	24.00	
31.03.2024	0.00	24.00	
Средние:	---	---	
Итого:	0.00	744.00	

Представитель абонента

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248807
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 248806
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226796
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 226797

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704982
ВЗЛЕТ ТПС SN 1704955
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706832
ВЗЛЕТ ТПС SN 1706828

Представитель энергоснабжающей организации